ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	65,06	10,30	137,940	-	-	42,85	5,60	137,940	-	22,21	0,000	0,00	0,00	0,00	3,071
24.11.14	24	-	61,58	10,30	82,430	-	-	41,44	5,60	84,050	-	20,14	-1,620	0,00	0,00	0,00	1,651
25.11.14	24	-	61,53	10,30	157,820	-	-	55,88	5,60	157,740	-	5,65	0,080	0,00	0,00	0,00	0,920
26.11.14	24	-	61,89	10,30	155,210	-	-	47,87	5,60	154,910	-	14,02	0,300	0,00	0,00	0,00	2,203
27.11.14	24	-	62,46	10,30	154,570	-	-	44,26	5,60	154,570	-	18,20	0,000	0,00	0,00	0,00	2,824
28.11.14	24	-	62,19	10,30	155,570	-	-	44,88	5,60	155,370	-	17,31	0,200	0,00	0,00	0,00	2,709
29.11.14	24	-	64,31	10,30	153,900	-	-	45,52	5,60	153,500	-	18,79	0,400	0,00	0,00	0,00	2,921
30.11.14	24	-	65,91	10,30	153,100	-	-	45,17	5,60	150,700	-	20,74	2,400	0,00	0,00	0,00	3,295
01.12.14	24	-	61,63	10,30	151,800	-	-	44,44	5,60	151,330	-	17,19	0,470	0,00	0,00	0,00	2,640
02.12.14	24	-	62,19	10,30	151,530	-	-	44,37	5,60	151,220	-	17,82	0,310	0,00	0,00	0,00	2,726
03.12.14	24	-	60,91	10,30	151,540	-	-	44,02	5,60	151,040	-	16,89	0,500	0,00	0,00	0,00	2,594
04.12.14	24	-	58,36	10,30	152,070	-	-	42,82	5,60	151,960	-	15,54	0,110	0,00	0,00	0,00	2,379
05.12.14	24	-	58,04	10,30	151,750	-	-	42,18	5,60	151,720	-	15,86	0,030	0,00	0,00	0,00	2,418
06.12.14	24	-	57,76	10,30	151,160	-	-	42,02	5,60	151,140	-	15,74	0,020	0,00	0,00	0,00	2,391
07.12.14	24	-	56,76	10,30	150,690	-	-	41,78	5,60	150,600	-	14,98	0,090	0,00	0,00	0,00	2,269
08.12.14	24	-	58,76	10,30	150,820	-	-	42,88	5,60	150,560	-	15,88	0,260	0,00	0,00	0,00	2,416
09.12.14	24	-	55,93	10,30	151,700	-	-	43,18	5,60	151,210	-	12,75	0,490	0,00	0,00	0,00	1,967
10.12.14	24	-	53,90	10,30	151,580	-	-	41,80	5,60	151,470	-	12,10	0,110	0,00	0,00	0,00	1,849
11.12.14	24	-	57,29	10,30	150,770	-	-	42,61	5,60	150,490	-	14,68	0,280	0,00	0,00	0,00	2,235
12.12.14	24	-	56,92	10,30	150,010	-	-	42,57	5,60	149,680	-	14,35	0,330	0,00	0,00	0,00	2,177
13.12.14	24	-	57,53	10,30	149,330	-	-	42,64	5,60	149,130	-	14,89	0,200	0,00	0,00	0,00	2,244
14.12.14	24	-	56,43	10,30	148,920	-	-	42,59	5,60	148,640	-	13,84	0,280	0,00	0,00	0,00	2,080
15.12.14	24	-	56,67	10,30	148,200	-	-	42,35	5,60	148,010	-	14,32	0,190	0,00	0,00	0,00	2,141
16.12.14	24	-	55,35	10,30	148,100	-	-	41,81	5,60	147,880	-	13,54	0,220	0,00	0,00	0,00	2,020
17.12.14	24	-	54,67	10,30	147,740	-	-	42,10	5,60	147,540	-	12,57	0,200	0,00	0,00	0,00	1,875
18.12.14	24	-	57,26	10,30	147,500	-	-	42,30	5,60	147,470	-	14,96	0,030	0,00	0,00	0,00	2,218
19.12.14	24	-	57,23	10,30	147,050	-	-	42,06	5,60	147,050	-	15,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,240
20.12.14	24	-	57,09	10,30	147,010	-	-	42,39	5,60	147,010	-	14,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,169
21.12.14	24	-	57,39	10,30	146,300	-	-	41,66	5,60	146,300	-	15,73	0,000	0,00	0,00	0,00	2,314
22.12.14	24	-	56,48	10,30	146,320	-	-	41,78	5,60	146,310	-	14,70	0,010	0,00	0,00	0,00	2,161
Среднее	24,00	-	58,98	10,30	148,081	-	-	43,47	5,60	147,885	-	15,51	0,196	-	-	-	2,304
Итого	720,0				4442,430	0,000				4436,540	0,000		5,890	0,00	0,00	0,00	69,12

Ориентировочно до конца месяца(+)	1324,311	1323,720	0,591	19,28
Корректировка за прошлый месяц (-)	1108,274	1108,137	0,137	29,23
Итого за декабрь 2014 :	4658,467	4652,123	6,344	59,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 15:00	116155,310	-	109993,270	-	0,000	0,000	3158,356	
22.12.14 20:00	120487,180	-	114319,250	-	0,000	0,000	3225,064	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

«ЖКС-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ