ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,36	10,30	241,750	-	-	47,27	5,60	241,750	-	23,09	0,000	0,00	0,00	0,00	5,595
24.11.14	24	-	67,32	10,30	149,590	-	-	45,84	5,60	149,860	-	21,48	-0,270	0,00	0,00	0,00	3,232
25.11.14	24	-	67,68	10,30	232,240	-	-	44,73	5,60	232,930	-	22,95	-0,690	0,00	0,00	0,00	5,339
26.11.14	24	-	70,00	10,30	231,610	-	-	46,22	5,60	231,610	-	23,78	0,000	0,00	0,00	0,00	5,525
27.11.14	24	-	70,55	10,30	234,100	-	-	46,65	5,60	234,100	-	23,90	0,000	0,00	0,00	0,00	5,612
28.11.14	24	-	72,14	10,30	237,530	-	-	47,32	5,60	237,530	-	24,82	0,000	0,00	0,00	0,00	5,914
29.11.14	24	-	74,32	10,30	236,880	-	-	48,17	5,60	236,880	-	26,15	0,000	0,00	0,00	0,00	6,213
30.11.14	24	-	74,08	10,30	236,390	-	-	47,84	5,60	236,390	-	26,24	0,000	0,00	0,00	0,00	6,219
01.12.14	24	-	70,71	10,30	236,480	-	-	46,73	5,60	236,480	-	23,98	0,000	0,00	0,00	0,00	5,682
02.12.14	24	-	71,03	10,30	236,760	-	-	46,93	5,60	236,760	-	24,10	0,000	0,00	0,00	0,00	5,724
03.12.14	24	-	69,80	10,30	237,210	-	-	46,68	5,60	237,210	-	23,12	0,000	0,00	0,00	0,00	5,499
04.12.14	24	-	65,90	10,30	236,710	-	-	45,32	5,60	236,710	-	20,58	0,000	0,00	0,00	0,00	4,887
05.12.14	24	-	64,42	10,30	236,980	-	-	44,53	5,60	236,980	-	19,89	0,000	0,00	0,00	0,00	4,731
06.12.14	24	-	64,27	10,30	237,300	-	-	44,33	5,60	237,300	-	19,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,748
07.12.14	24	-	63,75	10,30	237,420	-	-	44,11	5,60	237,420	-	19,64	0,000	0,00	0,00	0,00	4,680
08.12.14	24	-	66,43	10,30	237,590	-	-	45,37	5,60	237,590	-	21,06	0,000	0,00	0,00	0,00	5,020
09.12.14	24	-	66,16	10,30	237,160	-	-	45,41	5,60	237,160	-	20,75	0,000	0,00	0,00	0,00	4,934
10.12.14	24	-	63,81	10,30	237,210	-	-	44,21	5,60	237,210	-	19,60	0,000	0,00	0,00	0,00	4,666
11.12.14	24	-	66,38	10,30	236,490	-	-	45,22	5,60	236,490	-	21,16	0,000	0,00	0,00	0,00	5,022
12.12.14	24	-	66,20	10,30	236,700	-	-	45,20	5,60	236,700	-	21,00	0,000	0,00	0,00	0,00	4,986
13.12.14	24	-	66,18	10,30	236,610	-	-	45,38	5,60	236,610	-	20,80	0,000	0,00	0,00	0,00	4,937
14.12.14	24	-	65,91	10,30	236,420	-	-	45,36	5,60	236,420	-	20,55	0,000	0,00	0,00	0,00	4,874
15.12.14	24	-	65,48	10,30	236,380	-	-	44,89	5,60	236,380	-	20,59	0,000	0,00	0,00	0,00	4,881
16.12.14	24	-	64,28	10,30	237,030	-	-	44,20	5,60	237,030	-	20,08	0,000	0,00	0,00	0,00	4,776
17.12.14	24	-	64,82	10,30	237,210	-	-	44,48	5,60	237,210	-	20,34	0,000	0,00	0,00	0,00	4,840
18.12.14	24	-	65,31	10,30	237,300	-	-	44,78	5,60	237,300	-	20,53	0,000	0,00	0,00	0,00	4,888
19.12.14	24	-	65,11	10,30	237,350	-	-	44,66	5,60	237,350	-	20,45	0,000	0,00	0,00	0,00	4,871
20.12.14	24	-	65,33	10,30	237,840	-	-	44,99	5,60	237,840	-	20,34	0,000	0,00	0,00	0,00	4,855
21.12.14	24	-	64,55	10,30	237,720	-	-	44,49	5,60	237,720	-	20,06	0,000	0,00	0,00	0,00	4,785
22.12.14	24	-	65,45	10,30	237,850	-	-	44,65	5,60	237,850	-	20,80	0,000	0,00	0,00	0,00	4,964
Среднее	24,00	-	67,26	10,30	233,860	-	-	45,53	5,60	233,892	-	21,73	-0,032	-	-	-	5,097
Итого	720,0				7015,810	0,000				7016,770	0,000		-0,960	0,00	0,00	0,00	152,90

Ориентировочно до конца месяца(+)	2137,243	2137,243	0,000	43,69
Корректировка за прошлый месяц (-)	1936,091	1936,091	0,000	46,49
Итого за декабрь 2014 :	7216,961	7217,921	-0,960	150,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 14:00	61982,770	-	55721,550	-	0,000	0,000	1227,716	
22.12.14 20:00	68817,970	-	62557,710	-	0,000	0,000	1376,388	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...«Невский» ОАО «...
...расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
...получения АКТА допуска УУ