ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ГВС

график: 150/70
Схема подключения:
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-04 № 12002928
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Подающий тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	68,05	7,06	171,739		-					68,05	171,739				11,464
24.11.14	24	-	67,89	7,1	163,238		-					67,89	163,238				10,873
25.11.14	24	-	68,1	7,11	158,736		-					68,1	158,736				10,604
26.11.14	24	-	67,92	5	100,949		-					67,92	100,949				6,726
27.11.14	24	-	68,09	7,13	151,61		-					68,09	151,61				10,126
28.11.14	24	-	68,01	7,14	148,171		-					68,01	148,171				9,886
29.11.14	24	-	68,01	7,13	153,337		-					68,01	153,337				10,229
30.11.14	24	-	68,03	7,09	166,254		-					68,03	166,254				11,094
01.12.14	24	-	67,67	7,13	153,234		-					67,67	153,234				10,174
02.12.14	24	-	67,78	7,14	144,705		-					67,78	144,705				9,623
03.12.14	24	-	67,74	7,14	146,195		-					67,74	146,195				9,716
04.12.14	24	-	67,81	7,13	150,916		-					67,81	150,916				10,039
05.12.14	24	-	67,79	7,13	151,785		-					67,79	151,785				10,095
06.12.14	24	-	67,81	7,11	160,572		-					67,81	160,572				10,683
07.12.14	24	-	67,89	7,07	170,105		-					67,89	170,105				11,329
08.12.14	24	-	67,82	7,12	158,069		-					67,82	158,069				10,518
09.12.14	24	-	67,68	7,11	152,493		-					67,68	152,493				10,126
10.12.14	24	-	68,68	6,46	142,654		-					68,68	142,654				9,606
11.12.14	24	-	71,85	7,06	147,939		-					71,85	147,939				10,402
12.12.14	24	-	71,89	7,11	140,564		-					71,89	140,564				9,89
13.12.14	24	-	71,89	7,15	145,607		-					71,89	145,607				10,245
14.12.14	24	-	72,22	7,12	149,85		-					72,22	149,85				10,589
15.12.14	24	-	71,55	7,15	136,849		-					71,55	136,849				9,586
16.12.14	24	-	70,09	7,16	138,704		-					70,09	138,704				9,525
17.12.14	24	-	70,09	7,16	140,916		-					70,09	140,916				9,677
18.12.14	24	-	70,23	7,12	143,396		-					70,23	143,396				9,865
19.12.14	24	-	70,01	7,13	153,114		-					70,01	153,114				10,503
20.12.14	24	-	70,38	7,11	173,61		-					70,38	173,61				11,969
21.12.14	24	-	70,17	7,07	179,217		-					70,17	179,217				12,32
22.12.14	24	-	69,07	7,02	151,535		-					69,07	151,535				10,258
Среднее	24,00	-	69,07	7,02	151,535	-	-	0,00	-	-	-	69,07	151,535	-	-	-	10,258
Итого	720,0				4546,063	0,000				0,000	0,000		4546,063	0,00	0,00	0,00	307,74
Ориентировочно до конца месяца(+)					1389,205					0,000			1389,205				95,29
Корректировка за прошлый месяц (-)					0,000					0,000			0,000				0,00
Итого за декабрь 2014 :					5935,268					0,000			5935,268				403,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.11.14 00:00	22651,308	-	-	-	-	-	1488,807	
22.12.14 00:00	27109,358	-	-	-	-	-	1797,004	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ