ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-04 № 12003123
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Подающий тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	73,49	8,5	190,417		-	56,46	6,5	190,214		17,03	0,203				3,263
24.11.14	24	-	70,3	8,5	190,297		-	54,45	6,5	190,06		15,85	0,237				3,038
25.11.14	24	-	68,78	8,5	194,137		-	53,44	6,5	193,866		15,34	0,271				3
26.11.14	24	-	69,88	8,5	187,979		-	53,82	6,5	187,723		16,06	0,256				3,041
27.11.14	24	-	70,84	8,5	187,839		-	54,45	6,5	187,622		16,39	0,217				3,099
28.11.14	24	-	72,98	8,5	187,867		-	55,55	6,5	187,714		17,43	0,153				3,291
29.11.14	24	-	73,49	8,5	187,604		-	55,75	6,5	187,423		17,74	0,181				3,347
30.11.14	24	-	72,84	8,5	187,462		-	55,2	6,5	187,284		17,64	0,178				3,326
01.12.14	24	-	68,82	8,5	182,603		-	53,33	6,5	181,976		15,49	0,627				2,87
02.12.14	24	-	71,13	8,5	187,923		-	55,39	6,5	187,917		15,74	0,006				2,966
03.12.14	24	-	70,77	8,5	187,656		-	54,92	6,5	187,653		15,85	0,003				2,984
04.12.14	24	-	66,42	8,5	188,124		-	52,14	6,5	188,123		14,28	0,001				2,695
05.12.14	24	-	65,53	8,5	187,684		-	51,48	6,5	187,681		14,05	0,003				2,644
06.12.14	24	-	65,14	8,5	187,178		-	51,08	6,5	187,175		14,06	0,003				2,64
07.12.14	24	-	64,59	8,5	187,571		-	50,78	6,5	187,568		13,81	0,003				2,596
08.12.14	24	-	66,68	8,5	188,305		-	52,21	6,5	188,304		14,47	0,001				2,733
09.12.14	24	-	65,71	8,5	188,032		-	51,67	6,5	188,03		14,04	0,002				2,647
10.12.14	24	-	65,21	8,5	190,154		-	51,42	6,5	190,153		13,79	0,001				2,629
11.12.14	24	-	66,64	8,5	190,562		-	52,05	6,5	190,562		14,59	0,000				2,789
12.12.14	24	-	66,57	8,5	191,367		-	52,14	6,5	191,362		14,43	0,005				2,77
13.12.14	24	-	66,42	8,5	192,407		-	52,37	6,5	192,406		14,05	0,001				2,71
14.12.14	24	-	66,48	8,5	188,027		-	52,53	6,5	188,027		13,95	0,000				2,631
15.12.14	24	-	66,17	8,5	186,828		-	52,09	6,5	186,785		14,08	0,043				2,641
16.12.14	24	-	64,98	8,5	187,266		-	51,36	6,5	187,179		13,62	0,087				2,563
17.12.14	24	-	65,64	8,5	188,648		-	51,65	6,5	188,648		13,99	0,000				2,647
18.12.14	24	-	66,11	8,5	191,802		-	52,22	6,5	191,802		13,89	0,000				2,672
19.12.14	24	-	66,42	8,5	192,627		-	52,35	6,5	192,627		14,07	0,000				2,718
20.12.14	24	-	66,49	8,5	193,004		-	52,63	6,5	193,003		13,86	0,001				2,682
21.12.14	24	-	65,59	8,5	189,983		-	51,71	6,5	189,983		13,88	0,000				2,643
22.12.14	24	-	67,93	8,50	189,012	-	-	52,99	6,50	188,927	-	14,95	0,086	-	-	-	2,837
Среднее	24,00	-	67,93	8,50	189,012	-	-	52,99	6,50	188,927	-	14,95	0,086	-	-	-	2,837
Итого	720,0				5670,365	0,000				5667,797	0,000		2,569	0,00	0,00	0,00	85,11
Ориентировочно до конца месяца(+)					1713,011					1712,788			0,223				24,12
Корректировка за прошлый месяц (-)					0,000					0,000			0,000				0,00
Итого за декабрь 2014 :					7383,377					7380,585			2,792				109,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.11.14 00:00	38248,186	-	38153,480	-	-	-	505,990	
21.12.14 00:00	43919,564	-	43822,210	-	-	-	591,780	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Центральный» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
29.12.2014