ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 40-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36565

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	72,79	-	204,334	-	-	46,31	-	207,957	-	26,47	-3,623	-	-	-	5,259
24.11.14	24	-	71,31	-	204,288	-	-	45,98	-	208,299	-	25,33	-4,011	-	-	-	5,006
25.11.14	24	-	68,17	-	202,421	-	-	44,15	-	205,684	-	24,02	-3,263	-	-	-	4,738
26.11.14	24	-	68,49	-	206,855	-	-	44,68	-	210,761	-	23,81	-3,906	-	-	-	4,800
27.11.14	24	-	69,34	-	256,467	-	-	47,27	-	259,511	-	22,07	-3,044	-	-	-	5,682
28.11.14	24	-	68,67	-	255,125	-	-	46,74	-	258,052	-	21,93	-2,927	-	-	-	5,601
29.11.14	24	-	69,86	-	245,010	-	-	46,95	-	248,993	-	22,91	-3,984	-	-	-	5,452
30.11.14	24	-	69,85	-	255,347	-	-	47,17	-	259,426	-	22,68	-4,079	-	-	-	5,619
01.12.14	24	-	66,91	-	258,249	-	-	46,28	-	261,631	-	20,62	-3,383	-	-	-	5,251
02.12.14	24	-	67,75	-	252,491	-	-	46,32	-	256,712	-	21,43	-4,221	-	-	-	5,236
03.12.14	24	-	66,39	-	256,779	-	-	45,89	-	261,854	-	20,50	-5,075	-	-	-	5,051
04.12.14	24	-	63,83	-	246,176	-	-	44,69	-	250,544	-	19,13	-4,368	-	-	-	4,533
05.12.14	24	-	63,40	-	246,651	-	-	44,38	-	250,652	-	19,02	-4,000	-	-	-	4,531
06.12.14	24	-	63,37	-	244,678	-	-	44,09	-	249,396	-	19,28	-4,717	-	-	-	4,529
07.12.14	24	-	62,70	-	247,982	-	-	43,97	-	252,255	-	18,73	-4,273	-	-	-	4,475
08.12.14	24	-	65,26	-	245,800	-	-	45,11	-	250,042	-	20,15	-4,242	-	-	-	4,779
09.12.14	24	-	66,41	-	229,491	-	-	46,25	-	235,202	-	20,16	-5,711	-	-	-	4,381
10.12.14	24	-	63,86	-	242,924	-	-	45,07	-	245,598	-	18,78	-2,674	-	-	-	4,560
11.12.14	24	-	63,31	-	241,841	-	-	44,38	-	244,454	-	18,92	-2,612	-	-	-	4,594
12.12.14	24	-	62,93	-	245,676	-	-	44,35	-	247,690	-	18,58	-2,014	-	-	-	4,583
13.12.14	24	-	62,23	-	230,248	-	-	42,89	-	232,379	-	19,34	-2,131	-	-	-	4,471
14.12.14	24	-	62,11	-	236,719	-	-	43,20	-	238,436	-	18,91	-1,716	-	-	-	4,495
15.12.14	24	-	62,38	-	234,940	-	-	43,07	-	236,506	-	19,30	-1,566	-	-	-	4,553
16.12.14	24	-	61,46	-	232,049	-	-	42,57	-	234,290	-	18,89	-2,241	-	-	-	4,400
17.12.14	24	-	62,77	-	227,726	-	-	43,09	-	230,402	-	19,68	-2,676	-	-	-	4,484
18.12.14	24	-	63,62	-	227,195	-	-	43,85	-	231,745	-	19,77	-4,550	-	-	-	4,419
19.12.14	24	-	62,79	-	239,111	-	-	43,79	-	241,287	-	19,00	-2,176	-	-	-	4,557
20.12.14	24	-	62,93	-	245,545	-	-	44,29	-	247,457	-	18,64	-1,913	-	-	-	4,596
21.12.14	24	-	62,20	-	245,055	-	-	43,90	-	247,362	-	18,30	-2,306	-	-	-	4,502
22.12.14	24	-	62,76	-	245,436	-	-	43,92	-	247,218	-	18,84	-1,782	-	-	-	4,641
Среднее	24,00	-	65,33	-	238,420	-	-	44,82	-	241,726	-	20,51	-3,306	-	-	-	4,793
Итого	720,0				7152,612	0,000				7251,795	0,000		-99,183	0,00	0,00	0,00	143,78

Ориентировочно до конца месяца(+)	2137,008	2159,693	-22,685	40,63
Корректировка за прошлый месяц (-)	1590,338	1625,242	-34,904	45,88
Итого за декабрь 2014 :	7699,282	7786,246	-86,964	138,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 13:00	45903,603	-	46395,771	-	-	-	1234,855	
23.12.14 13:00	53080,469	-	53670,970	-	-	-	1378,502	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел по сбыту тепловой энергии
филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до завершения АКТА допуска УУ
29.12.2014