ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 40-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36564

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	73,13	-	191,483	-	-	43,05	-	189,429	-	30,08	2,054	-	-	-	5,863
24.11.14	24	-	71,56	-	192,179	-	-	42,63	-	189,920	-	28,94	2,259	-	-	-	5,672
25.11.14	24	-	68,45	-	191,222	-	-	40,98	-	189,124	-	27,47	2,098	-	-	-	5,353
26.11.14	24	-	68,93	-	190,269	-	-	41,10	-	188,224	-	27,83	2,046	-	-	-	5,394
27.11.14	24	-	69,62	-	185,110	-	-	40,95	-	183,186	-	28,67	1,925	-	-	-	5,400
28.11.14	24	-	68,99	-	184,151	-	-	40,48	-	182,320	-	28,50	1,830	-	-	-	5,337
29.11.14	24	-	70,17	-	184,587	-	-	40,90	-	182,774	-	29,27	1,812	-	-	-	5,492
30.11.14	24	-	70,18	-	183,440	-	-	40,53	-	181,548	-	29,65	1,892	-	-	-	5,529
01.12.14	24	-	67,15	-	185,149	-	-	40,06	-	183,257	-	27,09	1,892	-	-	-	5,104
02.12.14	24	-	67,92	-	181,580	-	-	39,92	-	179,730	-	28,00	1,850	-	-	-	5,171
03.12.14	24	-	66,74	-	184,758	-	-	39,74	-	182,885	-	27,00	1,873	-	-	-	5,075
04.12.14	24	-	63,99	-	178,916	-	-	39,03	-	177,283	-	24,97	1,633	-	-	-	4,543
05.12.14	24	-	63,69	-	181,331	-	-	39,04	-	179,431	-	24,65	1,900	-	-	-	4,557
06.12.14	24	-	63,62	-	179,871	-	-	38,60	-	178,010	-	25,02	1,861	-	-	-	4,584
07.12.14	24	-	62,96	-	182,127	-	-	38,58	-	180,058	-	24,38	2,069	-	-	-	4,532
08.12.14	24	-	65,60	-	180,292	-	-	39,29	-	178,244	-	26,31	2,048	-	-	-	4,836
09.12.14	24	-	66,61	-	178,422	-	-	39,66	-	176,454	-	26,95	1,969	-	-	-	4,899
10.12.14	24	-	64,06	-	176,791	-	-	38,65	-	174,924	-	25,41	1,867	-	-	-	4,577
11.12.14	24	-	63,62	-	175,788	-	-	38,61	-	173,166	-	25,01	2,622	-	-	-	4,510
12.12.14	24	-	63,30	-	174,819	-	-	38,37	-	172,547	-	24,94	2,271	-	-	-	5,051
13.12.14	24	-	62,50	-	168,425	-	-	37,10	-	166,248	-	25,39	2,176	-	-	-	4,369
14.12.14	24	-	62,36	-	172,579	-	-	37,43	-	170,345	-	24,94	2,233	-	-	-	4,399
15.12.14	24	-	62,64	-	171,103	-	-	37,37	-	168,911	-	25,28	2,192	-	-	-	4,418
16.12.14	24	-	61,67	-	169,297	-	-	36,89	-	167,229	-	24,78	2,069	-	-	-	4,282
17.12.14	24	-	63,10	-	165,820	-	-	37,30	-	164,220	-	25,80	1,600	-	-	-	4,348
18.12.14	24	-	63,83	-	166,505	-	-	42,41	-	161,147	-	21,42	5,358	-	-	-	3,808
19.12.14	24	-	63,05	-	160,787	-	-	41,44	-	157,415	-	21,61	3,372	-	-	-	3,627
20.12.14	24	-	63,16	-	148,524	-	-	35,95	-	146,829	-	27,21	1,694	-	-	-	4,112
21.12.14	24	-	62,39	-	148,478	-	-	35,73	-	146,972	-	26,67	1,506	-	-	-	4,023
22.12.14	24	-	63,06	-	148,523	-	-	35,56	-	147,031	-	27,50	1,492	-	-	-	4,147
Среднее	24,00	-	65,60	-	176,077	-	-	39,24	-	173,962	-	26,36	2,115	-	-	-	4,767
Итого	720,0				5282,324	0,000				5218,861	0,000		63,463	0,00	0,00	0,00	143,01
Ориентировочно до конца месяца(+)					1424,487					1402,512			21,975				36,45
Корректировка за прошлый месяц (-)					1636,405					1593,804			42,602				43,41
Итого за декабрь 2014 :					5070,405					5027,569			42,836				136,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 13:00	113491,649	-	40565,396	-	-	-	5607,291	
23.12.14 13:00	118749,240	-	45759,856	-	-	-	5749,508	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ
29.12.2014