ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 8-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31288

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____		**Тхв=0 С**
Подающий тр.	VA2305M 50		Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	73,70	-	177,433	-	-	50,06	-	177,731	-	23,64	-0,298	0,00	-	0,00	4,209
24.11.14	24	-	70,47	-	177,336	-	-	48,37	-	177,571	-	22,10	-0,235	0,03	-	0,03	3,935
25.11.14	24	-	68,92	-	179,140	-	-	47,43	-	179,478	-	21,49	-0,338	0,00	-	0,00	3,864
26.11.14	24	-	70,03	-	175,468	-	-	47,55	-	175,697	-	22,48	-0,229	0,01	-	0,01	3,958
27.11.14	24	-	70,99	-	175,238	-	-	48,07	-	175,552	-	22,92	-0,314	0,00	-	0,00	4,031
28.11.14	24	-	73,14	-	175,154	-	-	48,93	-	175,455	-	24,20	-0,301	0,01	-	0,01	4,254
29.11.14	24	-	73,67	-	174,926	-	-	49,01	-	175,068	-	24,65	-0,142	0,09	-	0,09	4,332
30.11.14	24	-	73,02	-	174,740	-	-	48,47	-	175,163	-	24,55	-0,423	0,00	-	0,00	4,304
01.12.14	24	-	69,06	-	174,822	-	-	46,99	-	175,213	-	22,07	-0,391	0,00	-	0,00	3,869
02.12.14	24	-	71,33	-	174,008	-	-	48,10	-	174,387	-	23,23	-0,378	0,00	-	0,00	4,057
03.12.14	24	-	70,92	-	173,997	-	-	47,88	-	174,345	-	23,04	-0,347	0,00	-	0,00	4,024
04.12.14	24	-	66,58	-	174,378	-	-	45,97	-	174,743	-	20,61	-0,365	0,00	-	0,00	3,607
05.12.14	24	-	65,66	-	174,201	-	-	45,57	-	174,708	-	20,09	-0,507	0,00	-	0,00	3,512
06.12.14	24	-	65,28	-	173,803	-	-	45,28	-	174,232	-	20,01	-0,429	0,00	-	0,00	3,491
07.12.14	24	-	64,72	-	174,077	-	-	45,09	-	174,625	-	19,63	-0,548	0,03	-	0,03	3,432
08.12.14	24	-	66,84	-	174,617	-	-	46,33	-	175,140	-	20,51	-0,523	0,00	-	0,00	3,595
09.12.14	24	-	65,86	-	174,289	-	-	45,92	-	174,740	-	19,94	-0,451	0,09	-	0,09	3,492
10.12.14	24	-	65,36	-	175,229	-	-	45,81	-	175,897	-	19,55	-0,668	0,00	-	0,00	3,439
11.12.14	24	-	66,78	-	175,381	-	-	46,34	-	175,938	-	20,45	-0,556	0,00	-	0,00	3,600
12.12.14	24	-	66,72	-	176,214	-	-	46,43	-	176,888	-	20,29	-0,674	0,00	-	0,00	3,589
13.12.14	24	-	66,55	-	169,499	-	-	46,49	-	170,092	-	20,07	-0,593	0,00	-	0,00	3,414
14.12.14	24	-	65,95	-	159,378	-	-	46,09	-	160,093	-	19,86	-0,715	0,00	-	0,00	3,177
15.12.14	24	-	66,32	-	185,357	-	-	47,07	-	186,070	-	19,25	-0,713	0,00	-	0,00	3,583
16.12.14	24	-	65,14	-	185,815	-	-	46,56	-	186,666	-	18,58	-0,851	0,00	-	0,00	3,466
17.12.14	24	-	65,79	-	187,627	-	-	47,09	-	188,327	-	18,70	-0,700	0,00	-	0,00	3,523
18.12.14	24	-	66,27	-	190,849	-	-	47,50	-	191,640	-	18,77	-0,791	0,00	-	0,00	3,597
19.12.14	24	-	66,58	-	191,788	-	-	47,75	-	192,441	-	18,83	-0,653	0,00	-	0,00	3,627
20.12.14	24	-	66,65	-	191,743	-	-	47,95	-	192,442	-	18,71	-0,699	0,00	-	0,00	3,602
21.12.14	24	-	65,75	-	188,835	-	-	47,18	-	189,443	-	18,57	-0,608	0,00	-	0,00	3,522
22.12.14	24	-	66,18	-	193,213	-	-	47,39	-	193,835	-	18,79	-0,622	0,00	-	0,00	3,646
Среднее	24,00	-	68,01	-	178,285	-	-	47,16	-	178,787	-	20,85	-0,502	0,009	-	0,01	3,725
Итого	720,0				5348,556	0,000				5363,620	0,000		-15,064	0,27	0,00	0,27	111,75
Ориентировочно до конца месяца(+)					1709,833					1716,164			-6,331				32,12
Корректировка за прошлый месяц (-)					1501,830					1502,311			-0,481				31,71
Итого за декабрь 2014 :					5556,559					5577,473			-20,914				112,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
18.12.14 15:00	66661,417	-	55524,690	-	11254,508	-	1793,074	
23.12.14 13:00	67604,016	-	56470,518	-	11254,508	-	1810,855	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29.12.2014