Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 43927
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43927-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,91

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q-общ. Гкал.
24.11.14	24,00	*	106,18	83,63	22,56	81,70	47,99	33,71	5,50	3,60	2,75	23,44	0,00	0,00	24,14	0,00	24,14	-	81,68	0,00	1,92			4,67
25.11.14	24,00	*	105,50	83,13	22,37	81,50	47,49	34,01	5,50	3,60	2,76	23,32	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02	-	81,46	0,00	1,90			4,66
26.11.14	24,00	*	103,21	80,34	22,87	81,81	47,09	34,72	5,50	3,60	2,71	23,96	0,00	0,00	24,68	0,00	24,68	-	81,66	0,00	1,96			4,67
27.11.14	24,00	*	101,02	78,25	22,77	81,62	46,64	34,98	5,50	3,60	2,66	23,78	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	81,48	0,00	1,94			4,60
28.11.14	24,00	*	95,77	74,90	20,86	80,82	45,77	35,06	5,50	3,60	2,56	21,73	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	80,70	0,00	1,76			4,32
29.11.14	24,00	*	97,51	77,27	20,24	81,38	45,93	35,45	5,50	3,60	2,57	22,34	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	81,38	0,00	1,82			4,39
30.11.14	24,00	*	100,16	76,67	23,49	81,51	45,57	35,94	5,50	3,60	2,56	25,94	0,00	0,00	26,72	0,00	26,72	-	81,54	0,00	2,12			4,68
01.12.14	24,00	*	98,23	77,38	20,85	80,26	46,04	34,22	5,50	3,60	2,47	23,13	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	80,06	0,00	1,85			4,33
02.12.14	24,00	*	96,95	78,07	18,88	80,67	46,13	34,55	5,50	3,60	2,54	20,95	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	-	80,60	0,00	1,69			4,23
03.12.14	24,00	*	98,30	77,62	20,68	81,05	45,93	35,12	5,50	3,60	2,55	22,96	0,00	0,00	23,64	0,00	23,64	-	81,10	0,00	1,86			4,41
04.12.14	24,00	*	96,58	78,40	18,18	81,19	46,78	34,41	5,50	3,60	2,52	20,36	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	81,28	0,00	1,66			4,18
05.12.14	24,00	*	98,13	78,51	19,62	80,38	46,82	33,55	5,50	3,60	2,45	22,02	0,00	0,00	22,66	0,00	22,66	-	80,25	0,00	1,77			4,22
06.12.14	24,00	*	99,04	78,13	20,91	79,63	46,01	33,61	5,50	3,60	2,43	23,45	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	-	79,59	0,00	1,87			4,30
07.12.14	24,00	*	100,87	78,11	22,76	79,79	46,20	33,59	5,50	3,60	2,42	25,41	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	-	79,83	0,00	2,03			4,45
08.12.14	24,00	*	99,01	78,36	20,65	78,18	45,82	32,36	5,50	3,60	2,35	23,12	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	-	77,99	0,00	1,80			4,16
09.12.14	24,00	*	97,59	78,09	19,51	77,23	45,32	31,92	5,50	3,60	2,32	21,86	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	-	77,18	0,00	1,69			4,00
10.12.14	24,00		99,82	78,23	21,58	78,49	45,66	32,83	5,50	3,60	2,48	22,76	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	-	78,46	0,00	1,79	-	-	4,27
11.12.14	24,00		99,82	78,23	21,58	78,49	45,66	32,83	5,50	3,60	2,48	22,76	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	-	78,46	0,00	1,79	-	-	4,27
12.12.14	24,00	*	99,82	78,23	21,58	78,49	45,66	32,83	5,50	3,60	2,48	22,76	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	-	78,46	0,00	1,79	-	-	4,27
13.12.14	24,00	*	101,45	77,77	23,68	77,09	45,23	31,86	5,50	3,60	2,27	26,40	0,00	0,00	27,11	0,00	27,11	-	77,12	0,00	2,04			4,31
14.12.14	24,00	*	101,29	78,80	22,49	77,15	45,42	31,73	5,50	3,60	2,30	25,15	0,00	0,00	25,83	0,00	25,83	-	77,18	0,00	1,94			4,24
15.12.14	24,00	*	100,34	80,73	19,61	74,98	44,83	30,14	5,50	3,60	2,26	22,08	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	74,78	0,00	1,65			3,91
16.12.14	24,00	*	94,92	75,70	19,22	75,15	44,36	30,79	5,50	3,60	2,33	19,36	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86	-	75,10	0,00	1,46			3,78
17.12.14	24,00	*	98,51	75,63	22,87	75,12	44,47	30,65	5,50	3,60	2,45	21,10	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	75,18	0,00	1,59			4,04
18.12.14	24,00	*	100,42	77,36	23,07	75,31	44,59	30,72	5,50	3,60	2,47	21,81	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	75,52	0,00	1,65			4,12
19.12.14	24,00	*	100,04	79,24	20,79	75,98	45,27	30,71	5,50	3,60	2,51	19,92	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	75,84	0,00	1,51			4,02
20.12.14	24,00	*	100,53	77,61	22,93	75,14	44,63	30,51	5,50	3,60	2,43	22,22	0,00	0,00	22,79	0,00	22,79	-	75,11	0,00	1,67			4,10
21.12.14	24,00	*	103,05	77,09	25,96	75,21	44,35	30,86	5,50	3,60	2,43	25,28	0,00	0,00	25,93	0,00	25,93	-	75,21	0,00	1,90			4,34
22.12.14	24,00	*	98,12	76,88	21,25	74,38	43,80	30,58	5,50	3,60	2,41	20,50	0,00	0,00	21,02	0,00	21,02	-	74,42	0,00	1,53			3,94
23.12.14	24,00	*	102,39	78,69	23,70	74,94	44,35	30,59	5,50	3,60	2,46	23,01	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	-	75,07	0,00	1,73			4,19
Среднее	24,00	-	99,82	78,23	21,58	78,49	45,66	32,83	5,50	3,60	2,48	22,76	-	-	23,40	-	23,40	-	78,46	-	1,79	-	-	4,27
Итого	720,00		2994,56	2347,05	647,52						74,37	682,88	0,00	0,00	701,93	0,00	701,93	0,00			53,66	0,00	0,00	128,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.11.14 12:00	87242,92	59919,65	31142,37	0,00	31802,11	0,00	3879,85	-
	24.12.14 11:00	1185,44	920,94	266,48	0,00	273,41	0,00	48,51	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **701,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) : _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.