Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06066
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	*	108,33	91,97	16,36	83,10	44,82	38,28	5,30	3,40	3,35	18,60	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	-	82,58	0,00	1,54			4,89
25.11.14	24,00	*	107,59	91,19	16,40	82,91	44,29	38,62	5,30	3,40	3,35	18,59	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16	-	82,48	0,00	1,53			4,89
26.11.14	24,00	*	106,67	89,39	17,29	83,20	44,19	39,01	5,30	3,40	3,33	19,42	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	82,66	0,00	1,61			4,93
27.11.14	24,00	*	105,46	88,26	17,21	82,99	44,03	38,96	5,30	3,40	3,29	19,21	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	82,42	0,00	1,59			4,87
28.11.14	24,00	*	104,93	88,30	16,63	82,15	43,53	38,62	5,30	3,40	3,26	18,59	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	81,61	0,00	1,52			4,78
29.11.14	24,00	*	107,08	87,75	19,33	82,88	43,14	39,75	5,30	3,40	3,33	21,38	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	82,45	0,00	1,76			5,10
30.11.14	24,00	*	105,76	87,26	18,50	82,92	42,81	40,10	5,30	3,40	3,35	20,51	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	82,44	0,00	1,69			5,04
01.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
02.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
03.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
04.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
05.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
06.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
07.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
08.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
09.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
10.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
11.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
12.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
13.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
14.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
15.12.14	24,00	*	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	-	69,11	0,00	1,53	-	-	4,70
16.12.14	24,00	*	98,49	73,70	24,79	76,38	42,84	33,54	5,30	3,40	3,02	24,93	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28	-	54,29	0,00	1,35			4,37
17.12.14	24,00	*	98,70	73,94	24,76	76,35	43,27	33,08	5,30	3,40	2,98	25,07	0,00	0,00	25,42	0,00	25,42	-	54,26	0,00	1,36			4,34
18.12.14	24,00	*	99,43	71,90	27,53	76,53	43,29	33,24	5,30	3,40	3,01	27,83	0,00	0,00	28,21	0,00	28,21	-	53,67	0,00	1,49			4,50
19.12.14	24,00	*	101,01	74,64	26,38	77,24	44,08	33,17	5,30	3,40	3,06	26,51	0,00	0,00	26,89	0,00	26,89	-	54,83	0,00	1,45			4,52
20.12.14	24,00	*	98,94	71,43	27,51	76,37	43,23	33,13	5,30	3,40	3,01	27,80	0,00	0,00	28,16	0,00	28,16	-	52,52	0,00	1,46			4,47
21.12.14	24,00	*	98,51	67,80	30,71	76,45	43,01	33,44	5,30	3,40	3,04	31,13	0,00	0,00	31,51	0,00	31,51	-	50,82	0,00	1,58			4,62
22.12.14	24,00	*	105,81	81,77	24,04	75,71	42,37	33,34	5,30	3,40	3,00	24,35	0,00	0,00	24,82	0,00	24,82	-	63,71	0,00	1,55			4,55
23.12.14	24,00	*	111,71	91,91	19,80	76,21	42,51	33,70	5,30	3,40	3,09	20,04	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	75,96	0,00	1,52			4,61
Среднее	24,00	-	103,90	82,08	21,82	79,43	43,43	36,00	5,30	3,40	3,17	22,93	-	-	23,42	-	23,42	-	69,11	-	1,53	-	-	4,70
Итого	720,00		3116,87	2462,41	654,46						94,95	687,93	0,00	0,00	702,66	0,00	702,66	0,00			46,05	0,00	0,00	141,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.11.14 10:00	41071,67	32759,75	9567,44	0,00	9780,32	0,00	1366,12	
	24.12.14 11:00	42728,75	34064,50	9936,59	0,00	10157,29	0,00	1441,17	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = -0,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **702,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 26 ДЕК 2014 г.

печать энергосбыта