Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36490
Подающ.тр.(M1):
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,91

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	*	191,10	188,20	2,90	81,32	57,40	23,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
25.11.14	24,00	*	189,62	186,86	2,77	81,11	57,11	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
26.11.14	24,00	*	187,67	185,03	2,64	81,46	57,10	24,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
27.11.14	24,00	*	187,64	184,93	2,71	81,32	57,12	24,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
28.11.14	24,00	*	187,91	185,16	2,75	80,55	56,68	23,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
29.11.14	24,00	*	187,27	184,59	2,68	81,01	56,67	24,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
30.11.14	24,00	*	186,38	183,81	2,57	81,19	56,55	24,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
01.12.14	24,00	*	188,09	185,58	2,51	80,06	56,20	23,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
02.12.14	24,00	*	188,12	185,72	2,41	80,36	56,42	23,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
03.12.14	24,00	*	187,96	185,61	2,35	80,61	56,45	24,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
04.12.14	24,00	*	189,08	186,77	2,31	80,88	57,25	23,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
05.12.14	24,00	*	189,31	187,04	2,27	80,14	57,17	22,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
06.12.14	24,00	*	188,99	186,73	2,26	79,32	56,61	22,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
07.12.14	24,00	*	189,82	187,48	2,35	79,47	56,99	22,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
08.12.14	24,00	*	189,81	187,50	2,31	78,00	56,25	21,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
09.12.14	24,00	*	188,62	186,08	2,53	76,89	55,31	21,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
10.12.14	0,00	*	188,81	185,98	2,83	76,44	55,20	21,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
11.12.14	0,00	*	188,96	186,17	2,79	76,58	55,08	21,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
12.12.14	0,00	*	190,44	187,51	2,92	76,21	55,03	21,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
13.12.14	0,00	*	189,26	186,34	2,93	76,72	55,39	21,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
14.12.14	0,00	*	189,57	186,54	3,03	76,87	55,45	21,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
15.12.14	0,00	*	190,61	187,59	3,02	74,92	54,69	20,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
16.12.14	0,00	*	190,82	187,90	2,92	74,87	54,62	20,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
17.12.14	0,00	*	190,30	187,44	2,86	74,78	54,69	20,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
18.12.14	0,00	*	189,88	187,04	2,84	74,90	54,53	20,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
19.12.14	0,00	*	192,83	190,07	2,76	75,86	55,42	20,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
20.12.14	0,00	*	189,48	186,74	2,74	74,85	54,67	20,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
21.12.14	0,00	*	188,69	185,83	2,86	74,95	54,48	20,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
22.12.14	0,00	*	187,94	185,20	2,74	74,06	53,49	20,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
23.12.14	0,00	*	193,23	190,42	2,82	74,60	53,97	20,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
Среднее	12,80	-	189,27	186,59	2,68	78,01	55,80	22,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
Итого	384,00		5678,22	5597,85	80,38						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	130,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.11.14 10:00	60462,77	59556,22	-	-	-	-	1133,94	19111,27
	10.12.14 03:00	63424,85	62488,86	-	-	-	-	1205,93	19488,27

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.
печать энергосбыта