Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36498
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 0

расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin=		Gmax=
расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin=		Gmax=
расходомер:		Gmin=		Gmax=
расходомер:		Gmin=		Gmax=
расходомер:		Gmin=		Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,91

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб	dVгвс м.куб	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Q общ. Гкал
24.11.14	24.00	*	125,56	122,41	3,15	82,12	45,13	36,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
25.11.14	24.00	*	124,20	120,96	3,24	81,92	44,73	37,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
26.11.14	24.00	*	123,26	119,99	3,27	82,25	44,82	37,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
27.11.14	24.00	*	123,11	119,80	3,31	82,06	44,74	37,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
28.11.14	24.00	*	123,34	120,12	3,22	81,25	44,24	37,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
29.11.14	24.00	*	122,85	119,62	3,23	81,87	44,11	37,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
30.11.14	24.00	*	122,42	119,19	3,23	81,95	43,92	38,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
01.12.14	24.00	*	123,59	120,33	3,26	80,70	43,87	36,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
02.12.14	24.00	*	123,58	120,30	3,28	81,07	43,97	37,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
03.12.14	24.00	*	123,45	120,18	3,27	81,48	44,28	37,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
04.12.14	24.00	*	124,30	120,98	3,32	81,50	44,97	36,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
05.12.14	24.00	*	124,30	120,97	3,33	80,76	44,86	35,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
06.12.14	24.00	*	124,11	120,77	3,34	80,05	44,52	35,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
07.12.14	24.00	*	124,72	121,42	3,30	80,17	44,78	35,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
08.12.14	24.00	*	124,66	121,37	3,29	78,55	44,18	34,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
09.12.14	24.00	*	123,80	120,41	3,39	77,63	43,92	33,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
10.12.14	24.00	*	123,89	120,47	3,42	77,14	43,91	33,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
11.12.14	24.00	*	123,92	120,65	3,28	77,35	43,51	33,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
12.12.14	24.00	*	124,84	121,59	3,25	76,90	43,54	33,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
13.12.14	24.00	*	124,04	120,80	3,25	77,47	43,73	33,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
14.12.14	24.00	*	124,24	121,00	3,24	77,54	43,87	33,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
15.12.14	24.00	*	124,88	121,67	3,21	75,47	43,21	32,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
16.12.14	24.00	*	125,05	121,82	3,23	75,58	43,37	32,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
17.12.14	24.00	*	124,90	121,74	3,16	75,51	43,33	32,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
18.12.14	24.00	*	124,60	121,38	3,22	75,68	43,48	32,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
19.12.14	24.00	*	126,63	123,41	3,22	76,49	43,97	32,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
20.12.14	24.00	*	124,14	120,97	3,18	75,57	43,51	32,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
21.12.14	24.00	*	123,61	120,48	3,14	75,65	43,43	32,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
22.12.14	24.00	*	123,31	120,22	3,09	74,85	42,80	32,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
23.12.14	24.00	*	126,62	123,48	3,14	75,37	43,21	32,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
Среднее	24,00	-	124,20	120,95	3,25	78,73	44,00	34,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,21
Итого	720,00		3725,93	3628,50	97,44						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4,46
																								133,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.11.14 09:00	45505,49	44467,63	-	-	-	-	1269,52	18099,45
	24.12.14 11:00	49241,01	48105,53	-	-	-	-	1403,52	15821,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
печать энергосбыта
«___» _____ г.