Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-1214.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 68774 Режим (схема): 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,98

Расчётный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24,00	*	129,49	128,40	1,10	81,37	44,63	36,75	-	-	-	1,10	-	1,10	0,00	-	-	-	-	-	-			4,81
25.11.14	24,00	*	129,09	127,97	1,11	80,98	44,13	36,85	-	-	-	1,11	-	1,11	0,00	-	-	-	-	-	-			4,81
26.11.14	24,00	*	129,28	128,11	1,17	80,86	44,15	36,71	-	-	-	1,17	-	1,17	0,00	-	-	-	-	-	-			4,80
27.11.14	24,00	*	128,96	127,86	1,10	80,99	44,26	36,73	-	-	-	1,10	-	1,10	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
28.11.14	24,00	*	128,74	127,61	1,13	81,11	44,07	37,05	-	-	-	1,13	-	1,13	0,00	-	-	-	-	-	-			4,83
29.11.14	24,00	*	128,69	127,55	1,15	81,13	43,87	37,26	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,85
30.11.14	24,00	*	128,46	127,31	1,16	80,60	43,33	37,27	-	-	-	1,16	-	1,16	0,00	-	-	-	-	-	-			4,85
01.12.14	24,00	*	129,03	127,92	1,12	81,06	43,98	37,08	-	-	-	1,12	-	1,12	0,00	-	-	-	-	-	-			4,84
02.12.14	24,00	*	129,45	128,38	1,07	80,58	43,88	36,70	-	-	-	1,07	-	1,07	0,00	-	-	-	-	-	-			4,80
03.12.14	24,00	*	135,30	134,13	1,17	80,81	44,49	36,32	-	-	-	1,17	-	1,17	0,00	-	-	-	-	-	-			4,97
04.12.14	24,00	*	140,75	139,55	1,21	81,57	45,95	35,62	-	-	-	1,21	-	1,21	0,00	-	-	-	-	-	-			5,08
05.12.14	24,00	*	140,10	138,90	1,20	81,01	46,10	34,91	-	-	-	1,20	-	1,20	0,00	-	-	-	-	-	-			4,95
06.12.14	24,00	*	139,41	138,23	1,18	78,95	45,13	33,82	-	-	-	1,18	-	1,18	0,00	-	-	-	-	-	-			4,78
07.12.14	24,00	*	139,44	138,27	1,17	79,29	45,37	33,92	-	-	-	1,17	-	1,17	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
08.12.14	24,00	*	140,54	139,36	1,18	78,13	45,11	33,02	-	-	-	1,18	-	1,18	0,00	-	-	-	-	-	-			4,70
09.12.14	24,00	*	141,88	140,73	1,16	76,87	44,76	32,11	-	-	-	1,16	-	1,16	0,00	-	-	-	-	-	-			4,61
10.12.14	24,00	*	142,04	140,89	1,15	76,78	44,81	31,97	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,60
11.12.14	24,00	*	139,40	138,27	1,13	76,68	44,30	32,37	-	-	-	1,13	-	1,13	0,00	-	-	-	-	-	-			4,57
12.12.14	24,00	*	137,19	136,05	1,14	77,07	44,22	32,85	-	-	-	1,14	-	1,14	0,00	-	-	-	-	-	-			4,56
13.12.14	24,00	*	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
14.12.14	24,00	*	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
15.12.14	24,00	*	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
16.12.14	24,00	*	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
17.12.14	24,00	*	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
18.12.14	24,00	*	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
19.12.14	24,00	*	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
20.12.14	24,00	*	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
21.12.14	24,00	*	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
22.12.14	24,00	*	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
23.12.14	24,00	*	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	0,00	-	-	-	-	-	-			4,79
Среднее	24,00	-	134,59	133,45	1,15	79,78	44,56	35,23	-	-	-	1,15	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79
Итого	720,00		4037,76	4003,38	34,38						0,00	34,38	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	143,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 11:00	14381,13	12795,77	1585,36	-	0,00	-	413,70	2708,82
	24.12.14 11:00	14381,13	12795,77	1585,36	-	0,00	-	413,70	2708,82

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °C = -0,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел приема показаний КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.