Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский э-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014
Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
т/о-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-1214.txt
Режим (схема):

расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	
расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039 Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24.00		110,62	96,44	14,18	83,46	55,10	28,36	7,00	5,00	2,84	13,09	-	-	13,49	-	-	-	83,18	-	1,09			3,93
25.11.14	24.00	-	110,17	95,79	14,38	83,25	54,72	28,53	7,00	5,00	2,83	13,35	-	-	13,76	-	-	-	82,93	-	1,11			3,94
26.11.14	24.00	-	108,12	94,71	13,41	83,57	54,93	28,64	7,00	5,00	2,83	12,16	-	-	12,54	-	-	-	83,17	-	1,01			3,84
27.11.14	24.00	-	109,96	94,75	15,21	83,34	54,74	28,60	7,00	5,00	2,81	14,10	-	-	14,54	-	-	-	82,91	-	1,17			3,98
28.11.14	24.00	-	109,65	94,95	14,70	82,49	54,03	28,46	7,00	5,00	2,79	13,70	-	-	14,12	-	-	-	82,09	-	1,13			3,92
29.11.14	24.00	-	110,51	94,47	16,04	83,22	53,90	29,32	7,00	5,00	2,87	14,93	-	-	15,41	-	-	-	82,94	-	1,24			4,11
30.11.14	24.00	-	110,68	94,20	16,48	83,27	53,64	29,63	7,00	5,00	2,89	15,45	-	-	15,94	-	-	-	82,97	-	1,28			4,17
01.12.14	24.00	-	111,33	95,04	16,29	81,91	53,61	28,30	7,00	5,00	2,79	15,26	-	-	15,73	-	-	-	81,41	-	1,25			4,03
02.12.14	24.00	-	109,59	95,12	14,47	82,37	53,71	28,66	7,00	5,00	2,81	13,55	-	-	13,96	-	-	-	81,98	-	1,11			3,92
03.12.14	24.00	-	109,98	94,86	15,12	82,87	54,18	28,69	7,00	5,00	2,81	14,14	-	-	14,58	-	-	-	82,66	-	1,17			3,98
04.12.14	24.00	-	110,90	95,26	15,64	82,78	54,79	27,99	7,00	5,00	2,77	14,42	-	-	14,85	-	-	-	82,56	-	1,19			3,97
05.12.14	24.00	-	109,35	95,45	13,90	81,99	54,59	27,40	7,00	5,00	2,72	12,76	-	-	13,18	-	-	-	81,57	-	1,04			3,76
06.12.14	24.00	-	110,71	95,26	15,45	81,29	53,89	27,40	7,00	5,00	2,70	14,45	-	-	14,87	-	-	-	80,96	-	1,17			3,87
07.12.14	24.00	-	112,62	95,63	16,99	81,37	54,05	27,32	7,00	5,00	2,71	15,94	-	-	16,42	-	-	-	81,11	-	1,29			4,00
08.12.14	24.00	-	111,63	95,81	15,82	79,64	53,29	26,35	7,00	5,00	2,60	15,02	-	-	15,43	-	-	-	79,15	-	1,19			3,79
09.12.14	24.00	-	110,68	95,34	15,34	78,81	52,67	26,14	7,00	5,00	2,54	14,77	-	-	15,21	-	-	-	78,48	-	1,16			3,71
10.12.14	24.00	-	112,12	95,29	16,83	78,30	52,49	25,81	7,00	5,00	2,50	16,38	-	-	16,84	-	-	-	78,05	-	1,28			3,78
11.12.14	24.00	-	110,29	95,31	14,98	78,51	52,41	26,10	7,00	5,00	2,52	14,67	-	-	15,09	-	-	-	78,27	-	1,15			3,67
12.12.14	24.00	-	110,83	95,97	14,86	78,06	52,32	25,74	7,00	5,00	2,54	14,07	-	-	14,48	-	-	-	77,96	-	1,10			3,64
13.12.14	24.00	-	110,71	95,44	15,27	78,66	52,60	26,06	7,00	5,00	2,54	14,64	-	-	15,07	-	-	-	78,39	-	1,15			3,69
14.12.14	24.00	-	112,61	95,48	17,13	78,73	52,81	25,92	7,00	5,00	2,53	16,57	-	-	17,04	-	-	-	78,49	-	1,30			3,83
15.12.14	24.00	-	112,10	95,96	16,14	76,52	51,76	24,76	7,00	5,00	2,42	15,60	-	-	16,03	-	-	-	76,32	-	1,19			3,62
16.12.14	24.00	-	112,18	96,08	16,10	76,70	52,00	24,70	7,00	5,00	2,41	15,73	-	-	16,16	-	-	-	76,44	-	1,20			3,61
17.12.14	24.00	-	112,31	95,92	16,39	76,67	52,16	24,51	7,00	5,00	2,41	15,78	-	-	16,20	-	-	-	76,51	-	1,21			3,61
18.12.14	24.00	-	97,47	80,12	17,35	76,76	50,75	26,01	7,00	5,00	2,29	16,66	-	-	17,03	-	-	-	67,62	-	1,12			3,42
19.12.14	24.00	-	76,83	58,95	17,88	77,54	47,57	29,97	7,00	5,00	2,15	17,39	-	-	17,66	-	-	-	57,96	-	1,01			3,15
20.12.14	24.00	-	75,49	55,56	19,93	76,64	46,97	29,67	7,00	5,00	2,09	19,33	-	-	19,62	-	-	-	55,89	-	1,08			3,18
21.12.14	24.00	-	75,88	60,91	14,97	76,70	45,97	30,73	7,00	5,00	2,05	13,99	-	-	14,32	-	-	-	69,75	-	0,98			3,02
22.12.14	24.00	-	77,24	63,85	13,39	75,92	44,84	31,08	7,00	5,00	2,11	11,79	-	-	12,13	-	-	-	75,67	-	0,89			3,00
23.12.14	24.00	-	78,43	65,88	12,55	76,44	45,35	31,09	7,00	5,00	2,15	11,22	-	-	11,51	-	-	-	76,28	-	0,86			3,01
Среднее	24,00	-	104,70	89,13	15,57	79,93	52,19	27,73	7,00	5,00	2,57	14,70	-	-	15,11	-	-	-	77,79	-	1,14	-	-	3,70
Итого	720,00		3140,99	2673,80	467,19						77,01	440,91	0,00	0,00	453,21	0,00	0,00	0,00			34,11	0,00	0,00	111,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = -0,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **453,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«_____» _____ г.