Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24,00	-	78,48	60,25	18,23	81,07	40,74	40,33	7,00	5,00	2,47	17,82	-	-	18,33	-	-	-	80,69	-	1,44			3,91
25.11.14	24,00	-	77,67	59,73	17,94	80,69	40,21	40,48	7,00	5,00	2,47	17,37	-	-	17,88	-	-	-	80,36	-	1,40			3,87
26.11.14	24,00	-	78,73	59,93	18,80	80,58	40,49	40,09	7,00	5,00	2,46	18,22	-	-	18,76	-	-	-	80,29	-	1,46			3,92
27.11.14	25,00	-	81,56	62,45	19,11	80,72	40,57	40,15	7,00	5,00	2,56	18,56	-	-	19,07	-	-	-	80,41	-	1,49			4,05
28.11.14	24,00	-	78,66	59,62	19,04	80,85	40,25	40,60	7,00	5,00	2,48	18,45	-	-	18,99	-	-	-	80,55	-	1,49			3,96
29.11.14	24,00	-	78,35	59,38	18,97	80,85	39,89	40,96	7,00	5,00	2,48	18,41	-	-	18,92	-	-	-	80,54	-	1,48			3,97
30.11.14	24,00	-	79,91	59,24	20,67	80,41	39,53	40,88	7,00	5,00	2,47	20,11	-	-	20,67	-	-	-	80,23	-	1,61			4,08
01.12.14	24,00	-	80,19	60,07	20,12	80,76	40,30	40,46	7,00	5,00	2,48	19,59	-	-	20,18	-	-	-	80,45	-	1,58			4,06
02.12.14	24,00	-	79,81	59,76	20,05	80,35	40,02	40,33	7,00	5,00	2,46	19,57	-	-	20,15	-	-	-	80,06	-	1,57			4,02
03.12.14	24,00	-	78,37	60,59	17,78	80,53	40,58	39,95	7,00	5,00	2,46	17,33	-	-	17,82	-	-	-	80,38	-	1,39			3,85
04.12.14	24,00	-	77,56	60,37	17,19	81,15	41,18	39,97	7,00	5,00	2,46	16,72	-	-	17,21	-	-	-	80,86	-	1,35			3,81
05.12.14	24,00	-	77,92	59,83	18,09	80,39	41,12	39,27	7,00	5,00	2,40	17,59	-	-	18,07	-	-	-	79,79	-	1,41			3,81
06.12.14	24,00	-	79,68	59,13	20,55	78,57	40,05	38,52	7,00	5,00	2,32	20,04	-	-	20,60	-	-	-	78,29	-	1,57			3,89
07.12.14	24,00	-	80,19	59,41	20,78	78,96	40,46	38,50	7,00	5,00	2,33	20,28	-	-	20,82	-	-	-	78,81	-	1,60			3,93
08.12.14	24,00	-	80,72	60,08	20,64	77,60	40,16	37,44	7,00	5,00	2,30	20,19	-	-	20,72	-	-	-	77,11	-	1,56			3,85
09.12.14	24,00	-	80,27	60,60	19,67	76,51	40,12	36,39	7,00	5,00	2,24	19,29	-	-	19,78	-	-	-	76,18	-	1,47			3,71
10.12.14	24,00	-	79,38	60,82	18,56	76,35	40,00	36,35	7,00	5,00	2,26	18,09	-	-	18,53	-	-	-	75,95	-	1,37			3,63
11.12.14	24,00	-	77,47	59,25	18,22	76,35	39,14	37,21	7,00	5,00	2,24	17,82	-	-	18,26	-	-	-	76,13	-	1,36			3,59
12.12.14	24,00	-	80,61	59,20	21,41	76,76	39,43	37,33	7,00	5,00	2,25	20,94	-	-	21,50	-	-	-	76,59	-	1,60			3,85
13.12.14	24,00	-	83,10	62,71	20,39	78,00	40,79	37,21	7,00	5,00	2,38	19,96	-	-	20,49	-	-	-	77,78	-	1,55			3,93
14.12.14	24,00	-	80,10	60,74	19,36	77,09	40,74	36,35	7,00	5,00	2,25	19,02	-	-	19,52	-	-	-	76,21	-	1,45			3,70
15.12.14	24,00	-	77,04	58,55	18,49	76,43	39,52	36,91	7,00	5,00	2,17	18,47	-	-	18,95	-	-	-	76,15	-	1,41			3,58
16.12.14	24,00	-	75,93	58,44	17,49	75,80	39,21	36,59	7,00	5,00	2,15	17,47	-	-	17,95	-	-	-	75,62	-	1,32			3,47
17.12.14	24,00	-	75,96	58,71	17,25	76,26	39,61	36,65	7,00	5,00	2,16	17,14	-	-	17,58	-	-	-	76,04	-	1,30			3,47
18.12.14	24,00	-	78,29	59,39	18,90	76,28	39,79	36,49	7,00	5,00	2,19	18,67	-	-	19,15	-	-	-	75,98	-	1,42			3,61
19.12.14	24,00	-	78,44	59,41	19,03	75,03	39,26	35,77	7,00	5,00	2,16	18,78	-	-	19,27	-	-	-	74,58	-	1,40			3,56
20.12.14	24,00	-	79,71	58,96	20,75	74,24	39,20	35,04	7,00	5,00	2,09	20,47	-	-	20,97	-	-	-	74,00	-	1,52			3,61
21.12.14	24,00	-	80,74	58,35	22,39	74,48	38,72	35,76	7,00	5,00	2,12	22,02	-	-	22,58	-	-	-	74,27	-	1,64			3,76
22.12.14	24,00	-	78,19	58,41	19,78	74,31	38,53	35,78	7,00	5,00	2,12	19,45	-	-	19,94	-	-	-	74,06	-	1,44			3,56
23.12.14	24,00	-	77,53	58,26	19,27	74,02	38,08	35,94	7,00	5,00	2,13	18,94	-	-	19,40	-	-	-	73,79	-	1,40			3,52
Среднее	24,03	-	79,02	59,72	19,30	78,05	39,92	38,12	7,00	5,00	2,32	18,89	-	-	19,40	-	-	-	77,74	-	1,47	-	-	3,78
Итого	721,00		2370,56	1791,64	578,92						69,49	566,78	0,00	0,00	582,06	0,00	0,00	0,00			44,04	0,00	0,00	113,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Треб, ч
	25.11.14 06:00	4384,71	3277,84	1078,71	-	1102,10	-	178,61	
	24.12.14 11:00	6692,25	5020,89	1631,50	-	1669,72	-	288,86	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °С = -0,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **582,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.