Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014
Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
График: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-1214.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,087	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	23,00	-	114,93	94,22	20,71	81,64	42,60	39,04	7,00	5,00	3,64	21,20	-	-	21,83	-	-	-	81,62	-	1,73			5,37
25.11.14	24,00	-	113,68	94,49	19,19	81,27	41,56	39,71	7,00	5,00	3,80	18,61	-	-	19,16	-	-	-	81,32	-	1,52			5,31
26.11.14	24,00	-	115,70	93,28	22,42	81,16	41,70	39,46	7,00	5,00	3,84	20,56	-	-	21,16	-	-	-	81,23	-	1,67			5,51
27.11.14	24,00	-	113,82	91,42	22,40	81,28	41,70	39,58	7,00	5,00	3,90	18,91	-	-	19,45	-	-	-	81,35	-	1,54			5,44
28.11.14	24,00	-	114,99	94,04	20,95	81,43	41,58	39,85	7,00	5,00	3,88	19,29	-	-	19,87	-	-	-	81,40	-	1,57			5,46
29.11.14	24,00	-	118,42	94,57	23,85	81,44	41,46	39,98	7,00	5,00	3,93	22,01	-	-	22,66	-	-	-	81,51	-	1,80			5,73
30.11.14	24,00	-	118,54	94,33	24,21	80,98	40,93	40,05	7,00	5,00	3,89	22,86	-	-	23,55	-	-	-	81,13	-	1,85			5,74
01.12.14	24,00	-	120,44	95,73	24,71	81,34	41,90	39,44	7,00	5,00	3,95	22,65	-	-	23,33	-	-	-	81,38	-	1,84			5,79
02.12.14	24,00	-	117,93	91,64	26,29	80,95	41,76	39,19	7,00	5,00	4,16	19,30	-	-	19,87	-	-	-	81,09	-	1,57			5,72
03.12.14	24,00	-	120,94	94,02	26,92	81,09	42,25	38,84	7,00	5,00	4,10	21,36	-	-	22,00	-	-	-	81,24	-	1,74			5,84
04.12.14	24,00	-	119,07	96,89	22,18	81,73	43,22	38,51	7,00	5,00	4,05	18,25	-	-	18,78	-	-	-	81,81	-	1,50			5,55
05.12.14	24,00	-	118,74	95,30	23,44	81,00	43,04	37,96	7,00	5,00	3,98	19,02	-	-	19,61	-	-	-	80,85	-	1,54			5,52
06.12.14	24,00	-	117,74	92,08	25,66	79,12	41,94	37,18	7,00	5,00	3,85	20,27	-	-	20,84	-	-	-	79,24	-	1,61			5,46
07.12.14	24,00	-	119,47	92,81	26,66	79,50	42,25	37,25	7,00	5,00	3,84	21,88	-	-	22,48	-	-	-	79,70	-	1,74			5,58
08.12.14	24,00	-	118,45	93,80	24,65	78,15	42,02	36,13	7,00	5,00	3,74	20,27	-	-	20,82	-	-	-	78,01	-	1,58			5,32
09.12.14	24,00	-	121,09	97,52	23,57	77,03	41,86	35,17	7,00	5,00	3,56	21,90	-	-	22,49	-	-	-	77,15	-	1,69			5,25
10.12.14	24,00	-	118,87	94,06	24,81	76,86	41,93	34,93	7,00	5,00	3,77	18,52	-	-	19,02	-	-	-	76,92	-	1,43			5,19
11.12.14	24,00	-	118,14	90,91	27,23	76,86	40,99	35,87	7,00	5,00	3,66	21,97	-	-	22,56	-	-	-	77,05	-	1,69			5,36
12.12.14	24,00	-	116,32	90,54	25,78	77,26	41,15	36,11	7,00	5,00	3,72	19,89	-	-	20,43	-	-	-	77,41	-	1,54			5,26
13.12.14	24,00	-	124,41	98,83	25,58	78,53	42,72	35,81	7,00	5,00	3,87	21,40	-	-	22,01	-	-	-	78,63	-	1,68			5,55
14.12.14	24,00	-	122,56	93,45	29,11	77,68	42,39	35,29	7,00	5,00	3,74	23,56	-	-	24,19	-	-	-	77,38	-	1,82			5,56
15.12.14	24,00	-	116,29	86,80	29,49	76,99	41,18	35,81	7,00	5,00	3,75	21,17	-	-	21,75	-	-	-	77,14	-	1,63			5,38
16.12.14	24,00	-	114,81	85,47	29,34	76,39	41,00	35,39	7,00	5,00	3,75	19,77	-	-	20,27	-	-	-	76,58	-	1,51			5,27
17.12.14	24,00	-	116,36	89,04	27,32	76,87	41,42	35,45	7,00	5,00	3,65	20,97	-	-	21,52	-	-	-	77,01	-	1,62			5,26
18.12.14	24,00	-	119,22	91,44	27,78	76,87	41,55	35,32	7,00	5,00	3,68	21,91	-	-	22,50	-	-	-	76,94	-	1,69			5,37
19.12.14	24,00		118,04	93,07	24,97	79,34	41,84	37,49	7,00	5,00	3,83	20,70	-	-	21,29	-	-	-	79,40	-	1,64	-	-	5,47
20.12.14	24,00		118,04	93,07	24,97	79,34	41,84	37,49	7,00	5,00	3,83	20,70	-	-	21,29	-	-	-	79,40	-	1,64	-	-	5,47
21.12.14	24,00		118,04	93,07	24,97	79,34	41,84	37,49	7,00	5,00	3,83	20,70	-	-	21,29	-	-	-	79,40	-	1,64	-	-	5,47
22.12.14	24,00		118,04	93,07	24,97	79,34	41,84	37,49	7,00	5,00	3,83	20,70	-	-	21,29	-	-	-	79,40	-	1,64	-	-	5,47
23.12.14	24,00		118,04	93,07	24,97	79,34	41,84	37,49	7,00	5,00	3,83	20,70	-	-	21,29	-	-	-	79,40	-	1,64	-	-	5,47
Среднее	23,97	-	118,04	93,07	24,97	79,34	41,84	37,49	7,00	5,00	3,83	20,70	-	-	21,29	-	-	-	79,40	-	1,64	-	-	5,47
Итого	719,00		3541,12	2792,02	749,10						114,81	621,00	0,00	0,00	638,58	0,00	0,00	0,00			49,31	0,00	0,00	164,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.11.14 05:00	925,96	756,13	164,17	-	168,91	-	42,45	-
	23.12.14 14:00	4287,31	3366,00	765,33	-	786,80	-	197,82	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °C = -0,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **163,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **638,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.
печать энергосбыта