Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзорова 4 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д — гр Зубковская 3

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзорова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70 — 95/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= 0,2 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= 0,2 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,91

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп.	T3,	T4,	Qгвс.общ.	Qгвс.изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24,00	-	228,80	228,80	0,00	57,12	46,72	10,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
25.11.14	24,00	-	229,87	229,87	0,00	56,68	46,33	10,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
26.11.14	24,00	-	230,33	230,33	0,00	57,01	46,60	10,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
27.11.14	24,00	-	230,83	230,83	0,00	57,14	46,74	10,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
28.11.14	24,00	-	231,32	231,32	0,00	56,88	46,46	10,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
29.11.14	24,00	-	231,96	231,96	0,00	57,39	46,74	10,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
30.11.14	24,00	-	232,36	232,36	0,00	57,66	46,86	10,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
01.12.14	24,00	-	232,18	232,18	0,00	57,25	46,74	10,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
02.12.14	24,00	-	229,98	229,98	0,00	56,53	46,10	10,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
03.12.14	24,00	-	232,82	232,82	0,00	57,01	46,54	10,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
04.12.14	24,00	-	237,81	237,81	0,00	56,60	46,70	9,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
05.12.14	24,00	-	235,84	235,84	0,00	56,04	46,37	9,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
06.12.14	24,00	-	231,04	231,04	0,00	54,69	45,19	9,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
07.12.14	24,00	-	233,61	233,61	0,00	55,19	45,67	9,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
08.12.14	24,00	-	233,50	233,50	0,00	53,70	44,69	9,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
09.12.14	24,00	-	233,05	233,05	0,00	52,40	43,75	8,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
10.12.14	24,00	-	234,87	234,87	0,00	52,38	43,75	8,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
11.12.14	24,00	-	232,14	232,14	0,00	52,06	43,32	8,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
12.12.14	24,00	-	230,59	230,59	0,00	52,73	43,76	8,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
13.12.14	24,00	-	230,98	230,98	0,00	52,52	43,69	8,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
14.12.14	24,00	-	234,30	234,30	0,00	52,24	43,57	8,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
15.12.14	24,00	-	234,09	234,09	0,00	52,33	43,66	8,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
16.12.14	24,00	-	237,66	237,66	0,00	52,13	43,60	8,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
17.12.14	24,00	-	246,24	246,24	0,00	52,26	44,05	8,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
18.12.14	24,00	-	238,88	238,88	0,00	52,38	43,90	8,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
19.12.14	24,00	-	236,22	236,22	0,00	51,95	43,49	8,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
20.12.14	24,00	-	265,01	265,01	0,00	52,04	44,42	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
21.12.14	24,00	-	241,12	241,12	0,00	51,54	43,35	8,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
22.12.14	24,00	-	241,01	241,01	0,00	51,75	43,40	8,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
23.12.14	24,00	-	240,69	240,69	0,00	51,96	43,44	8,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
Среднее	24,00	-	235,30	235,30	-	54,32	44,99	9,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
Итого	720,00		7059,10	7059,10	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	65,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.11.14 06:00	20348,21	20359,29	-	-	-	-	106,81	
	24.12.14 13:00	27251,43	27262,51	-	-	-	-	170,88	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 26 ДЕК 2014 г.

Печать энергосбыта