Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб	dVгвс м.куб	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	76,01	63,32	12,69	82,98	50,91	32,07	7,00	5,00	1,94	13,80	-	-	14,20	-	-	-	82,86	-	1,14			3,09
25.11.14	24,00	-	75,39	62,22	13,17	82,82	50,18	32,64	7,00	5,00	1,95	14,20	-	-	14,64	-	-	-	82,77	-	1,18			3,12
26.11.14	24,00	-	74,74	61,71	13,03	83,10	50,12	32,98	7,00	5,00	1,96	14,05	-	-	14,47	-	-	-	82,93	-	1,16			3,12
27.11.14	24,00	-	75,15	61,93	13,22	82,84	50,09	32,75	7,00	5,00	1,96	14,17	-	-	14,59	-	-	-	82,67	-	1,17			3,13
28.11.14	24,00	-	75,70	61,92	13,78	81,99	49,63	32,36	7,00	5,00	1,93	14,70	-	-	15,15	-	-	-	81,80	-	1,20			3,14
29.11.14	24,00	-	76,21	61,34	14,87	82,79	49,38	33,41	7,00	5,00	1,98	15,77	-	-	16,26	-	-	-	82,74	-	1,31			3,28
30.11.14	24,00	-	76,50	60,83	15,67	82,82	49,09	33,73	7,00	5,00	1,99	16,50	-	-	17,00	-	-	-	82,76	-	1,37			3,35
01.12.14	24,00	-	76,38	61,98	14,40	81,47	49,44	32,03	7,00	5,00	1,92	15,32	-	-	15,77	-	-	-	81,20	-	1,25			3,16
02.12.14	24,00	-	74,29	61,75	12,54	81,93	49,58	32,35	7,00	5,00	1,93	13,42	-	-	13,83	-	-	-	81,79	-	1,10			3,03
03.12.14	24,00	-	75,25	61,71	13,54	82,45	49,87	32,58	7,00	5,00	1,94	14,50	-	-	14,93	-	-	-	82,43	-	1,20			3,14
04.12.14	24,00	-	75,60	62,45	13,15	82,33	50,87	31,46	7,00	5,00	1,90	13,90	-	-	14,32	-	-	-	82,34	-	1,14			3,05
05.12.14	24,00		71,22	58,52	12,70	79,25	48,96	30,29	7,00	5,00	1,68	14,14	-	-	14,53	-	-	-	78,02	-	1,10	-	-	2,78
06.12.14	24,00		71,22	58,52	12,70	79,25	48,96	30,29	7,00	5,00	1,68	14,14	-	-	14,53	-	-	-	78,02	-	1,10	-	-	2,78
07.12.14	24,00		71,22	58,52	12,70	79,25	48,96	30,29	7,00	5,00	1,68	14,14	-	-	14,53	-	-	-	78,02	-	1,10	-	-	2,78
08.12.14	24,00	-	71,22	58,52	12,70	79,25	48,96	30,29	7,00	5,00	1,68	14,14	-	-	14,53	-	-	-	78,02	-	1,10	-	-	2,78
09.12.14	24,00	-	73,52	61,70	11,82	78,46	48,83	29,63	7,00	5,00	1,76	12,74	-	-	13,08	-	-	-	78,36	-	1,00			2,76
10.12.14	24,00	-	75,75	61,70	14,05	77,89	48,74	29,15	7,00	5,00	1,72	15,08	-	-	15,47	-	-	-	77,83	-	1,17			2,89
11.12.14	24,00	-	74,60	61,33	13,27	78,11	48,48	29,63	7,00	5,00	1,77	13,89	-	-	14,26	-	-	-	78,07	-	1,08			2,86
12.12.14	23,00	-	63,28	50,74	12,54	76,31	48,43	27,88	7,00	5,00	1,38	13,43	-	-	13,77	-	-	-	74,49	-	1,00			2,37
13.12.14	24,00	-	74,91	60,51	14,40	78,27	51,29	26,98	7,00	5,00	1,62	14,66	-	-	15,04	-	-	-	78,19	-	1,14			2,76
14.12.14	24,00	-	76,27	61,00	15,27	78,30	49,79	28,51	7,00	5,00	1,71	15,73	-	-	16,18	-	-	-	78,26	-	1,23			2,94
15.12.14	24,00	-	75,52	62,12	13,40	75,98	48,76	27,22	7,00	5,00	1,59	14,73	-	-	15,12	-	-	-	75,91	-	1,12			2,71
16.12.14	24,00	-	72,71	62,21	10,50	76,29	48,86	27,43	7,00	5,00	1,61	11,82	-	-	12,14	-	-	-	76,18	-	0,90			2,51
17.12.14	24,00	-	74,77	62,35	12,42	76,31	49,04	27,27	7,00	5,00	1,63	13,39	-	-	13,74	-	-	-	76,36	-	1,03			2,65
18.12.14	24,00	-	74,87	62,12	12,75	76,63	48,66	27,97	7,00	5,00	1,66	13,69	-	-	14,05	-	-	-	76,79	-	1,05			2,72
19.12.14	22,00	-	33,12	37,40	-4,28	77,33	47,87	29,46	7,00	5,00	-0,01	14,72	-	-	14,96	-	-	-	54,03	-	0,79			0,78
20.12.14	24,00	-	74,86	59,36	15,50	75,90	47,87	28,03	7,00	5,00	1,74	14,45	-	-	14,83	-	-	-	75,82	-	1,10			2,84
21.12.14	24,00	-	76,12	59,52	16,60	76,09	47,90	28,19	7,00	5,00	1,74	15,90	-	-	16,30	-	-	-	76,05	-	1,21			2,94
22.12.14	24,00	-	74,66	59,75	14,91	75,46	47,34	28,12	7,00	5,00	1,73	14,31	-	-	14,70	-	-	-	75,43	-	1,08			2,81
23.12.14	24,00	-	25,52	18,64	6,88	75,56	41,90	33,66	7,00	5,00	0,55	8,67	-	-	8,87	-	-	-	70,37	-	0,61			1,16
Среднее	23,90	-	71,22	58,52	12,70	79,25	48,96	30,29	7,00	5,00	1,68	14,14	-	-	14,53	-	-	-	78,02	-	1,10	-	-	2,78
Итого	717,00		2136,58	1755,70	380,87						50,27	424,08	0,00	0,00	435,77	0,00	0,00	0,00			33,14	0,00	0,00	83,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.11.14 11:00	34960,67	34104,58	1567,07	-	1600,28	-	150,39	-
	24.12.14 12:00	1083,45	890,56	219,82	-	225,45	-	40,18	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **435,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать Энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.