Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,91
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24.00	-	91,93	74,54	17,39	82,08	51,64	30,44	7,00	5,00	2,37	16,29	-	-	16,80	-	-	-	81,90	-	1,33			3,70
25.11.14	24.00	-	89,39	73,31	16,08	81,87	50,92	30,95	7,00	5,00	2,38	14,87	-	-	15,30	-	-	-	81,69	-	1,22			3,59
26.11.14	24.00	-	87,86	72,61	15,25	82,18	51,06	31,12	7,00	5,00	2,36	14,11	-	-	14,52	-	-	-	81,94	-	1,16			3,52
27.11.14	24.00	-	89,63	73,32	16,31	81,95	51,15	30,80	7,00	5,00	2,35	15,24	-	-	15,70	-	-	-	81,72	-	1,25			3,60
28.11.14	24.00	-	88,54	73,32	15,22	81,08	50,51	30,57	7,00	5,00	2,34	14,14	-	-	14,57	-	-	-	80,74	-	1,14			3,48
29.11.14	24.00	-	88,16	72,60	15,56	81,82	50,29	31,53	7,00	5,00	2,38	14,48	-	-	14,94	-	-	-	81,64	-	1,18			3,56
30.11.14	24.00	-	90,62	71,43	19,19	81,91	49,80	32,11	7,00	5,00	2,39	18,18	-	-	18,72	-	-	-	81,80	-	1,49			3,87
01.12.14	24.00	-	92,70	75,95	16,75	80,50	50,85	29,65	7,00	5,00	2,34	15,79	-	-	16,23	-	-	-	80,33	-	1,27			3,61
02.12.14	24.00	-	95,47	79,10	16,37	80,80	51,63	29,17	7,00	5,00	2,40	15,35	-	-	15,79	-	-	-	80,64	-	1,24			3,64
03.12.14	24.00	-	95,32	78,98	16,34	81,31	52,02	29,29	7,00	5,00	2,40	15,24	-	-	15,72	-	-	-	81,27	-	1,24			3,65
04.12.14	24.00	-	97,74	79,86	17,88	81,23	52,77	28,46	7,00	5,00	2,36	16,83	-	-	17,33	-	-	-	81,17	-	1,37			3,73
05.12.14	24.00	-	97,43	79,84	17,59	80,44	52,50	27,94	7,00	5,00	2,33	16,45	-	-	16,91	-	-	-	80,17	-	1,32			3,65
06.12.14	24.00	-	95,92	79,41	16,51	79,77	51,72	28,05	7,00	5,00	2,32	15,37	-	-	15,82	-	-	-	79,62	-	1,23			3,55
07.12.14	24.00	-	97,54	79,67	17,87	79,86	51,90	27,96	7,00	5,00	2,32	16,80	-	-	17,26	-	-	-	79,78	-	1,34			3,66
08.12.14	24.00	-	96,38	79,86	16,52	78,17	51,13	27,04	7,00	5,00	2,26	15,38	-	-	15,82	-	-	-	77,87	-	1,20			3,46
09.12.14	24.00	-	96,20	79,02	17,18	77,39	50,62	26,77	7,00	5,00	2,21	16,06	-	-	16,49	-	-	-	77,28	-	1,24			3,45
10.12.14	24.00	-	95,81	79,05	16,76	76,88	50,42	26,46	7,00	5,00	2,17	15,71	-	-	16,14	-	-	-	76,77	-	1,21			3,38
11.12.14	24.00	-	94,10	78,57	15,53	77,05	50,11	26,94	7,00	5,00	2,20	14,53	-	-	14,91	-	-	-	76,91	-	1,12			3,32
12.12.14	23.00	-	68,84	58,28	10,56	75,91	48,52	27,39	7,00	5,00	1,55	11,93	-	-	12,23	-	-	-	71,36	-	0,85			2,40
13.12.14	24.00	-	91,39	71,88	19,51	77,47	50,18	27,29	7,00	5,00	1,99	19,32	-	-	19,81	-	-	-	77,37	-	1,49			3,48
14.12.14	24.00	-	88,95	73,09	15,86	77,51	49,53	27,98	7,00	5,00	2,06	15,76	-	-	16,19	-	-	-	77,39	-	1,22			3,28
15.12.14	24.00	-	90,27	73,83	16,44	75,35	48,67	26,68	7,00	5,00	1,98	16,42	-	-	16,84	-	-	-	75,27	-	1,24			3,21
16.12.14	24.00	-	89,07	74,10	14,97	75,52	48,80	26,72	7,00	5,00	1,98	15,06	-	-	15,45	-	-	-	75,37	-	1,13			3,11
17.12.14	24.00	-	88,54	73,85	14,69	75,51	48,93	26,58	7,00	5,00	1,99	14,44	-	-	14,80	-	-	-	75,42	-	1,09			3,07
18.12.14	24.00	-	87,68	73,59	14,09	75,72	48,81	26,91	7,00	5,00	2,02	13,72	-	-	14,07	-	-	-	75,73	-	1,04			3,05
19.12.14	24.00	-	42,99	45,17	-2,18	76,72	48,89	27,83	7,00	5,00	0,24	14,80	-	-	15,03	-	-	-	58,24	-	0,86			1,10
20.12.14	24.00	-	85,40	70,21	15,19	75,04	46,81	28,23	7,00	5,00	1,88	17,02	-	-	17,42	-	-	-	73,36	-	1,25			3,13
21.12.14	24.00	-	88,22	71,31	16,91	75,31	47,91	27,40	7,00	5,00	1,97	16,82	-	-	17,23	-	-	-	75,20	-	1,27			3,23
22.12.14	24.00	-	87,89	71,24	16,65	74,66	47,46	27,20	7,00	5,00	1,96	16,33	-	-	16,72	-	-	-	74,60	-	1,22			3,18
23.12.14	24.00	-	25,15	19,59	5,56	74,30	42,82	31,48	7,00	5,00	0,51	7,97	-	-	8,15	-	-	-	66,85	-	0,53			1,04
Среднее	23,97	-	87,17	71,89	15,29	78,51	49,95	28,56	7,00	5,00	2,07	15,35	-	-	15,76	-	-	-	77,31	-	1,19	-	-	3,26
Итого	719,00		2615,13	2156,58	458,55						61,97	460,41	0,00	0,00	472,91	0,00	0,00	0,00			35,72	0,00	0,00	97,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.11.14 06:00	4883,15	3910,39	919,48	-	940,26	-	164,08	
	24.12.14 13:00	7430,05	6010,80	1369,10	-	1402,02	-	258,97	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = -0,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **472,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

"___" 26 ДЕК 2014