Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский э-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-1214.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093
Режим (схема): 3001
график: 150/70

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24,00	-	168,46	151,63	16,83	83,75	56,23	27,52	7,00	5,00	4,17	16,97	-	-	17,49	-	-	-	83,39	-	1,42			5,59
25.11.14	24,00	-	166,64	150,30	16,34	83,56	55,68	27,88	7,00	5,00	4,20	16,36	-	-	16,89	-	-	-	83,24	-	1,37			5,57
26.11.14	24,00	-	165,44	149,69	15,75	83,84	55,90	27,94	7,00	5,00	4,19	15,88	-	-	16,37	-	-	-	83,42	-	1,32			5,51
27.11.14	24,00	-	166,69	149,72	16,97	83,60	55,81	27,79	7,00	5,00	4,17	17,03	-	-	17,56	-	-	-	83,20	-	1,42			5,59
28.11.14	24,00	-	166,36	149,97	16,39	82,71	55,02	27,69	7,00	5,00	4,16	16,49	-	-	17,01	-	-	-	82,24	-	1,36			5,52
29.11.14	24,00	-	167,71	149,35	18,36	83,51	55,08	28,43	7,00	5,00	4,24	18,52	-	-	19,10	-	-	-	83,22	-	1,54			5,79
30.11.14	24,00	-	168,97	148,66	20,31	83,51	54,86	28,65	7,00	5,00	4,27	20,40	-	-	21,00	-	-	-	83,18	-	1,70			5,96
01.12.14	24,00	-	167,15	150,29	16,86	82,17	54,91	27,26	7,00	5,00	4,08	17,27	-	-	17,79	-	-	-	81,75	-	1,41			5,49
02.12.14	24,00	-	167,27	150,18	17,09	82,64	55,12	27,52	7,00	5,00	4,10	17,65	-	-	18,17	-	-	-	82,27	-	1,45			5,55
03.12.14	24,00	-	165,62	149,93	15,69	83,15	55,42	27,73	7,00	5,00	4,12	16,36	-	-	16,88	-	-	-	82,98	-	1,36			5,47
04.12.14	24,00	-	166,63	150,97	15,66	83,00	56,07	26,93	7,00	5,00	4,02	16,31	-	-	16,81	-	-	-	82,75	-	1,35			5,38
05.12.14	23,00	-	160,07	144,63	15,44	82,23	55,80	26,43	7,00	5,00	3,77	16,22	-	-	16,72	-	-	-	81,74	-	1,33			5,10
06.12.14	24,00	-	167,17	150,66	16,51	81,53	55,13	26,40	7,00	5,00	3,96	16,94	-	-	17,41	-	-	-	81,21	-	1,38			5,33
07.12.14	24,00	-	170,54	151,34	19,20	81,56	55,33	26,23	7,00	5,00	3,95	19,59	-	-	20,19	-	-	-	81,26	-	1,60			5,54
08.12.14	24,00	-	168,29	151,37	16,92	79,82	54,41	25,41	7,00	5,00	3,84	17,16	-	-	17,65	-	-	-	79,39	-	1,36			5,20
09.12.14	24,00	-	168,03	150,21	17,82	79,07	53,79	25,28	7,00	5,00	3,82	17,72	-	-	18,20	-	-	-	78,76	-	1,39			5,21
10.12.14	24,00	-	167,81	150,32	17,49	78,52	53,58	24,94	7,00	5,00	3,72	18,07	-	-	18,57	-	-	-	78,21	-	1,41			5,13
11.12.14	24,00	-	165,40	150,42	14,98	78,72	53,39	25,33	7,00	5,00	3,74	16,02	-	-	16,45	-	-	-	78,46	-	1,26			5,00
12.12.14	23,00	-	162,63	145,60	17,03	78,20	53,23	24,97	7,00	5,00	3,58	17,84	-	-	18,33	-	-	-	78,24	-	1,40			4,97
13.12.14	24,00	-	169,86	150,51	19,35	78,90	53,62	25,28	7,00	5,00	3,81	19,42	-	-	19,96	-	-	-	78,68	-	1,53			5,34
14.12.14	24,00	-	170,87	150,59	20,28	78,93	53,85	25,08	7,00	5,00	3,77	20,51	-	-	21,09	-	-	-	78,67	-	1,62			5,38
15.12.14	24,00	-	169,68	151,51	18,17	76,66	52,70	23,96	7,00	5,00	3,58	18,93	-	-	19,41	-	-	-	76,53	-	1,45			5,03
16.12.14	24,00	-	168,30	151,76	16,54	76,89	52,88	24,01	7,00	5,00	3,57	17,68	-	-	18,13	-	-	-	76,55	-	1,35			4,92
17.12.14	24,00	-	168,12	151,42	16,70	76,89	52,96	23,93	7,00	5,00	3,56	17,61	-	-	18,06	-	-	-	76,70	-	1,35			4,91
18.12.14	24,00	-	167,79	151,06	16,73	77,16	52,95	24,21	7,00	5,00	3,65	16,86	-	-	17,30	-	-	-	77,18	-	1,30			4,95
19.12.14	22,00	-	155,78	141,60	14,18	77,77	53,50	24,27	7,00	5,00	3,38	15,12	-	-	15,51	-	-	-	77,25	-	1,17			4,55
20.12.14	24,00	-	170,23	150,40	19,83	76,90	52,85	24,05	7,00	5,00	3,67	19,31	-	-	19,84	-	-	-	76,58	-	1,48			5,15
21.12.14	24,00	-	170,69	149,60	21,09	77,02	52,66	24,36	7,00	5,00	3,70	20,56	-	-	21,09	-	-	-	76,72	-	1,58			5,27
22.12.14	24,00	-	167,90	149,32	18,58	76,20	51,95	24,25	7,00	5,00	3,67	18,05	-	-	18,51	-	-	-	76,10	-	1,37			5,05
23.12.14	24,00		167,11	149,76	17,35	80,29	54,30	25,99	7,00	5,00	3,88	17,68	-	-	18,19	-	-	-	80,00	-	1,41	-	-	5,29
Среднее	23,87	-	167,11	149,76	17,35	80,29	54,30	25,99	7,00	5,00	3,88	17,68	-	-	18,19	-	-	-	80,00	-	1,41	-	-	5,29
Итого	716,00		5013,21	4492,77	520,44						116,32	530,53	0,00	0,00	545,68	0,00	0,00	0,00			42,42	0,00	0,00	158,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.11.14 12:00	54332,79	47238,71	7456,98	-	7629,33	-	1440,09	-
	23.12.14 13:00	59188,05	51591,02	7969,40	-	8156,35	-	1593,44	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °С = -0,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **158,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **545,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.