Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10965.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-1214.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	90,07	76,71	13,36	82,54	51,32	31,22	7,00	5,00	2,55	11,63	-	-	11,97	-	-	-	82,41	-	0,96			3,51
25.11.14	24,00	-	89,67	76,05	13,62	82,34	50,82	31,52	7,00	5,00	2,54	11,86	-	-	12,19	-	-	-	82,21	-	0,98			3,52
26.11.14	24,00	-	90,82	75,74	15,08	82,63	51,08	31,55	7,00	5,00	2,54	13,29	-	-	13,70	-	-	-	82,47	-	1,10			3,64
27.11.14	24,00	-	89,73	75,83	13,90	82,38	51,00	31,38	7,00	5,00	2,53	12,17	-	-	12,51	-	-	-	82,13	-	1,00			3,53
28.11.14	24,00	-	88,85	76,01	12,84	81,51	50,28	31,23	7,00	5,00	2,53	11,06	-	-	11,38	-	-	-	81,32	-	0,90			3,43
29.11.14	24,00	-	90,02	75,64	14,38	82,27	50,06	32,21	7,00	5,00	2,60	12,52	-	-	12,92	-	-	-	82,17	-	1,03			3,62
30.11.14	24,00	-	90,51	75,29	15,22	82,30	49,80	32,50	7,00	5,00	2,61	13,30	-	-	13,70	-	-	-	82,17	-	1,09			3,70
01.12.14	24,00	-	89,91	76,22	13,69	80,98	50,22	30,76	7,00	5,00	2,49	11,98	-	-	12,31	-	-	-	80,72	-	0,97			3,46
02.12.14	22,00	-	81,97	69,24	12,73	81,45	50,49	30,96	7,00	5,00	2,25	11,49	-	-	11,82	-	-	-	81,22	-	0,93			3,19
03.12.14	24,00	-	88,90	75,50	13,40	81,91	50,74	31,17	7,00	5,00	2,55	11,10	-	-	11,44	-	-	-	81,89	-	0,91			3,45
04.12.14	24,00	-	89,85	76,12	13,73	81,79	51,48	30,31	7,00	5,00	2,49	11,50	-	-	11,83	-	-	-	81,74	-	0,94			3,43
05.12.14	24,00	-	89,79	76,14	13,65	81,01	51,23	29,78	7,00	5,00	2,45	11,45	-	-	11,79	-	-	-	80,81	-	0,93			3,38
06.12.14	24,00	-	90,18	75,97	14,21	80,34	50,65	29,69	7,00	5,00	2,44	11,97	-	-	12,32	-	-	-	80,17	-	0,96			3,40
07.12.14	24,00	-	91,51	76,30	15,21	80,42	50,83	29,59	7,00	5,00	2,44	12,96	-	-	13,33	-	-	-	80,32	-	1,04			3,49
08.12.14	24,00	-	91,23	76,34	14,89	78,70	50,04	28,66	7,00	5,00	2,37	12,70	-	-	13,04	-	-	-	78,46	-	1,00			3,36
09.12.14	24,00	-	88,51	75,83	12,68	77,89	49,60	28,29	7,00	5,00	2,32	10,53	-	-	10,82	-	-	-	77,79	-	0,82			3,14
10.12.14	24,00	-	89,69	75,79	13,90	77,38	49,36	28,02	7,00	5,00	2,30	11,68	-	-	11,97	-	-	-	77,27	-	0,90			3,20
11.12.14	24,00	-	89,27	75,80	13,47	77,56	49,11	28,45	7,00	5,00	2,33	11,23	-	-	11,54	-	-	-	77,46	-	0,87			3,20
12.12.14	23,00	-	94,93	73,39	21,54	77,27	49,15	28,12	7,00	5,00	2,17	20,03	-	-	20,58	-	-	-	77,94	-	1,56			3,73
13.12.14	24,00	-	90,55	75,99	14,56	77,76	49,44	28,32	7,00	5,00	2,29	12,85	-	-	13,22	-	-	-	77,69	-	1,00			3,29
14.12.14	24,00	-	91,41	76,07	15,34	77,79	49,53	28,26	7,00	5,00	2,29	13,61	-	-	13,98	-	-	-	77,73	-	1,06			3,35
15.12.14	24,00	-	91,12	76,54	14,58	75,57	48,59	26,98	7,00	5,00	2,20	12,88	-	-	13,22	-	-	-	75,41	-	0,97			3,17
16.12.14	24,00	-	89,50	76,76	12,74	75,77	48,57	27,20	7,00	5,00	2,22	11,11	-	-	11,41	-	-	-	75,65	-	0,84			3,06
17.12.14	24,00	-	89,46	76,74	12,72	75,76	48,67	27,09	7,00	5,00	2,20	11,21	-	-	11,51	-	-	-	75,73	-	0,85			3,04
18.12.14	24,00	-	89,47	76,61	12,86	75,98	48,60	27,38	7,00	5,00	2,21	11,42	-	-	11,71	-	-	-	76,06	-	0,87			3,07
19.12.14	24,00	-	91,64	78,57	13,07	76,59	49,26	27,33	7,00	5,00	2,26	11,63	-	-	11,90	-	-	-	76,41	-	0,89			3,15
20.12.14	24,00	-	90,93	76,24	14,69	75,79	48,69	27,10	7,00	5,00	2,18	13,21	-	-	13,53	-	-	-	75,66	-	1,00			3,18
21.12.14	24,00	-	90,87	75,90	14,97	75,88	48,46	27,42	7,00	5,00	2,19	13,56	-	-	13,91	-	-	-	75,81	-	1,03			3,22
22.12.14	24,00	-	90,03	75,87	14,16	75,06	47,52	27,54	7,00	5,00	2,20	12,78	-	-	13,10	-	-	-	75,03	-	0,96			3,16
23.12.14	24,00		90,01	75,83	14,18	79,12	49,81	29,31	7,00	5,00	2,37	12,37	-	-	12,71	-	-	-	79,03	-	0,98	-	-	3,35
Среднее	23,90	-	90,01	75,83	14,18	79,12	49,81	29,31	7,00	5,00	2,37	12,37	-	-	12,71	-	-	-	79,03	-	0,98	-	-	3,35
Итого	717,00		2700,40	2275,03	425,37						71,08	371,08	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00			29,33	0,00	0,00	100,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.11.14 11:00	41293,01	36220,20	4438,59	-	4538,90	-	972,16	-
	23.12.14 12:00	43817,28	38347,09	4785,30	-	4895,19	-	1065,61	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = -0,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **381,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Петроэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 26 ДЕК 2014 г.