ТСО ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14736

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Txв=0 C
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.14	24	-	66,60	6,00	54,933	-	-	52,82	5,00	29,933	-	-	13,77	25,000	2,079
24.11.14	24	-	66,41	6,00	52,626	-	-	52,53	5,00	30,292	-	-	13,88	22,334	1,905
25.11.14	24	-	66,40	6,00	52,435	-	-	52,32	5,00	29,389	-	-	14,08	23,046	1,945
26.11.14	24	-	66,42	6,00	50,817	-	-	52,15	5,00	30,175	-	-	14,27	20,642	1,803
27.11.14	24	-	66,37	6,00	51,723	-	-	52,17	5,00	29,640	-	-	14,19	22,082	1,888
28.11.14	24	-	66,35	6,00	50,128	-	-	52,00	5,00	29,517	-	-	14,35	20,611	1,792
29.11.14	24	-	74,47	9,20	178,503	-	-	50,42	4,60	175,409	-	-	24,05	3,094	4,466
30.11.14	24	-	66,66	6,00	58,382	-	-	53,07	5,00	31,151	-	-	13,60	27,231	2,241
01.12.14	24	-	66,59	6,00	54,742	-	-	53,04	5,00	33,376	-	-	13,55	21,366	1,876
02.12.14	24	-	66,41	6,00	48,269	-	-	51,89	5,00	26,136	-	-	14,52	22,133	1,851
03.12.14	24	-	66,41	6,00	41,462	-	-	49,66	5,00	17,146	-	-	16,75	24,317	1,903
04.12.14	24	-	66,49	6,00	44,004	-	-	49,39	5,00	21,383	-	-	17,10	22,621	1,871
05.12.14	24	-	66,50	6,00	43,333	-	-	49,66	5,00	21,951	-	-	16,84	21,382	1,793
06.12.14	24	-	66,56	6,00	44,718	-	-	49,68	5,00	21,142	-	-	16,88	23,576	1,927
07.12.14	24	-	66,64	6,00	46,899	-	-	49,85	5,00	20,794	-	-	16,79	26,105	2,090
08.12.14	24	-	66,49	6,00	44,661	-	-	50,10	5,00	21,073	-	-	16,40	23,588	1,915
09.12.14	24	-	66,38	6,00	42,882	-	-	49,58	5,00	21,103	-	-	16,80	21,780	1,801
10.12.14	24	-	66,35	6,00	43,390	-	-	49,75	5,00	21,468	-	-	16,60	21,922	1,812
11.12.14	24	-	66,47	6,00	41,432	-	-	48,94	5,00	21,320	-	-	17,53	20,112	1,712
12.12.14	24	-	70,29	6,00	42,951	-	-	52,04	5,00	21,565	-	-	18,26	21,386	1,898
13.12.14	24	-	72,90	6,00	47,633	-	-	54,53	5,00	19,633	-	-	18,37	28,000	2,403
14.12.14	24	-	72,87	6,00	51,127	-	-	55,00	5,00	19,041	-	-	17,87	32,086	2,680
15.12.14	24	-	72,07	6,00	43,774	-	-	53,67	5,00	19,028	-	-	18,40	24,746	2,135
16.12.14	24	-	70,70	6,00	42,411	-	-	51,66	5,00	17,784	-	-	19,04	24,627	2,081
17.12.14	24	-	70,55	6,00	38,214	-	-	50,21	5,00	19,194	-	-	20,34	19,019	1,733
18.12.14	24	-	70,91	6,00	39,000	-	-	50,57	5,00	18,991	-	-	20,34	20,009	1,806
19.12.14	24	-	70,73	6,00	39,185	-	-	51,02	5,00	21,307	-	-	19,71	17,878	1,686
20.12.14	24	-	71,14	6,00	42,105	-	-	51,82	5,00	21,448	-	-	19,32	20,658	1,885
21.12.14	24	-	70,92	6,00	46,783	-	-	52,11	5,00	21,138	-	-	18,82	25,644	2,218
22.12.14	24	-	69,73	6,00	42,814	-	-	51,09	5,00	21,928	-	-	18,64	20,886	1,866
Среднее	24,00	-	68,46	6,11	50,711	-	-	51,42	4,99	28,448	-	-	17,03	22,263	2,035
Итого	720,0				1521,336	0,000				853,454	0,000	0,00		667,883	61,06

Ориентировочно до конца месяца(+)	373,516	182,302		191,214	17,07
Корректировка за прошлый месяц (-)	403,263	232,183		171,082	15,075
Итого за декабрь 2014 :	1491,589	803,572		688,015	63,055868

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
22.11.14 23:00	24133,139	-	10441,220	-	-	1072,265
22.12.14 23:00	25528,885	-	11149,355	-	-	1130,813

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ C ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Начальник отдела сбыта тепловой энергии
Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Тута _____

29.12.2014