ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14728

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 50			Термопреобр.	Тхв=0 С
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
Тр. Подпитки				КТПТР-05	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.14	24	-	66,88	6,00	57,136	-	-	53,94	5,00	38,801	-	-	12,94	18,335	1,730
24.11.14	24	-	66,70	6,00	57,639	-	-	53,81	5,00	37,564	-	-	12,89	20,075	1,825
25.11.14	24	-	66,68	6,00	58,566	-	-	53,96	5,00	36,278	-	-	12,72	22,288	1,949
26.11.14	24	-	66,78	6,00	58,212	-	-	54,05	5,00	36,485	-	-	12,73	21,727	1,917
27.11.14	24	-	66,66	6,00	56,748	-	-	53,79	5,00	36,485	-	-	12,87	20,264	1,822
28.11.14	24	-	66,69	6,00	56,150	-	-	53,55	5,00	36,083	-	-	13,14	20,067	1,814
29.11.14	24	-	66,73	6,00	57,273	-	-	53,84	5,00	37,650	-	-	12,89	19,623	1,796
30.11.14	24	-	66,93	6,00	63,319	-	-	54,59	5,00	39,854	-	-	12,34	23,465	2,064
01.12.14	24	-	66,91	6,00	61,745	-	-	54,53	5,00	40,252	-	-	12,38	21,492	1,938
02.12.14	24	-	66,70	6,00	51,958	-	-	53,17	5,00	31,185	-	-	13,53	20,774	1,809
03.12.14	24	-	66,78	6,00	45,371	-	-	51,12	5,00	23,757	-	-	15,66	21,615	1,817
04.12.14	24	-	66,82	6,00	51,962	-	-	51,94	5,00	27,687	-	-	14,88	24,275	2,035
05.12.14	24	-	66,84	6,00	50,957	-	-	51,87	5,00	28,244	-	-	14,96	22,713	1,942
06.12.14	24	-	66,91	6,00	49,792	-	-	52,04	5,00	28,953	-	-	14,87	20,838	1,826
07.12.14	24	-	66,96	6,00	52,859	-	-	52,39	5,00	29,446	-	-	14,57	23,414	1,998
08.12.14	24	-	66,85	6,00	49,810	-	-	51,96	5,00	27,742	-	-	14,89	22,068	1,890
09.12.14	24	-	66,77	6,00	49,788	-	-	51,83	5,00	27,467	-	-	14,94	22,322	1,902
10.12.14	24	-	66,69	6,00	47,735	-	-	52,21	5,00	28,082	-	-	14,48	19,653	1,719
11.12.14	24	-	66,85	6,00	46,251	-	-	52,08	5,00	26,975	-	-	14,77	19,277	1,688
12.12.14	24	-	70,70	6,00	49,669	-	-	54,10	5,00	27,301	-	-	16,60	22,368	2,036
13.12.14	24	-	73,29	6,00	49,196	-	-	55,37	5,00	27,797	-	-	17,92	21,399	2,068
14.12.14	24	-	73,24	6,00	49,112	-	-	55,62	5,00	29,343	-	-	17,61	19,770	1,966
15.12.14	24	-	72,46	6,00	45,292	-	-	54,29	5,00	26,608	-	-	18,17	18,685	1,839
16.12.14	24	-	71,04	6,00	43,764	-	-	52,87	5,00	25,018	-	-	18,17	18,746	1,788
17.12.14	24	-	71,11	6,00	44,669	-	-	53,08	5,00	24,993	-	-	18,03	19,676	1,851
18.12.14	24	-	71,31	6,00	44,292	-	-	52,97	5,00	24,981	-	-	18,34	19,312	1,837
19.12.14	24	-	71,20	6,00	44,601	-	-	53,10	5,00	25,057	-	-	18,10	19,544	1,846
20.12.14	24	-	71,52	6,00	42,521	-	-	52,64	5,00	24,681	-	-	18,88	17,840	1,743
21.12.14	24	-	71,28	6,00	47,601	-	-	53,62	5,00	25,235	-	-	17,66	22,366	2,041
22.12.14	24	-	70,12	6,00	45,694	-	-	52,38	5,00	24,576	-	-	17,74	21,118	1,918
Среднее	24,00	-	68,55	6,00	50,989	-	-	53,22	5,00	30,153	-	-	15,32	20,837	1,880
Итого	720,0				1529,684	0,000				904,580	0,000	0,00		625,104	56,41

Ориентировочно до конца месяца(+)	402,612	224,410	178,202	16,75
Корректировка за прошлый месяц (-)	430,941	290,877	140,088	13,619
Итого за декабрь 2014 :	1501,354	838,112	663,218	59,54075

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.11.14 14:00	27005,768	-	18362,472	-	-	1165,345
23.12.14 14:00	28528,860	-	19258,001	-	-	1221,834

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

филиал «Центральный» ЗАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до замены до получения АКТА допуска УУ
29. 12. 2014