ТСО ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14728

	расходомер	Gmin	Gmax	
Подающий тр.	ПРЭМ 50			Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	71,01	9,20	230,056	-	-	52,31	4,60	229,770	-	18,71	0,287	-	-	-	4,340
24.11.14	24	-	69,81	9,20	227,261	-	-	51,42	4,60	227,108	-	18,39	0,153	-	-	-	4,208
25.11.14	24	-	69,19	9,20	225,874	-	-	50,70	4,60	225,552	-	18,49	0,323	-	-	-	4,214
26.11.14	24	-	72,58	9,20	225,094	-	-	52,65	4,60	224,739	-	19,93	0,355	-	-	-	4,525
27.11.14	24	-	73,40	9,20	223,204	-	-	53,17	4,60	222,878	-	20,23	0,325	-	-	-	4,554
28.11.14	24	-	73,02	9,20	222,751	-	-	52,63	4,60	222,434	-	20,39	0,317	-	-	-	4,581
29.11.14	24	-	74,70	9,20	226,053	-	-	53,68	4,60	225,684	-	21,02	0,370	-	-	-	4,794
30.11.14	24	-	74,75	9,20	227,185	-	-	53,70	4,60	226,806	-	21,05	0,379	-	-	-	4,824
01.12.14	24	-	71,58	9,20	224,481	-	-	52,00	4,60	224,087	-	19,58	0,394	-	-	-	4,434
02.12.14	24	-	72,64	9,20	217,455	-	-	52,28	4,60	216,932	-	20,35	0,523	-	-	-	4,474
03.12.14	24	-	70,25	9,20	219,691	-	-	51,10	4,60	219,270	-	19,15	0,420	-	-	-	4,249
04.12.14	24	-	65,02	9,20	221,413	-	-	48,47	4,60	221,034	-	16,55	0,379	-	-	-	3,703
05.12.14	24	-	64,89	9,20	220,337	-	-	48,36	4,60	220,086	-	16,52	0,252	-	-	-	3,673
06.12.14	24	-	66,04	9,20	219,247	-	-	48,89	4,60	218,872	-	17,14	0,376	-	-	-	3,797
07.12.14	24	-	65,65	9,20	221,258	-	-	48,85	4,60	221,005	-	16,81	0,254	-	-	-	3,750
08.12.14	24	-	69,93	9,20	220,340	-	-	51,26	4,60	219,876	-	18,67	0,464	-	-	-	4,158
09.12.14	24	-	66,72	9,20	221,326	-	-	49,59	4,60	220,830	-	17,13	0,496	-	-	-	3,835
10.12.14	24	-	67,08	9,20	218,765	-	-	49,67	4,60	218,458	-	17,41	0,307	-	-	-	3,844
11.12.14	24	-	65,70	9,20	206,549	-	-	48,02	4,60	206,269	-	17,68	0,280	-	-	-	3,685
12.12.14	24	-	63,88	9,20	194,080	-	-	46,19	4,60	193,996	-	17,69	0,084	-	-	-	3,455
13.12.14	24	-	65,02	9,20	195,957	-	-	47,04	4,60	195,797	-	17,98	0,160	-	-	-	3,551
14.12.14	24	-	64,60	9,20	199,897	-	-	47,06	4,60	199,823	-	17,54	0,074	-	-	-	3,531
15.12.14	24	-	65,64	9,20	192,313	-	-	47,17	4,60	192,028	-	18,47	0,285	-	-	-	3,582
16.12.14	24	-	64,56	9,20	197,321	-	-	46,97	4,60	197,045	-	17,59	0,276	-	-	-	3,501
17.12.14	24	-	68,65	9,20	216,580	-	-	50,13	4,60	216,266	-	18,52	0,314	-	-	-	4,053
18.12.14	24	-	68,65	9,20	216,580	-	-	50,13	4,60	216,266	-	18,52	0,314	-	-	-	4,053
19.12.14	24	-	68,65	9,20	216,580	-	-	50,13	4,60	216,266	-	18,52	0,314	-	-	-	4,053
20.12.14	24	-	68,65	9,20	216,580	-	-	50,13	4,60	216,266	-	18,52	0,314	-	-	-	4,053
21.12.14	24	-	68,65	9,20	216,580	-	-	50,13	4,60	216,266	-	18,52	0,314	-	-	-	4,053
22.12.14	24	-	68,65	9,20	216,580	-	-	50,13	4,60	216,266	-	18,52	0,314	-	-	-	4,053
Среднее	24,00	-	68,65	9,20	216,580	-	-	50,13	4,60	216,266	-	18,52	0,314	-	-	-	4,053
Итого	720,0				6497,386	0,000				6487,972	0,000		9,414	0,00	0,00	0,00	121,58
Ориентировочно до конца месяца(+)					1924,455					1921,679			2,776				35,76
Корректировка за прошлый месяц (-)					1800,128					1797,481			2,649				35,03
Итого за декабрь 2014 :					6621,714					6612,170			9,541				122,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 14:00	67737,584	-	67426,545	-	-	-	1352,584	
23.12.14 14:00	74094,269	-	72491,385	-	-	-	1530,755	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Служба по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
29.12.2014
по заявке по получения АКТА допуска УУ