Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский зав.

Договор: 8692.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207817
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207817-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,91

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,128 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24,00	-	418,52	418,52	0,00	60,82	51,42	9,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
25.11.14	24,00	-	419,58	419,58	0,00	58,92	50,00	8,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
26.11.14	24,00	-	420,74	420,74	0,00	53,64	45,98	7,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
27.11.14	24,00	-	419,12	419,12	0,00	57,39	48,47	8,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
28.11.14	24,00	-	418,66	418,66	0,00	58,59	49,60	8,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
29.11.14	24,00	-	416,74	417,33	1,41	57,79	48,92	8,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
30.11.14	24,00	-	426,03	408,48	17,55	56,95	48,21	8,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
01.12.14	24,00	-	425,37	406,99	18,38	57,36	48,50	8,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
02.12.14	24,00	-	424,71	405,96	18,75	57,49	48,62	8,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
03.12.14	24,00	-	424,11	405,16	18,95	56,90	48,14	8,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
04.12.14	24,00	-	432,82	413,59	19,23	60,05	50,82	9,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
05.12.14	24,00	-	424,33	405,63	18,70	58,41	49,57	8,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
06.12.14	24,00	-	424,02	405,37	18,65	55,56	47,52	8,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
07.12.14	24,00	-	423,82	405,18	18,64	55,39	47,31	8,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
08.12.14	24,00	-	422,42	404,12	18,30	58,13	49,39	8,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
09.12.14	24,00	-	422,86	404,79	18,07	55,49	47,53	7,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
10.12.14	24,00	-	422,32	404,40	17,92	55,44	47,45	7,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
11.12.14	24,00	-	426,38	408,49	17,89	56,15	47,96	8,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
12.12.14	24,00	-	439,90	421,53	18,37	56,87	48,91	7,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
13.12.14	24,00	-	430,27	412,41	17,86	53,87	46,49	7,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
14.12.14	24,00	-	463,87	444,69	19,18	52,90	46,10	6,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
15.12.14	24,00	-	462,28	443,13	19,15	54,70	47,52	7,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
16.12.14	24,00	-	462,71	443,66	19,05	54,50	47,31	7,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
17.12.14	24,00	-	461,03	442,17	18,86	54,36	47,30	7,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
18.12.14	24,00	-	461,32	442,48	18,84	54,21	47,21	7,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
19.12.14	24,00	-	461,67	442,82	18,85	53,83	46,87	6,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
20.12.14	24,00	-	461,39	442,47	18,92	53,90	46,98	6,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
21.12.14	24,00	-	461,66	442,66	19,00	53,78	46,89	6,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
22.12.14	24,00	-	460,21	441,44	18,77	52,89	46,04	6,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
23.12.14	24,00	-	459,60	440,98	18,62	53,93	46,79	7,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
Среднее	24,00	-	436,68	421,75	14,93	56,01	47,99	8,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,21
Итого	720,00		13100,46	12652,55	447,91						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	126,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.11.14 21:00	16660,74	16660,74	-	-	-	-	116,04	
	23.12.14 23:00	29375,91	28928,78	-	-	-	-	238,71	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Расчетный центр"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.

Начальник энергосбыта