Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС

Договор:

Телефон:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"

Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7

Узел учета: СЦО+ГВС

Источник: Обуховский з-д

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-1214.txt

график: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 207152

Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q-общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	119,11	101,80	17,31	80,98	46,13	34,85	7,18	4,73	3,68	15,81	-	-	16,25	-	-	-	80,75	-	1,28			4,95
25.11.14	24,00	-	118,23	100,51	17,72	80,81	45,68	35,13	7,13	4,73	3,69	15,82	-	-	16,26	-	-	-	80,63	-	1,28			4,97
26.11.14	24,00	-	118,67	100,55	18,12	81,03	45,88	35,15	7,12	4,73	3,68	16,37	-	-	16,83	-	-	-	80,74	-	1,32			5,01
27.11.14	24,00	-	117,88	100,47	17,41	80,76	45,83	34,93	7,11	4,71	3,65	15,90	-	-	16,36	-	-	-	80,39	-	1,28			4,92
28.11.14	24,00	-	117,91	100,03	17,88	79,99	45,33	34,66	7,17	4,79	3,63	15,91	-	-	16,33	-	-	-	79,58	-	1,27			4,90
29.11.14	24,00	-	117,44	99,55	17,89	80,78	45,31	35,47	7,14	4,79	3,71	15,73	-	-	16,18	-	-	-	80,59	-	1,27			4,98
30.11.14	24,00	-	118,76	98,58	20,18	80,79	45,05	35,74	7,12	4,81	3,71	17,97	-	-	18,51	-	-	-	80,55	-	1,45			5,16
01.12.14	24,00	-	119,65	100,80	18,85	79,53	45,37	34,16	7,18	4,77	3,62	16,78	-	-	17,25	-	-	-	79,16	-	1,33			4,95
02.12.14	24,00	-	119,17	100,63	18,54	79,96	45,49	34,47	7,17	4,77	3,65	16,37	-	-	16,82	-	-	-	79,68	-	1,31			4,96
03.12.14	24,00	-	120,31	101,08	19,23	80,40	45,92	34,48	7,16	4,76	3,65	17,30	-	-	17,83	-	-	-	80,28	-	1,39			5,04
04.12.14	24,00	-	121,87	102,53	19,34	80,24	46,54	33,70	7,23	4,73	3,62	17,35	-	-	17,82	-	-	-	80,14	-	1,39			5,01
05.12.14	24,00	-	119,69	101,20	18,49	79,47	46,34	33,13	7,19	4,76	3,49	16,93	-	-	17,39	-	-	-	78,80	-	1,34			4,82
06.12.14	24,00	-	122,47	102,88	19,59	78,95	46,06	32,89	7,21	4,76	3,54	17,76	-	-	18,25	-	-	-	78,73	-	1,40			4,94
07.12.14	24,00	-	123,85	103,33	20,52	78,94	46,40	32,54	7,23	4,73	3,55	18,27	-	-	18,80	-	-	-	78,75	-	1,44			4,99
08.12.14	24,00	-	122,76	103,24	19,52	77,30	45,75	31,55	7,25	4,74	3,44	17,36	-	-	17,84	-	-	-	76,76	-	1,33			4,77
09.12.14	24,00	-	120,65	102,72	17,93	76,64	45,26	31,38	7,23	4,76	3,38	15,96	-	-	16,38	-	-	-	76,43	-	1,22			4,60
10.12.14	24,00	-	121,18	102,42	18,76	76,09	44,98	31,11	7,24	4,78	3,35	16,67	-	-	17,10	-	-	-	75,82	-	1,26			4,62
11.12.14	24,00	-	120,99	102,30	18,69	76,34	44,69	31,65	7,23	4,79	3,41	16,51	-	-	16,96	-	-	-	76,15	-	1,26			4,67
12.12.14	23,00	-	116,94	98,94	18,00	75,84	44,75	31,09	7,23	4,74	3,18	16,65	-	-	17,10	-	-	-	75,97	-	1,27			4,44
13.12.14	24,00	-	121,55	102,74	18,81	76,42	44,97	31,45	7,25	4,78	3,42	16,49	-	-	16,90	-	-	-	76,25	-	1,26			4,67
14.12.14	24,00	-	122,84	102,66	20,18	76,45	45,13	31,32	7,21	4,74	3,40	17,88	-	-	18,34	-	-	-	76,29	-	1,36			4,76
15.12.14	24,00	-	122,21	102,89	19,32	74,34	44,36	29,98	7,24	4,74	3,25	17,23	-	-	17,65	-	-	-	74,17	-	1,28			4,52
16.12.14	24,00	-	121,69	103,13	18,56	74,56	44,49	30,07	7,26	4,76	3,25	16,61	-	-	17,05	-	-	-	74,31	-	1,24			4,49
17.12.14	24,00	-	120,99	103,03	17,96	74,55	44,67	29,88	7,25	4,74	3,22	16,18	-	-	16,57	-	-	-	74,43	-	1,20			4,42
18.12.14	23,00	-	116,67	97,72	18,95	74,83	44,90	29,93	7,19	4,74	3,02	17,77	-	-	18,23	-	-	-	74,84	-	1,33			4,35
19.12.14	24,00	-	122,18	103,78	18,40	75,27	45,30	29,97	7,22	4,69	3,26	16,57	-	-	16,99	-	-	-	74,86	-	1,24			4,50
20.12.14	24,00	-	119,91	101,81	18,10	74,54	44,87	29,67	7,23	4,77	3,18	16,11	-	-	16,51	-	-	-	74,27	-	1,20			4,37
21.12.14	24,00	-	120,97	100,50	20,47	74,62	44,49	30,13	7,15	4,78	3,18	18,54	-	-	19,00	-	-	-	74,40	-	1,38			4,56
22.12.14	24,00	-	118,00	100,52	17,48	73,92	43,95	29,97	7,17	4,79	3,16	15,48	-	-	15,86	-	-	-	73,90	-	1,15			4,31
23.12.14	23,00	-	116,33	98,32	18,01	74,41	44,30	30,11	7,22	4,74	3,04	17,01	-	-	17,42	-	-	-	74,44	-	1,26			4,30
Среднее	23,90	-	120,03	101,36	18,67	77,63	45,27	32,35	7,20	4,76	3,43	16,78	-	-	17,23	-	-	-	77,40	-	1,30	-	-	4,73
Итого	717,00		3600,87	3040,66	560,21						102,98	503,29	0,00	0,00	516,78	0,00	0,00	0,00			38,95	0,00	0,00	141,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.11.14 05:00	1556,17	1304,35	226,87	-	232,30	-	58,77	-
	24.12.14 13:00	5076,98	4274,95	720,79	-	739,43	-	197,22	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = -0,46 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,48** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **516,78** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборов учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 ДЕК 2014

«_____» _____ г.