Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-1 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник ~~Обуховский з.д.~~ Чуп.

Договор: 8466.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: ~~150/70~~ 95/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204738
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204738-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М3):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,91

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,262 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=252,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	240,48	240,48	0,00	62,14	48,44	13,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
25.11.14	24,00	-	240,36	240,36	0,00	61,82	48,08	13,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
26.11.14	24,00	-	236,66	236,66	0,00	61,89	48,02	13,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
27.11.14	24,00	-	240,85	240,85	0,00	62,15	48,37	13,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
28.11.14	24,00	-	244,50	244,50	0,00	61,24	47,93	13,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
29.11.14	24,00	-	244,75	244,75	0,00	61,10	47,71	13,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
30.11.14	24,00	-	227,50	227,50	0,00	58,72	45,73	12,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
01.12.14	24,00	-	236,35	236,35	0,00	61,40	47,64	13,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
02.12.14	24,00	-	232,70	232,70	0,00	60,86	47,18	13,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
03.12.14	24,00	-	238,33	238,33	0,00	61,06	47,68	13,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
04.12.14	24,00	-	246,76	246,76	0,00	61,70	48,70	13,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
05.12.14	24,00	-	243,91	243,91	0,00	61,55	48,60	12,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
06.12.14	24,00	-	242,53	242,53	0,00	61,05	48,16	12,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
07.12.14	24,00	-	241,72	241,72	0,00	60,32	47,77	12,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
08.12.14	24,00	-	240,31	240,31	0,00	59,46	47,16	12,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
09.12.14	24,00	-	239,43	239,43	0,00	59,62	47,15	12,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
10.12.14	24,00	-	238,83	238,83	0,00	59,34	46,98	12,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
11.12.14	24,00	-	238,18	238,18	0,00	58,91	46,52	12,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
12.12.14	24,00	-	238,77	238,77	0,00	59,93	47,20	12,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
13.12.14	24,00	-	241,04	241,04	0,00	60,42	47,66	12,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
14.12.14	24,00	-	242,16	242,16	0,00	60,46	47,81	12,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
15.12.14	24,00	-	243,34	243,34	0,00	61,18	48,31	12,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
16.12.14	24,00	-	244,60	244,60	0,00	61,24	48,41	12,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
17.12.14	24,00	-	242,89	242,89	0,00	59,60	47,41	12,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
18.12.14	24,00	-	124,08	124,08	0,00	55,05	45,27	9,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
19.12.14	24,00	-	90,14	90,14	0,00	56,52	41,31	15,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
20.12.14	24,00	-	300,88	300,88	0,00	59,57	48,66	10,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
21.12.14	24,00	-	317,76	317,76	0,00	56,15	47,13	9,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
22.12.14	24,00	-	309,49	309,49	0,00	56,67	47,18	9,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
23.12.14	24,00	-	288,71	288,71	0,00	55,05	45,48	9,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
Среднее	24,00	-	239,93	239,93	-	59,87	47,32	12,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
Итого	720,00		7198,01	7198,01	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	89,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.11.14 05:00	57576,04	57551,85	-	-	-	-	653,00	-
	24.12.14 13:00	64633,26	64609,07	-	-	-	-	740,21	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,91 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 26 ДЕК 2014 г.