Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-1214.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402
Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Тхв, гр.С= 3,081

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб	dVгвс м.куб	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.12.14	24,00	-	108,40	106,08	2,32	77,44	49,05	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
02.12.14	24,00	-	108,40	106,08	2,32	77,44	49,05	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
03.12.14	24,00	-	108,40	106,08	2,32	77,44	49,05	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
04.12.14	24,00	-	106,99	106,62	0,37	82,31	51,19	31,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35
05.12.14	24,00	-	106,95	106,41	0,54	81,04	50,89	30,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26
06.12.14	24,00	-	106,53	106,53	0,00	80,30	50,19	30,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
07.12.14	24,00	-	107,45	107,45	0,00	80,23	50,52	29,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20
08.12.14	24,00	-	106,80	106,80	0,00	78,47	49,49	28,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
09.12.14	24,00	-	106,25	106,25	0,00	76,92	48,61	28,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
10.12.14	24,00	-	107,02	107,02	0,00	77,27	48,87	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04
11.12.14	24,00	-	107,43	104,35	3,08	76,10	48,01	28,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17
12.12.14	24,00	-	108,84	104,82	4,02	76,79	48,53	28,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,28
13.12.14	24,00	-	108,95	105,50	3,45	76,36	48,33	28,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
14.12.14	24,00	-	109,53	106,13	3,40	77,48	49,27	28,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26
15.12.14	24,00	-	109,14	107,42	1,72	77,48	49,27	28,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17
16.12.14	24,00	-	109,77	106,29	3,48	77,14	49,00	28,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26
17.12.14	24,00	-	109,62	106,50	3,12	77,07	49,15	27,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
18.12.14	24,00	-	109,96	105,78	4,18	76,59	48,87	27,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26
19.12.14	24,00	-	109,63	106,13	3,50	75,84	48,34	27,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
20.12.14	24,00	-	110,04	105,69	4,35	75,43	48,44	26,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
21.12.14	24,00	-	109,99	105,59	4,40	75,61	48,47	27,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20
22.12.14	24,00	-	108,27	105,42	2,85	74,98	47,73	27,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09
23.12.14	24,00	-	108,82	104,87	3,95	75,48	47,78	27,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
Среднее	24,00	-	108,40	106,08	2,32	77,44	49,05	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
Итого	552,00		2493,18	2439,81	53,37						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	73,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	04.12.14 23:00	7556,04	7563,63	-	-	-	-	208,10	-
	24.12.14 13:00	9680,22	9639,34	-	-	-	-	270,48	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,081 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.