Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,081

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.11.14	24,00		99,50	85,53	13,97	77,61	45,21	32,40	7,00	5,00	2,64	15,75	-	-	16,16	-	-	-	76,96	-	1,21	-	-	3,86
25.11.14	24,00		99,50	85,53	13,97	77,61	45,21	32,40	7,00	5,00	2,64	15,75	-	-	16,16	-	-	-	76,96	-	1,21	-	-	3,86
26.11.14	24,00		99,50	85,53	13,97	77,61	45,21	32,40	7,00	5,00	2,64	15,75	-	-	16,16	-	-	-	76,96	-	1,21	-	-	3,86
27.11.14	24,00	-	99,50	85,53	13,97	77,61	45,21	32,40	7,00	5,00	2,64	15,75	-	-	16,16	-	-	-	76,96	-	1,21	-	-	3,86
28.11.14	24,00	-	98,83	84,90	13,93	81,23	45,82	35,41	7,00	5,00	2,91	15,27	-	-	15,73	-	-	-	80,76	-	1,23			4,14
29.11.14	24,00	-	99,26	83,60	15,66	80,38	45,11	35,27	7,00	5,00	2,86	17,20	-	-	17,67	-	-	-	78,62	-	1,35			4,21
30.11.14	24,00	-	99,17	83,52	15,65	81,17	45,25	35,92	7,00	5,00	2,88	17,39	-	-	17,90	-	-	-	79,84	-	1,39			4,27
01.12.14	24,00	-	98,51	85,33	13,18	81,97	46,27	35,70	7,00	5,00	2,93	14,84	-	-	15,27	-	-	-	80,86	-	1,20			4,13
02.12.14	24,00	-	98,32	85,43	12,89	81,06	45,95	35,11	7,00	5,00	2,88	14,52	-	-	14,96	-	-	-	80,47	-	1,17			4,05
03.12.14	24,00	-	98,44	85,11	13,33	80,84	46,01	34,83	7,00	5,00	2,85	14,90	-	-	15,32	-	-	-	80,12	-	1,19			4,04
04.12.14	24,00	-	98,82	85,36	13,46	81,27	46,81	34,46	7,00	5,00	2,82	15,03	-	-	15,43	-	-	-	80,51	-	1,21			4,04
05.12.14	24,00	-	99,10	85,44	13,66	79,97	46,66	33,31	7,00	5,00	2,74	15,27	-	-	15,68	-	-	-	78,71	-	1,20			3,94
06.12.14	24,00	-	98,75	85,28	13,47	79,33	46,44	32,89	7,00	5,00	2,69	15,16	-	-	15,58	-	-	-	78,43	-	1,19			3,88
07.12.14	24,00	-	99,13	84,83	14,30	79,35	46,49	32,86	7,00	5,00	2,69	15,94	-	-	16,38	-	-	-	77,68	-	1,24			3,93
08.12.14	24,00	-	99,97	84,50	15,47	77,40	45,56	31,84	7,00	5,00	2,57	17,51	-	-	17,94	-	-	-	75,56	-	1,32			3,89
09.12.14	24,00	-	98,60	85,15	13,45	76,09	44,92	31,17	7,00	5,00	2,51	15,58	-	-	15,97	-	-	-	74,97	-	1,17			3,68
10.12.14	24,00	-	99,15	85,16	13,99	76,40	44,92	31,48	7,00	5,00	2,54	15,96	-	-	16,38	-	-	-	75,92	-	1,21			3,75
11.12.14	24,00	-	100,11	85,55	14,56	75,26	44,14	31,12	7,00	5,00	2,52	16,53	-	-	16,95	-	-	-	75,14	-	1,24			3,76
12.12.14	24,00	-	99,17	86,33	12,84	76,01	44,58	31,43	7,00	5,00	2,58	14,71	-	-	15,10	-	-	-	75,82	-	1,12			3,69
13.12.14	24,00	-	101,42	85,62	15,80	75,51	44,38	31,13	7,00	5,00	2,54	17,73	-	-	18,17	-	-	-	74,68	-	1,33			3,86
14.12.14	24,00	-	104,12	86,06	18,06	76,68	45,05	31,63	7,00	5,00	2,57	20,20	-	-	20,73	-	-	-	76,27	-	1,54			4,11
15.12.14	24,00	-	99,36	86,49	12,87	76,61	45,09	31,52	7,00	5,00	2,58	14,78	-	-	15,15	-	-	-	76,48	-	1,13			3,71
16.12.14	24,00	-	100,20	86,42	13,78	76,29	44,92	31,37	7,00	5,00	2,58	15,62	-	-	16,03	-	-	-	76,03	-	1,19			3,76
17.12.14	24,00	-	99,76	86,20	13,56	76,17	45,04	31,13	7,00	5,00	2,56	15,25	-	-	15,64	-	-	-	75,84	-	1,16			3,72
18.12.14	24,00	-	98,35	86,23	12,12	75,79	44,85	30,94	7,00	5,00	2,54	13,80	-	-	14,14	-	-	-	75,90	-	1,05			3,59
19.12.14	24,00	-	97,88	86,36	11,52	74,88	44,50	30,38	7,00	5,00	2,51	13,17	-	-	13,48	-	-	-	74,73	-	0,98			3,49
20.12.14	24,00	-	100,45	86,21	14,24	74,64	44,51	30,13	7,00	5,00	2,46	16,08	-	-	16,47	-	-	-	74,59	-	1,20			3,66
21.12.14	24,00	-	101,03	86,07	14,96	74,71	44,39	30,32	7,00	5,00	2,47	16,91	-	-	17,32	-	-	-	74,34	-	1,26			3,73
22.12.14	24,00	-	99,09	86,47	12,62	74,16	43,90	30,26	7,00	5,00	2,47	14,58	-	-	14,93	-	-	-	74,15	-	1,08			3,55
23.12.14	24,00	-	100,04	86,27	13,77	74,64	43,86	30,78	7,00	5,00	2,54	15,44	-	-	15,85	-	-	-	74,53	-	1,15			3,69
Среднее	24,00	-	99,50	85,53	13,97	77,61	45,21	32,40	7,00	5,00	2,64	15,75	-	-	16,16	-	-	-	76,96	-	1,21	-	-	3,86
Итого	720,00		2985,03	2566,03	419,01						79,34	472,35	0,00	0,00	484,81	0,00	0,00	0,00			36,35	0,00	0,00	115,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	28.11.14 04:00	68,83	58,99	10,71	-	11,03	-	2,89	
	24.12.14 12:00	2668,73	2311,82	424,70	-	435,92	-	104,26	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,081 °C = -1,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **484,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.
печать энергосбыта