Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,081

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	106,98	94,82	12,16	81,37	46,84	34,53	7,00	5,00	3,23	12,80	-	-	13,18	-	-	-	81,29	-	1,04			4,27
25.11.14	24,00	-	116,05	102,91	13,14	81,53	46,39	35,14	7,00	5,00	3,61	13,30	-	-	13,70	-	-	-	81,40	-	1,08			4,69
26.11.14	24,00	-	116,07	103,05	13,02	81,58	46,46	35,12	7,00	5,00	3,60	13,32	-	-	13,70	-	-	-	81,45	-	1,08			4,69
27.11.14	24,00	-	114,37	103,33	11,04	81,60	46,57	35,03	7,00	5,00	3,60	11,38	-	-	11,71	-	-	-	81,33	-	0,93			4,53
28.11.14	24,00	-	116,09	103,58	12,51	81,58	46,32	35,26	7,00	5,00	3,63	12,77	-	-	13,13	-	-	-	81,48	-	1,04			4,68
29.11.14	24,00	-	116,87	103,70	13,17	80,73	45,96	34,77	7,00	5,00	3,57	13,73	-	-	14,12	-	-	-	80,53	-	1,10			4,67
30.11.14	24,00	-	117,76	104,79	12,97	81,43	45,90	35,53	7,00	5,00	3,57	14,83	-	-	15,28	-	-	-	81,42	-	1,21			4,78
01.12.14	24,00	-	116,64	105,79	10,85	82,47	46,99	35,48	7,00	5,00	3,59	12,90	-	-	13,27	-	-	-	82,13	-	1,06			4,65
02.12.14	24,00	-	119,70	105,80	13,90	81,50	46,62	34,88	7,00	5,00	3,54	15,85	-	-	16,34	-	-	-	81,41	-	1,29			4,83
03.12.14	24,00	-	116,81	105,69	11,12	81,21	46,46	34,75	7,00	5,00	3,53	12,88	-	-	13,24	-	-	-	81,05	-	1,05			4,58
04.12.14	24,00	-	116,66	105,67	10,99	81,71	47,16	34,55	7,00	5,00	3,54	12,42	-	-	12,78	-	-	-	81,56	-	1,02			4,55
05.12.14	24,00	-	117,09	105,81	11,28	80,44	46,98	33,46	7,00	5,00	3,41	12,97	-	-	13,35	-	-	-	80,11	-	1,04			4,45
06.12.14	24,00	-	117,32	105,82	11,50	79,72	46,37	33,35	7,00	5,00	3,39	13,32	-	-	13,70	-	-	-	79,51	-	1,06			4,45
07.12.14	24,00	-	117,70	105,62	12,08	79,68	46,55	33,13	7,00	5,00	3,36	13,89	-	-	14,27	-	-	-	79,57	-	1,11			4,47
08.12.14	24,00	-	117,44	105,81	11,63	77,93	45,91	32,02	7,00	5,00	3,22	13,83	-	-	14,21	-	-	-	77,81	-	1,07			4,30
09.12.14	24,00	-	115,79	105,84	9,95	76,41	45,31	31,10	7,00	5,00	3,11	12,37	-	-	12,68	-	-	-	76,23	-	0,94			4,05
10.12.14	24,00	-	117,68	105,61	12,07	76,77	45,39	31,38	7,00	5,00	3,15	14,20	-	-	14,58	-	-	-	76,70	-	1,09			4,24
11.12.14	24,00	-	116,70	105,87	10,83	75,63	44,71	30,92	7,00	5,00	3,09	13,25	-	-	13,60	-	-	-	75,68	-	1,00			4,09
12.12.14	24,00	-	117,56	106,64	10,92	76,30	45,15	31,15	7,00	5,00	3,16	13,10	-	-	13,45	-	-	-	76,09	-	1,00			4,16
13.12.14	24,00	-	118,41	106,47	11,94	75,84	45,00	30,84	7,00	5,00	3,15	13,88	-	-	14,25	-	-	-	75,55	-	1,05			4,19
14.12.14	24,00	-	121,49	106,72	14,77	76,98	45,55	31,43	7,00	5,00	3,20	16,81	-	-	17,24	-	-	-	77,00	-	1,29			4,50
15.12.14	24,00	-	118,43	106,96	11,47	76,98	45,48	31,50	7,00	5,00	3,20	13,66	-	-	14,02	-	-	-	76,87	-	1,05			4,25
16.12.14	24,00	-	117,29	106,83	10,46	76,63	45,37	31,26	7,00	5,00	3,18	12,61	-	-	12,93	-	-	-	76,47	-	0,96			4,15
17.12.14	24,00	-	118,23	106,66	11,57	76,58	45,64	30,94	7,00	5,00	3,15	13,68	-	-	14,05	-	-	-	76,43	-	1,05			4,19
18.12.14	24,00	-	118,55	106,53	12,02	76,06	45,28	30,78	7,00	5,00	3,14	13,92	-	-	14,28	-	-	-	75,84	-	1,06			4,20
19.12.14	24,00	-	117,41	106,67	10,74	75,34	45,03	30,31	7,00	5,00	3,09	12,71	-	-	13,04	-	-	-	75,30	-	0,96			4,04
20.12.14	24,00	-	120,79	106,56	14,23	74,96	44,88	30,08	7,00	5,00	3,08	15,91	-	-	16,32	-	-	-	74,97	-	1,19			4,28
21.12.14	24,00	-	120,04	106,72	13,32	75,09	44,93	30,16	7,00	5,00	3,09	15,03	-	-	15,41	-	-	-	75,10	-	1,13			4,22
22.12.14	24,00	-	118,75	106,67	12,08	74,53	44,52	30,01	7,00	5,00	3,04	14,21	-	-	14,58	-	-	-	74,60	-	1,06			4,10
23.12.14	24,00	-	119,00	106,64	12,36	75,01	44,47	30,54	7,00	5,00	3,11	14,27	-	-	14,62	-	-	-	75,01	-	1,07			4,19
Среднее	24,00	-	117,32	105,32	12,00	78,45	45,81	32,65	7,00	5,00	3,31	13,66	-	-	14,03	-	-	-	78,33	-	1,07	-	-	4,38
Итого	720,00		3519,67	3159,58	360,09						99,34	409,80	0,00	0,00	421,03	0,00	0,00	0,00			32,08	0,00	0,00	131,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.11.14 05:00	6065,48	5343,44	848,12	-	866,43	-	190,54	
	24.12.14 14:00	9523,28	8448,65	1250,95	-	1280,23	-	319,16	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,081 °С = -1,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **421,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 ДЕК 2014
«____» _____ г.
Печать Энергосбыта