Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014
Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.12 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.12 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.12 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,081

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.11.14 | 24.00 | | 131,38 | 117,04 | 14,34 | 77,98 | 51,63 | 26,35 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | 13,44 | - | - | 13,64 | - | - | - | 55,10 | - | 0,74 | - | - | 4,21 |
| 25.11.14 | 24.00 | | 131,38 | 117,04 | 14,34 | 77,98 | 51,63 | 26,35 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | 13,44 | - | - | 13,64 | - | - | - | 55,10 | - | 0,74 | - | - | 4,21 |
| 26.11.14 | 24.00 | | 131,38 | 117,04 | 14,34 | 77,98 | 51,63 | 26,35 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | 13,44 | - | - | 13,64 | - | - | - | 55,10 | - | 0,74 | - | - | 4,21 |
| 27.11.14 | 24.00 | - | 131,38 | 117,04 | 14,34 | 77,98 | 51,63 | 26,35 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | 13,44 | - | - | 13,64 | - | - | - | 55,10 | - | 0,74 | - | - | 4,21 |
| 28.11.14 | 24.00 | - | 130,36 | 117,44 | 12,92 | 81,61 | 52,85 | 28,76 | 7,00 | 5,00 | 3,76 | 12,05 | - | - | 12,24 | - | - | - | 56,24 | - | 0,68 | | | 4,44 |
| 29.11.14 | 24.00 | - | 130,39 | 115,11 | 15,28 | 80,72 | 52,22 | 28,50 | 7,00 | 5,00 | 3,71 | 14,46 | - | - | 14,68 | - | - | - | 56,09 | - | 0,81 | | | 4,52 |
| 30.11.14 | 24.00 | - | 131,46 | 113,49 | 17,97 | 81,53 | 52,41 | 29,12 | 7,00 | 5,00 | 3,77 | 17,23 | - | - | 17,51 | - | - | - | 58,10 | - | 1,00 | | | 4,78 |
| 01.12.14 | 24.00 | - | 131,79 | 116,35 | 15,44 | 82,40 | 53,38 | 29,02 | 7,00 | 5,00 | 3,80 | 14,67 | - | - | 14,88 | - | - | - | 58,10 | - | 0,85 | | | 4,65 |
| 02.12.14 | 24.00 | - | 131,39 | 115,65 | 15,74 | 81,46 | 52,82 | 28,64 | 7,00 | 5,00 | 3,76 | 14,83 | - | - | 15,06 | - | - | - | 56,51 | - | 0,84 | | | 4,60 |
| 03.12.14 | 24.00 | - | 130,74 | 117,08 | 13,66 | 81,24 | 52,91 | 28,33 | 7,00 | 5,00 | 3,71 | 12,81 | - | - | 13,01 | - | - | - | 56,20 | - | 0,72 | | | 4,43 |
| 04.12.14 | 24.00 | - | 130,66 | 119,29 | 11,37 | 81,69 | 53,74 | 27,95 | 7,00 | 5,00 | 3,70 | 10,17 | - | - | 10,33 | - | - | - | 56,42 | - | 0,57 | | | 4,27 |
| 05.12.14 | 24.00 | - | 131,47 | 118,15 | 13,32 | 80,39 | 53,27 | 27,12 | 7,00 | 5,00 | 3,58 | 12,22 | - | - | 12,40 | - | - | - | 57,66 | - | 0,71 | | | 4,28 |
| 06.12.14 | 24.00 | - | 131,21 | 116,42 | 14,79 | 79,73 | 52,58 | 27,15 | 7,00 | 5,00 | 3,58 | 13,75 | - | - | 13,95 | - | - | - | 55,98 | - | 0,77 | | | 4,35 |
| 07.12.14 | 24.00 | - | 131,28 | 115,02 | 16,26 | 79,71 | 52,67 | 27,04 | 7,00 | 5,00 | 3,55 | 15,28 | - | - | 15,48 | - | - | - | 56,24 | - | 0,86 | | | 4,41 |
| 08.12.14 | 24.00 | - | 132,32 | 115,20 | 17,12 | 77,80 | 51,79 | 26,01 | 7,00 | 5,00 | 3,41 | 16,27 | - | - | 16,51 | - | - | - | 56,78 | - | 0,93 | | | 4,33 |
| 09.12.14 | 24.00 | - | 130,66 | 116,77 | 13,89 | 76,44 | 51,07 | 25,37 | 7,00 | 5,00 | 3,32 | 13,11 | - | - | 13,32 | - | - | - | 54,19 | - | 0,71 | | | 4,03 |
| 10.12.14 | 24.00 | - | 130,49 | 118,02 | 12,47 | 76,75 | 51,09 | 25,66 | 7,00 | 5,00 | 3,36 | 11,56 | - | - | 11,70 | - | - | - | 54,76 | - | 0,63 | | | 3,99 |
| 11.12.14 | 24.00 | - | 130,34 | 117,53 | 12,81 | 75,57 | 50,35 | 25,22 | 7,00 | 5,00 | 3,29 | 12,18 | - | - | 12,31 | - | - | - | 52,85 | - | 0,65 | | | 3,94 |
| 12.12.14 | 24.00 | - | 131,51 | 117,96 | 13,55 | 76,36 | 50,80 | 25,56 | 7,00 | 5,00 | 3,38 | 12,60 | - | - | 12,78 | - | - | - | 53,25 | - | 0,67 | | | 4,05 |
| 13.12.14 | 24.00 | - | 131,75 | 116,69 | 15,06 | 75,86 | 50,62 | 25,24 | 7,00 | 5,00 | 3,33 | 14,18 | - | - | 14,36 | - | - | - | 53,58 | - | 0,76 | | | 4,09 |
| 14.12.14 | 24.00 | - | 132,66 | 117,90 | 14,76 | 77,00 | 51,21 | 25,79 | 7,00 | 5,00 | 3,42 | 13,75 | - | - | 13,94 | - | - | - | 55,72 | - | 0,77 | | | 4,18 |
| 15.12.14 | 24.00 | - | 131,84 | 118,31 | 13,53 | 76,95 | 51,29 | 25,66 | 7,00 | 5,00 | 3,39 | 12,69 | - | - | 12,88 | - | - | - | 54,60 | - | 0,69 | | | 4,08 |
| 16.12.14 | 24.00 | - | 131,95 | 118,78 | 13,17 | 76,66 | 51,22 | 25,44 | 7,00 | 5,00 | 3,36 | 12,33 | - | - | 12,51 | - | - | - | 54,88 | - | 0,68 | | | 4,04 |
| 17.12.14 | 24.00 | - | 131,54 | 118,50 | 13,04 | 76,54 | 51,34 | 25,20 | 7,00 | 5,00 | 3,33 | 12,20 | - | - | 12,37 | - | - | - | 54,17 | - | 0,66 | | | 3,99 |
| 18.12.14 | 24.00 | - | 131,51 | 117,22 | 14,29 | 76,12 | 50,95 | 25,17 | 7,00 | 5,00 | 3,32 | 13,33 | - | - | 13,52 | - | - | - | 54,23 | - | 0,72 | | | 4,04 |
| 19.12.14 | 24.00 | - | 131,41 | 118,07 | 13,34 | 75,23 | 50,56 | 24,67 | 7,00 | 5,00 | 3,26 | 12,36 | - | - | 12,52 | - | - | - | 53,17 | - | 0,66 | | | 3,92 |
| 20.12.14 | 24.00 | - | 131,57 | 117,49 | 14,08 | 74,98 | 50,45 | 24,53 | 7,00 | 5,00 | 3,25 | 13,08 | - | - | 13,27 | - | - | - | 53,19 | - | 0,70 | | | 3,94 |
| 21.12.14 | 24.00 | - | 132,44 | 116,09 | 16,35 | 75,07 | 50,54 | 24,53 | 7,00 | 5,00 | 3,24 | 15,49 | - | - | 15,70 | - | - | - | 53,83 | - | 0,83 | | | 4,08 |
| 22.12.14 | 24.00 | - | 131,60 | 117,38 | 14,22 | 74,54 | 50,04 | 24,50 | 7,00 | 5,00 | 3,22 | 13,56 | - | - | 13,72 | - | - | - | 52,99 | - | 0,72 | | | 3,94 |
| 23.12.14 | 24.00 | - | 131,59 | 117,25 | 14,34 | 75,00 | 50,09 | 24,91 | 7,00 | 5,00 | 3,29 | 13,40 | - | - | 13,56 | - | - | - | 52,84 | - | 0,71 | | | 4,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 131,38 | 117,04 | 14,34 | 77,98 | 51,63 | 26,35 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | 13,44 | - | - | 13,64 | - | - | - | 55,10 | - | 0,74 | - | - | 4,21 |
| Итого | 720,00 | | 3941,46 | 3511,34 | 430,12 | | | | | | 103,94 | 403,34 | 0,00 | 0,00 | 409,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 126,19 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.11.14 16:00 | 418,18 | 371,89 | 43,60 | - | 44,27 | - | 14,44 | - |
| | 24.12.14 13:00 | 3557,35 | 3169,77 | 363,41 | - | 368,56 | - | 113,91 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,081 °С = -1,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **409,05** куб.м.

Наладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.