Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-1214.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 3,081

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.11.2014 по 23.12.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб.	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.11.14	24,00	-	88,72	74,64	14,08	79,78	48,85	30,93	7,00	5,00	2,42	12,80	-	-	13,18	-	-	-	79,60	-	1,02			3,44
25.11.14	24,00	-	88,91	74,34	14,57	79,92	48,57	31,35	7,00	5,00	2,44	13,26	-	-	13,63	-	-	-	79,74	-	1,06			3,50
26.11.14	24,00	-	89,65	74,34	15,31	80,02	48,61	31,41	7,00	5,00	2,46	13,82	-	-	14,22	-	-	-	79,89	-	1,11			3,57
27.11.14	24,00	-	89,10	74,60	14,50	79,95	48,75	31,20	7,00	5,00	2,46	12,99	-	-	13,34	-	-	-	79,74	-	1,04			3,49
28.11.14	24,00	-	88,44	74,88	13,56	79,94	48,60	31,34	7,00	5,00	2,49	11,89	-	-	12,23	-	-	-	79,77	-	0,95			3,43
29.11.14	24,00	-	89,15	74,72	14,43	79,08	47,90	31,18	7,00	5,00	2,47	12,73	-	-	13,10	-	-	-	78,85	-	1,00			3,47
30.11.14	24,00	-	91,06	74,51	16,55	79,87	47,82	32,05	7,00	5,00	2,52	14,85	-	-	15,29	-	-	-	79,90	-	1,19			3,71
01.12.14	24,00	-	87,96	75,30	12,66	80,72	48,84	31,88	7,00	5,00	2,55	10,91	-	-	11,20	-	-	-	80,24	-	0,88			3,43
02.12.14	24,00	-	88,77	75,30	13,47	79,84	48,54	31,30	7,00	5,00	2,51	11,68	-	-	12,01	-	-	-	79,59	-	0,93			3,44
03.12.14	24,00	-	88,00	75,11	12,89	79,63	48,61	31,02	7,00	5,00	2,48	11,10	-	-	11,43	-	-	-	79,41	-	0,88			3,36
04.12.14	24,00	-	88,36	75,05	13,31	80,10	49,35	30,75	7,00	5,00	2,46	11,44	-	-	11,78	-	-	-	79,85	-	0,92			3,38
05.12.14	24,00	-	89,15	75,16	13,99	78,86	48,88	29,98	7,00	5,00	2,41	12,11	-	-	12,45	-	-	-	78,48	-	0,95			3,36
06.12.14	24,00	-	90,11	75,11	15,00	78,20	48,40	29,80	7,00	5,00	2,39	13,16	-	-	13,55	-	-	-	77,92	-	1,03			3,41
07.12.14	24,00	-	88,31	75,12	13,19	78,21	48,39	29,82	7,00	5,00	2,39	11,34	-	-	11,65	-	-	-	78,13	-	0,89			3,27
08.12.14	24,00	-	89,27	75,12	14,15	76,35	47,73	28,62	7,00	5,00	2,30	12,34	-	-	12,64	-	-	-	75,94	-	0,94			3,23
09.12.14	24,00	-	88,77	75,14	13,63	75,02	47,04	27,98	7,00	5,00	2,24	11,80	-	-	12,08	-	-	-	74,93	-	0,89			3,13
10.12.14	24,00	-	87,93	75,02	12,91	75,38	47,20	28,18	7,00	5,00	2,25	11,17	-	-	11,43	-	-	-	75,25	-	0,84			3,09
11.12.14	24,00	-	89,22	75,21	14,01	74,23	46,52	27,71	7,00	5,00	2,21	12,29	-	-	12,61	-	-	-	74,13	-	0,91			3,13
12.12.14	24,00	-	90,53	75,83	14,70	74,96	46,86	28,10	7,00	5,00	2,25	13,19	-	-	13,54	-	-	-	74,80	-	0,99			3,23
13.12.14	24,00	-	90,89	75,69	15,20	74,46	46,73	27,73	7,00	5,00	2,21	13,72	-	-	14,06	-	-	-	74,32	-	1,02			3,23
14.12.14	24,00	-	91,68	75,89	15,79	75,56	47,37	28,19	7,00	5,00	2,25	14,36	-	-	14,74	-	-	-	75,49	-	1,08			3,33
15.12.14	24,00	-	88,25	76,17	12,08	75,50	47,45	28,05	7,00	5,00	2,26	10,58	-	-	10,87	-	-	-	75,35	-	0,80			3,05
16.12.14	24,00	-	88,65	75,99	12,66	75,20	47,30	27,90	7,00	5,00	2,24	11,07	-	-	11,36	-	-	-	75,08	-	0,83			3,07
17.12.14	24,00	-	89,69	75,87	13,82	75,10	47,42	27,68	7,00	5,00	2,24	12,10	-	-	12,41	-	-	-	74,80	-	0,90			3,14
18.12.14	24,00	-	89,92	75,74	14,18	74,72	47,07	27,65	7,00	5,00	2,23	12,31	-	-	12,63	-	-	-	74,80	-	0,92			3,15
19.12.14	24,00	-	88,69	74,73	13,96	73,82	47,24	26,58	7,00	5,00	2,21	10,95	-	-	11,24	-	-	-	73,54	-	0,81			3,02
20.12.14	24,00	-	90,91	75,26	15,65	73,58	47,49	26,09	7,00	5,00	2,14	13,29	-	-	13,60	-	-	-	73,51	-	0,97			3,12
21.12.14	24,00	-	91,66	75,72	15,94	73,67	47,36	26,31	7,00	5,00	2,15	13,85	-	-	14,18	-	-	-	73,66	-	1,02			3,17
22.12.14	24,00	-	90,55	75,79	14,76	73,11	46,75	26,36	7,00	5,00	2,16	12,59	-	-	12,87	-	-	-	73,17	-	0,92			3,08
23.12.14	24,00	-	92,18	75,64	16,54	73,56	46,82	26,74	7,00	5,00	2,19	14,32	-	-	14,66	-	-	-	73,49	-	1,05			3,24
Среднее	24,00	-	89,48	75,23	14,25	76,94	47,82	29,13	7,00	5,00	2,33	12,47	-	-	12,80	-	-	-	76,78	-	0,96	-	-	3,29
Итого	720,00		2684,48	2256,99	427,49						69,95	374,01	0,00	0,00	383,98	0,00	0,00	0,00			28,72	0,00	0,00	98,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	25.11.14 04:00	1296,54	1080,87	189,89	-	194,49	-	44,71	-
	24.12.14 13:00	3926,07	3291,68	555,35	-	569,64	-	141,02	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,081 °C = -1,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **383,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 ДЕК 2014 г.