Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-1214.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206952 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.14	24,00	-	78,21	78,21	0,00	81,46	50,38	31,08	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,43
02.12.14	24,00	-	78,06	78,06	0,00	81,01	50,30	30,71	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,40
03.12.14	24,00	-	78,59	78,59	0,00	81,17	50,84	30,33	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,38
04.12.14	24,00	-	78,32	78,32	0,00	81,86	51,52	30,34	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,38
05.12.14	24,00	-	77,98	77,98	0,00	81,28	51,66	29,62	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,32
06.12.14	24,00	-	77,21	77,21	0,00	79,23	50,52	28,71	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,22
07.12.14	24,00	-	77,37	77,37	0,00	79,58	50,99	28,59	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,21
08.12.14	24,00	-	77,89	77,89	0,00	78,39	50,60	27,79	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,17
09.12.14	24,00	-	78,51	78,51	0,00	77,13	50,02	27,11	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,13
10.12.14	24,00	-	78,75	78,75	0,00	77,03	50,27	26,76	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,11
11.12.14	24,00	-	77,04	77,04	0,00	76,95	49,32	27,63	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,13
12.12.14	24,00	-	76,60	76,60	0,00	77,37	49,44	27,93	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,14
13.12.14	24,00	-	82,22	82,22	0,00	78,53	51,11	27,42	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,26
14.12.14	24,00	-	79,82	79,82	0,00	78,04	51,17	26,87	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,15
15.12.14	24,00	-	75,78	75,78	0,00	77,13	49,62	27,51	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,09
16.12.14	24,00	-	75,38	75,38	0,00	76,40	49,05	27,35	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,06
17.12.14	24,00	-	75,59	75,59	0,00	76,93	49,38	27,55	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,09
18.12.14	24,00	-	76,48	76,48	0,00	76,94	49,65	27,29	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,09
19.12.14	24,00	-	76,67	76,67	0,00	75,79	49,26	26,53	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,04
20.12.14	24,00	-	76,01	76,01	0,00	74,83	48,79	26,04	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			1,98
21.12.14	24,00	-	75,34	75,34	0,00	75,05	48,56	26,49	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,00
22.12.14	24,00	-	75,28	75,28	0,00	74,95	48,30	26,65	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,01
23.12.14	24,00	-	75,12	75,12	0,00	74,64	47,86	26,78	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,01
Среднее	24,00	-	77,31	77,31	-	77,90	49,94	27,96	7,00	5,00	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
Итого	552,00		1778,22	1778,22	0,00						49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,80** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 12 14 г.