

Объект: ООО "ЖЭС-2" Неверного района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Полиньков 5 / ЦЛ-2 СЛО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Установленные приборы: Часовые и счетч. приборы в рамках УЭТЗ за декабрь 2014

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за декабрь 2014
 Договор: 9195.038.1
 Строч. адрес: Полиньков 5
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Децентрализована

Узел учета: ЦЛ-2 СЛО
 Код УЭТЗ:
 Расчетный лист совместно с УЭТЗ.
 График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 208385	расходомер: ГИП =	Режим (схема): ВКТ7-208385-ЦС-12-14-СТ	Приборы УЭТЗ поверены до	Таб. п.С = 0,98
Предел: тр.(M1):	расходомер: ГИП =		Термопреобр.: Термопреобр.:	Преобр. давления: Преобр. давления:
Обрат: тр.(M2):	расходомер: ГИП =		Термопреобр.: Термопреобр.:	Преобр. давления: Преобр. давления:
Тр.Цирк: ВС(M3):	расходомер: ГИП =		Термопреобр.: Термопреобр.:	Преобр. давления: Преобр. давления:
Тр.Цирк: ВС(M4):	расходомер: ГИП =		Термопреобр.: Термопреобр.:	Преобр. давления: Преобр. давления:
Тр.Подпитки(V5):	расходомер: ГИП =		Термопреобр.: Термопреобр.:	Преобр. давления: Преобр. давления:
Расчетный алгоритм: эмер. Q=M1*(tr-тхв)+M2*(тлв-тхв)	расходомер: ГИП =		Термопреобр.: Термопреобр.:	Преобр. давления: Преобр. давления:
Дополнительные нагрузки (тр.час): Пар/Час:	Qэл =	Qтеп.ср =	Qтеп.пот =	Qтеп.ср =
Дополнительные расходы (ср.сут.): Т/сут:	Qот =	Qтеп.ср =	Qтеп.пот =	Qтеп.ср =
Дополнительные расходы (ср.сут.): Т/сут:	Qот =	Qтеп.ср =	Qтеп.пот =	Qтеп.ср =

Дата	Тн	Нс	Узел отопления (ТВ-1)										Узел ТЭС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие													
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dm	V3	V4	dvтес	Vнапл		T3	T4	Qтеп.общ.	Qтеп.нал.	Qтеп.гвс	Q.общ.							
01.12.14	24.00	-	103,61	103,61	0,00	80,98	55,55	25,63	7,00	5,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	2,66				
02.12.14	24.00	-	103,21	103,21	0,00	80,48	55,13	25,35	7,00	5,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,62	2,62			
03.12.14	24.00	-	104,38	104,38	0,00	80,63	55,41	25,22	7,00	5,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	2,62	2,62			
04.12.14	24.00	-	104,43	104,43	0,00	81,32	56,31	25,01	7,00	5,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	2,53	2,53			
05.12.14	24.00	-	103,56	103,56	0,00	80,77	56,39	24,38	7,00	5,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	2,39			
06.12.14	24.00	-	102,24	102,24	0,00	78,69	55,32	23,37	7,00	5,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45	2,45			
07.12.14	24.00	-	102,73	102,73	0,00	79,01	55,17	23,84	7,00	5,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	2,39			
08.12.14	24.00	-	103,61	103,61	0,00	77,88	54,85	23,03	7,00	5,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33	2,33			
09.12.14	24.00	-	104,69	104,69	0,00	76,60	54,34	22,26	7,00	5,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	2,35	2,35			
10.12.14	24.00	-	84,06	79,32	4,74	76,47	51,59	25,08	7,00	5,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	2,39			
11.12.14	24.00	-	59,78	49,84	9,94	75,93	43,23	32,70	7,00	5,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	2,39			
12.12.14	24.00	-	59,17	49,63	9,54	76,35	42,91	33,44	7,00	5,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	2,52			
13.12.14	24.00	-	63,58	53,36	10,22	77,54	44,17	33,37	7,00	5,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,44	2,49			
14.12.14	24.00	-	61,96	51,89	10,07	77,10	44,05	33,05	7,00	5,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	2,45			
15.12.14	24.00	-	78,92	73,74	5,18	76,50	48,65	27,85	7,00	5,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38		
16.12.14	24.00	-	100,58	100,58	0,00	76,44	53,99	22,45	7,00	5,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33		
17.12.14	24.00	-	100,97	100,97	0,00	76,40	52,91	23,49	7,00	5,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27		
18.12.14	24.00	-	102,04	102,04	0,00	75,44	53,99	22,85	7,00	5,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33		
19.12.14	24.00	-	102,37	102,37	0,00	75,31	53,18	22,13	7,00	5,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18		
20.12.14	24.00	-	101,43	101,43	0,00	74,34	52,85	21,49	7,00	5,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24		
21.12.14	24.00	-	100,23	100,23	0,00	74,55	52,27	22,28	7,00	5,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27		
22.12.14	24.00	-	100,18	100,18	0,00	74,47	51,88	22,59	7,00	5,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27		
23.12.14	24.00	-	99,89	99,89	0,00	74,15	51,46	22,69	7,00	5,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42		
Среднее	24.00	-	93,37	91,21	2,16	77,29	51,87	25,42	7,00	5,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	55,58	55,58	
Итого	552,00	-	2147,62	2097,93	49,69	77,29	51,87	25,42	7,00	5,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	55,58	55,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Qотоп+гвс (Гкал)	Qтеп.ч
	30.12.99 00:00:00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00:00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору: Период превышения Ц: Корректировка на температуру холодной воды: Учет по приборам учета: Итого по приборам учета:

0,98 °C = 0,00 Гкал/Гкал
 55,58 кВт.м

ЗАО "ДомТелеком"
 ДИМ СЧЕТОВ

ГВП "ТЭК СПб"
 Исполнитель Энергообъект
 Управляющая приборного узла
 Отдел обслуживания КУ УЭТЗ

« 28.12.14 »