Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207739-ч(с)-1214.txt | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 0,98

Вычислитель: ВКТ-7 № 207739 | Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.12.2014 по 23.12.2014

	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб.	м.куб.	м.куб.	м.куб.	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
02.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
03.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
04.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
05.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
06.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
07.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
08.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
09.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
10.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
11.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
12.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
13.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
14.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	2,48
15.12.14	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,53
16.12.14	24,00	-	101,12	104,61	-3,49	76,30	51,36	24,94	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,51
17.12.14	24,00	-	101,56	104,94	-3,38	76,82	52,10	24,72	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,55
18.12.14	24,00	-	102,66	106,11	-3,45	76,86	52,07	24,79	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,49
19.12.14	24,00	-	103,01	106,54	-3,53	75,71	51,53	24,18	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,40
20.12.14	24,00	-	102,13	105,65	-3,52	74,74	51,23	23,51	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,44
21.12.14	24,00	-	100,89	104,42	-3,53	74,97	50,80	24,17	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,43
22.12.14	24,00	-	100,82	104,36	-3,54	74,87	50,82	24,05	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,46
23.12.14	24,00	-	100,54	104,01	-3,47	74,54	50,07	24,47	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,48
Среднее	24,00	-	101,59	105,08	-3,49	75,60	51,25	24,35	7,00	5,00	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,97
Итого	552,00		2336,60	2416,84	-80,24						56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 12 14 г.