ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 50074
Подающий тр. расходомер ПРЭМ 40 Gmin Gmax Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр. ПРЭМ 20 Термопреобр. КТПТР-05
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	64,18	7,00	41,390	-	-	44,78	6,50	8,850	-	19,40	32,540	-	-	-	2,209
24.11.14	24	-	63,79	7,00	38,540	-	-	45,43	6,50	9,960	-	18,36	28,580	-	-	-	1,960
25.11.14	24	-	63,76	7,00	39,390	-	-	44,62	6,50	8,720	-	19,14	30,670	-	-	-	2,074
26.11.14	24	-	63,51	7,00	32,350	-	-	44,32	6,50	6,490	-	19,19	25,860	-	-	-	1,729
27.11.14	24	-	63,59	7,00	36,910	-	-	44,25	6,50	9,440	-	19,34	27,470	-	-	-	1,886
28.11.14	24	-	63,73	7,00	39,420	-	-	44,57	6,50	8,880	-	19,16	30,540	-	-	-	2,070
29.11.14	24	-	63,72	7,00	38,320	-	-	44,19	6,50	9,510	-	19,53	28,810	-	-	-	1,978
30.11.14	24	-	64,26	7,00	43,740	-	-	43,95	6,50	7,960	-	20,31	35,780	-	-	-	2,408
01.12.14	24	-	63,31	7,00	35,560	-	-	45,06	6,50	7,120	-	18,25	28,440	-	-	-	1,891
02.12.14	24	-	63,81	7,00	41,270	-	-	44,68	6,50	9,170	-	19,13	32,100	-	-	-	2,177
03.12.14	24	-	63,37	7,00	36,390	-	-	44,59	6,50	7,490	-	18,78	28,900	-	-	-	1,931
04.12.14	24	-	63,55	7,00	38,260	-	-	44,88	6,50	10,530	-	18,67	27,730	-	-	-	1,914
05.12.14	24	-	63,54	7,00	38,980	-	-	46,27	6,50	11,780	-	17,27	27,200	-	-	-	1,886
06.12.14	24	-	64,02	7,00	40,260	-	-	46,04	6,50	10,680	-	17,98	29,580	-	-	-	2,039
07.12.14	24	-	64,40	7,00	43,500	-	-	45,92	6,50	8,770	-	18,48	34,730	-	-	-	2,345
08.12.14	24	-	63,85	7,00	39,160	-	-	45,59	6,50	10,720	-	18,26	28,440	-	-	-	1,967
09.12.14	24	-	63,79	7,00	39,210	-	-	45,27	6,50	10,450	-	18,52	28,760	-	-	-	1,985
10.12.14	24	-	63,71	7,00	38,350	-	-	44,90	6,50	9,150	-	18,81	29,200	-	-	-	1,988
11.12.14	24	-	63,58	7,00	38,260	-	-	44,40	6,50	9,290	-	19,18	28,970	-	-	-	1,976
12.12.14	24	-	65,76	7,00	36,250	-	-	45,61	6,50	10,240	-	20,15	26,010	-	-	-	1,871
13.12.14	24	-	67,67	7,00	39,580	-	-	47,54	6,50	9,670	-	20,13	29,910	-	-	-	2,165
14.12.14	24	-	67,97	7,00	40,940	-	-	47,07	6,50	9,440	-	20,90	31,500	-	-	-	2,283
15.12.14	24	-	66,66	7,00	36,750	-	-	46,77	6,50	9,550	-	19,89	27,200	-	-	-	1,955
16.12.14	24	-	64,98	7,00	35,830	-	-	45,39	6,50	9,740	-	19,59	26,090	-	-	-	1,842
17.12.14	24	-	65,17	7,00	32,880	-	-	44,56	6,50	8,020	-	20,61	24,860	-	-	-	1,745
18.12.14	24	-	65,56	7,00	36,500	-	-	44,52	6,50	8,120	-	21,04	28,380	-	-	-	1,987
19.12.14	24	-	65,26	7,00	36,310	-	-	44,89	6,50	7,410	-	20,37	28,900	-	-	-	1,992
20.12.14	24	-	65,97	7,00	39,370	-	-	44,76	6,50	7,200	-	21,21	32,170	-	-	-	2,225
21.12.14	24	-	65,83	7,00	39,030	-	-	44,15	6,50	7,270	-	21,68	31,760	-	-	-	2,200
22.12.14	24	-	64,75	7,00	36,450	-	-	44,95	6,50	7,450	-	19,80	29,000	-	-	-	1,981
Среднее	24,00	-	64,57	7,00	38,305	-	-	45,13	6,50	8,969	-	19,44	29,336	-	-	-	2,022
Итого	720,0				1149,150	0,000				269,070	0,000		880,080	0,00	0,00	0,00	60,66

Ориентировочно до конца месяца(+)	329,619	70,984	258,634	17,96
Корректировка за прошлый месяц (-)	306,194	71,166	235,029	16,16
Итого за декабрь 2014 :	1172,574	268,889	903,686	62,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 14:00	52648,830	-	4612,040	-	-	-	2967,337	
22.12.14 22:00	53773,300	-	4874,590	-	-	-	3026,740	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ

29. 12. 2014