ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 50	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,50	10,20	252,400	-	-	46,69	5,60	252,400	-	23,81	0,000	0,00	0,00	0,00	6,025
24.11.14	24	-	68,35	10,20	256,620	-	-	45,98	5,60	256,620	-	22,37	0,000	0,00	0,00	0,00	5,759
25.11.14	24	-	66,77	10,20	256,020	-	-	45,02	5,60	256,020	-	21,75	0,000	0,00	0,00	0,00	5,584
26.11.14	24	-	67,90	10,20	247,040	-	-	44,85	5,60	247,040	-	23,05	0,000	0,00	0,00	0,00	5,710
27.11.14	24	-	67,99	10,20	236,300	-	-	43,93	5,60	236,290	-	24,06	0,010	0,00	0,00	0,00	5,702
28.11.14	24	-	68,01	10,20	235,370	-	-	43,56	5,60	235,300	-	24,45	0,070	0,00	0,00	0,00	5,767
29.11.14	24	-	69,25	10,20	235,070	-	-	43,95	5,60	235,030	-	25,30	0,040	0,00	0,00	0,00	5,960
30.11.14	24	-	69,02	10,20	235,060	-	-	43,67	5,60	235,000	-	25,35	0,060	0,00	0,00	0,00	5,972
01.12.14	24	-	66,00	10,20	240,300	-	-	42,96	5,60	239,890	-	23,04	0,410	0,00	0,00	0,00	5,565
02.12.14	24	-	66,19	10,20	243,110	-	-	43,13	5,60	242,620	-	23,06	0,490	0,00	0,00	0,00	5,642
03.12.14	24	-	65,06	10,20	243,260	-	-	42,64	5,60	242,670	-	22,42	0,590	0,00	0,00	0,00	5,491
04.12.14	24	-	63,33	10,20	248,660	-	-	42,60	5,60	247,940	-	20,73	0,720	0,00	0,00	0,00	5,200
05.12.14	24	-	62,68	10,20	246,940	-	-	42,20	5,60	246,330	-	20,48	0,610	0,00	0,00	0,00	5,099
06.12.14	24	-	63,18	10,20	245,160	-	-	42,33	5,60	244,670	-	20,85	0,490	0,00	0,00	0,00	5,145
07.12.14	24	-	63,30	10,20	245,400	-	-	42,58	5,60	244,800	-	20,72	0,600	0,00	0,00	0,00	5,126
08.12.14	24	-	64,53	10,20	195,730	-	-	43,00	5,60	196,530	-	21,53	-0,800	0,00	0,00	0,00	4,245
09.12.14	24	-	64,63	10,20	223,330	-	-	42,10	5,60	223,150	-	22,53	0,180	0,00	0,00	0,00	5,051
10.12.14	24	-	62,30	10,20	217,040	-	-	40,37	5,60	216,820	-	21,93	0,220	0,00	0,00	0,00	4,779
11.12.14	24	-	61,67	10,20	214,570	-	-	39,68	5,60	214,210	-	21,99	0,360	0,00	0,00	0,00	4,743
12.12.14	24	-	61,52	10,20	212,690	-	-	39,56	5,60	212,580	-	21,96	0,110	0,00	0,00	0,00	4,690
13.12.14	24	-	61,49	10,20	211,800	-	-	39,57	5,60	211,670	-	21,92	0,130	0,00	0,00	0,00	4,664
14.12.14	24	-	61,24	10,20	211,420	-	-	39,52	5,60	211,300	-	21,72	0,120	0,00	0,00	0,00	4,612
15.12.14	24	-	61,39	10,20	202,560	-	-	38,93	5,60	202,230	-	22,46	0,330	0,00	0,00	0,00	4,574
16.12.14	24	-	60,50	10,20	199,840	-	-	38,39	5,60	199,400	-	22,11	0,440	0,00	0,00	0,00	4,443
17.12.14	24	-	60,82	10,20	205,390	-	-	38,82	5,60	205,330	-	22,00	0,060	0,00	0,00	0,00	4,532
18.12.14	24	-	61,37	10,20	205,040	-	-	39,18	5,60	205,010	-	22,19	0,030	0,00	0,00	0,00	4,562
19.12.14	24	-	61,21	10,20	205,930	-	-	39,09	5,60	205,930	-	22,12	0,000	0,00	0,00	0,00	4,566
20.12.14	24	-	61,46	10,20	206,300	-	-	39,39	5,60	206,300	-	22,07	0,000	0,00	0,00	0,00	4,563
21.12.14	24	-	60,76	10,20	206,070	-	-	39,06	5,60	206,070	-	21,70	0,000	0,00	0,00	0,00	4,481
22.12.14	24	-	61,51	10,20	205,920	-	-	39,00	5,60	205,910	-	22,51	0,010	0,00	0,00	0,00	4,644
Среднее	24,00	-	64,13	10,20	226,345	-	-	41,73	5,60	226,169	-	22,41	0,176	-	-	-	5,097
Итого	720,0				6790,340	0,000				6785,060	0,000		5,280	0,00	0,00	0,00	152,90

Ориентировочно до конца месяца(+)	1844,344	1843,650	0,694	40,87
Корректировка за прошлый месяц (-)	2011,737	2011,486	0,251	44,46
Итого за декабрь 2014 :	6622,947	6617,224	5,723	149,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 14:00	70867,240	-	69089,550	-	0,000	0,000	1454,617	
22.12.14 23:00	77503,460	-	75720,490	-	0,000	0,000	1603,738	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Отдел расчетов и анализа теплопотребления ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке по получения АКТА допуска УУ Дата 29.12.2014