ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48408
Подающий тр. расходомер ПРЭМ 40 Gmin Gmax Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр. ПРЭМ 40 КТПТР-05
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	71,34	10,20	199,050	-	-	51,48	5,60	199,050	-	19,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,968
24.11.14	24	-	68,63	10,20	199,550	-	-	49,92	5,60	199,550	-	18,71	0,000	0,00	0,00	0,00	3,748
25.11.14	24	-	68,65	10,20	196,760	-	-	49,39	5,60	196,760	-	19,26	0,000	0,00	0,00	0,00	3,803
26.11.14	24	-	71,11	10,20	196,060	-	-	50,71	5,60	196,060	-	20,40	0,000	0,00	0,00	0,00	4,014
27.11.14	24	-	72,16	10,20	196,450	-	-	51,21	5,60	196,450	-	20,95	0,000	0,00	0,00	0,00	4,134
28.11.14	24	-	73,61	10,20	196,090	-	-	51,74	5,60	196,090	-	21,87	0,000	0,00	0,00	0,00	4,304
29.11.14	24	-	73,90	10,20	196,310	-	-	51,90	5,60	196,310	-	22,00	0,000	0,00	0,00	0,00	4,338
30.11.14	24	-	74,01	10,20	196,340	-	-	51,86	5,60	196,340	-	22,15	0,000	0,00	0,00	0,00	4,365
01.12.14	24	-	70,91	10,20	199,050	-	-	50,86	5,60	199,050	-	20,05	0,000	0,00	0,00	0,00	4,007
02.12.14	24	-	72,04	10,20	197,270	-	-	51,42	5,60	197,270	-	20,62	0,000	0,00	0,00	0,00	4,084
03.12.14	24	-	71,81	10,20	199,590	-	-	51,29	5,60	199,590	-	20,52	0,000	0,00	0,00	0,00	4,108
04.12.14	24	-	61,69	10,20	98,450	-	-	46,63	5,60	96,650	-	15,06	1,800	0,00	0,00	0,00	1,579
05.12.14	24	-	66,08	10,20	200,900	-	-	48,16	5,60	200,900	-	17,92	0,000	0,00	0,00	0,00	3,614
06.12.14	24	-	66,03	10,20	200,540	-	-	48,47	5,60	200,540	-	17,56	0,000	0,00	0,00	0,00	3,536
07.12.14	24	-	65,96	10,20	203,410	-	-	48,48	5,60	203,410	-	17,48	0,000	0,00	0,00	0,00	3,570
08.12.14	24	-	68,29	10,20	203,640	-	-	49,85	5,60	203,640	-	18,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,771
09.12.14	24	-	67,41	10,20	200,930	-	-	49,23	5,60	200,930	-	18,18	0,000	0,00	0,00	0,00	3,666
10.12.14	24	-	67,21	10,20	195,680	-	-	48,80	5,60	195,680	-	18,41	0,000	0,00	0,00	0,00	3,615
11.12.14	24	-	66,52	10,20	201,930	-	-	48,49	5,60	201,930	-	18,03	0,000	0,00	0,00	0,00	3,654
12.12.14	24	-	66,65	10,20	204,360	-	-	48,87	5,60	204,360	-	17,78	0,000	0,00	0,00	0,00	3,646
13.12.14	24	-	65,78	10,20	202,810	-	-	48,51	5,60	202,810	-	17,27	0,000	0,00	0,00	0,00	3,514
14.12.14	24	-	64,74	10,20	204,390	-	-	48,06	5,60	204,390	-	16,68	0,000	0,00	0,00	0,00	3,427
15.12.14	24	-	66,99	10,20	203,560	-	-	49,07	5,60	203,560	-	17,92	0,000	0,00	0,00	0,00	3,664
16.12.14	24	-	65,67	10,20	203,450	-	-	48,51	5,60	203,450	-	17,16	0,000	0,00	0,00	0,00	3,506
17.12.14	24	-	65,82	10,20	204,980	-	-	48,72	5,60	204,980	-	17,10	0,000	0,00	0,00	0,00	3,518
18.12.14	24	-	66,48	10,20	206,180	-	-	49,21	5,60	206,180	-	17,27	0,000	0,00	0,00	0,00	3,577
19.12.14	24	-	65,73	10,20	205,820	-	-	48,66	5,60	205,820	-	17,07	0,000	0,00	0,00	0,00	3,528
20.12.14	24	-	65,89	10,20	205,840	-	-	48,87	5,60	205,840	-	17,02	0,000	0,00	0,00	0,00	3,517
21.12.14	24	-	64,89	10,20	206,390	-	-	48,36	5,60	206,390	-	16,53	0,000	0,00	0,00	0,00	3,423
22.12.14	24	-	68,14	10,20	197,441	-	-	49,54	5,60	197,379	-	18,60	0,062	0,00	0,00	0,00	3,696
Среднее	24,00	-	68,14	10,20	197,441	-	-	49,54	5,60	197,379	-	18,60	0,062	-	-	-	3,696
Итого	720,0				5923,221	0,000				5921,359	0,000		1,862	0,00	0,00	0,00	110,89
Ориентировочно до конца месяца(+)					1838,701					1838,621			0,080				31,84
Корректировка за прошлый месяц (-)					1567,360					1557,486			9,874				31,40
Итого за декабрь 2014 :					6194,562					6202,494			-7,932				111,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 13:00	128870,290	-	126234,070	-	0,000	0,000	2693,441	
23.12.14 09:00	134771,130	-	132133,110	-	0,000	0,000	2803,356	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТеплоКом"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Начальник по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до заявки по получению АКТА допуска УУ
Подп. _____

29.12.2014