ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48511

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	65,69	7,00	59,060	-	-	50,29	6,50	33,670	-	15,40	25,390	-	-	-	2,129
24.11.14	24	-	65,45	7,00	58,450	-	-	50,51	6,50	35,880	-	14,94	22,570	-	-	-	1,962
25.11.14	24	-	65,40	7,00	58,080	-	-	49,81	6,50	34,380	-	15,59	23,700	-	-	-	2,034
26.11.14	24	-	65,37	7,00	57,070	-	-	49,57	6,50	34,270	-	15,80	22,800	-	-	-	1,982
27.11.14	24	-	65,37	7,00	55,650	-	-	49,29	6,50	33,300	-	16,08	22,350	-	-	-	1,944
28.11.14	24	-	65,26	7,00	53,250	-	-	48,77	6,50	33,170	-	16,49	20,080	-	-	-	1,812
29.11.14	24	-	65,43	7,00	58,160	-	-	49,31	6,50	33,370	-	16,12	24,790	-	-	-	2,103
30.11.14	24	-	65,58	7,00	60,300	-	-	49,47	6,50	33,660	-	16,11	26,640	-	-	-	2,233
01.12.14	24	-	65,35	7,00	57,080	-	-	49,49	6,50	33,840	-	15,86	23,240	-	-	-	2,002
02.12.14	24	-	65,72	7,00	55,630	-	-	49,19	6,50	32,850	-	16,53	22,780	-	-	-	1,986
03.12.14	24	-	66,26	7,00	54,270	-	-	49,77	6,50	34,730	-	16,49	19,540	-	-	-	1,819
04.12.14	24	-	66,32	7,00	55,250	-	-	50,08	6,50	34,930	-	16,24	20,320	-	-	-	1,864
05.12.14	24	-	66,40	7,00	56,520	-	-	50,55	6,50	36,310	-	15,85	20,210	-	-	-	1,865
06.12.14	24	-	66,48	7,00	60,180	-	-	51,05	6,50	36,510	-	15,43	23,670	-	-	-	2,080
07.12.14	24	-	66,65	7,00	63,040	-	-	51,61	6,50	37,820	-	15,04	25,220	-	-	-	2,186
08.12.14	24	-	66,24	7,00	56,840	-	-	50,78	6,50	35,640	-	15,46	21,200	-	-	-	1,904
09.12.14	24	-	66,26	7,00	55,520	-	-	50,37	6,50	35,110	-	15,89	20,410	-	-	-	1,861
10.12.14	24	-	66,19	7,00	54,850	-	-	50,22	6,50	34,550	-	15,97	20,300	-	-	-	1,848
11.12.14	24	-	66,13	7,00	54,510	-	-	49,86	6,50	33,360	-	16,27	21,150	-	-	-	1,891
12.12.14	24	-	67,47	7,00	52,310	-	-	50,35	6,50	34,000	-	17,12	18,310	-	-	-	1,769
13.12.14	24	-	70,38	7,00	57,830	-	-	52,85	6,50	34,110	-	17,53	23,720	-	-	-	2,202
14.12.14	24	-	70,18	7,00	60,150	-	-	53,36	6,50	35,540	-	16,82	24,610	-	-	-	2,258
15.12.14	24	-	69,50	7,00	55,360	-	-	52,44	6,50	34,550	-	17,06	20,810	-	-	-	1,978
16.12.14	24	-	68,04	7,00	53,750	-	-	51,16	6,50	34,400	-	16,88	19,350	-	-	-	1,844
17.12.14	24	-	68,67	7,00	55,350	-	-	51,92	6,50	34,840	-	16,75	20,510	-	-	-	1,936
18.12.14	24	-	68,77	7,00	55,620	-	-	52,11	6,50	35,120	-	16,66	20,500	-	-	-	1,939
19.12.14	24	-	68,50	7,00	54,660	-	-	51,87	6,50	35,680	-	16,63	18,980	-	-	-	1,840
20.12.14	24	-	68,95	7,00	57,880	-	-	52,63	6,50	35,780	-	16,32	22,100	-	-	-	2,048
21.12.14	24	-	68,53	7,00	60,520	-	-	52,33	6,50	35,490	-	16,20	25,030	-	-	-	2,226
22.12.14	24	-	67,74	7,00	54,910	-	-	51,33	6,50	34,970	-	16,41	19,940	-	-	-	1,871
Среднее	24,00	-	66,94	7,00	56,735	-	-	50,74	6,50	34,728	-	16,20	22,007	-	-	-	1,981
Итого	720,0				1702,050	0,000				1041,830	0,000		660,220	0,00	0,00	0,00	59,42

Ориентировочно до конца месяца(+)	504,887	316,646	188,241	17,62
Корректировка за прошлый месяц (-)	448,274	277,006	171,269	15,47
Итого за декабрь 2014 :	1758,663	1081,470	677,193	61,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 13:00	17761,490	-	6407,380	-	-	-	834,896	
19.12.14 19:00	19250,120	-	7316,650	-	-	-	886,854	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
в заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____
29. 12. 2014