ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,94	10,20	283,720	-	-	50,09	5,60	283,720	-	20,85	0,000	0,00	0,00	0,00	5,937
24.11.14	24	-	67,82	10,20	280,680	-	-	48,11	5,60	280,420	-	19,71	0,260	0,00	0,00	0,00	5,563
25.11.14	24	-	65,04	10,20	276,040	-	-	46,08	5,60	276,040	-	18,96	0,000	0,00	0,00	0,00	5,257
26.11.14	24	-	65,97	10,20	276,750	-	-	46,54	5,60	276,740	-	19,43	0,010	0,00	0,00	0,00	5,398
27.11.14	24	-	67,80	10,20	276,920	-	-	47,47	5,60	276,920	-	20,33	0,000	0,00	0,00	0,00	5,651
28.11.14	24	-	67,92	10,20	275,630	-	-	47,25	5,60	275,630	-	20,67	0,000	0,00	0,00	0,00	5,717
29.11.14	24	-	68,93	10,20	276,360	-	-	47,77	5,60	276,360	-	21,16	0,000	0,00	0,00	0,00	5,865
30.11.14	24	-	68,76	10,20	275,570	-	-	47,57	5,60	275,570	-	21,19	0,000	0,00	0,00	0,00	5,861
01.12.14	24	-	65,40	10,20	278,850	-	-	46,14	5,60	278,850	-	19,26	0,000	0,00	0,00	0,00	5,388
02.12.14	24	-	65,58	10,20	281,150	-	-	46,28	5,60	281,150	-	19,30	0,000	0,00	0,00	0,00	5,446
03.12.14	24	-	67,47	10,20	284,030	-	-	47,54	5,60	284,030	-	19,93	0,000	0,00	0,00	0,00	5,679
04.12.14	24	-	68,24	10,20	286,780	-	-	48,36	5,60	286,780	-	19,88	0,000	0,00	0,00	0,00	5,719
05.12.14	24	-	68,12	10,20	285,620	-	-	48,37	5,60	285,620	-	19,75	0,000	0,00	0,00	0,00	5,660
06.12.14	24	-	65,53	10,20	282,530	-	-	46,94	5,60	282,530	-	18,59	0,000	0,00	0,00	0,00	5,272
07.12.14	24	-	62,91	10,20	281,490	-	-	45,54	5,60	281,490	-	17,37	0,000	0,00	0,00	0,00	4,907
08.12.14	24	-	65,78	10,20	283,550	-	-	47,01	5,60	283,550	-	18,77	0,000	0,00	0,00	0,00	5,341
09.12.14	24	-	65,46	10,20	283,260	-	-	47,10	5,60	283,260	-	18,36	0,000	0,00	0,00	0,00	5,220
10.12.14	24	-	62,34	10,20	283,600	-	-	45,32	5,60	283,600	-	17,02	0,000	0,00	0,00	0,00	4,849
11.12.14	24	-	63,82	10,20	287,030	-	-	46,06	5,60	287,030	-	17,76	0,000	0,00	0,00	0,00	5,117
12.12.14	24	-	63,41	10,20	288,980	-	-	46,06	5,60	288,980	-	17,35	0,000	0,00	0,00	0,00	5,035
13.12.14	24	-	62,97	10,20	291,400	-	-	46,01	5,60	291,400	-	16,96	0,000	0,00	0,00	0,00	4,963
14.12.14	24	-	62,76	10,20	302,610	-	-	46,53	5,60	302,610	-	16,23	0,000	0,00	0,00	0,00	4,934
15.12.14	24	-	62,41	10,20	300,950	-	-	46,22	5,60	300,950	-	16,19	0,000	0,00	0,00	0,00	4,895
16.12.14	24	-	61,58	10,20	281,400	-	-	45,21	5,60	281,400	-	16,37	0,000	0,00	0,00	0,00	4,624
17.12.14	24	-	62,33	10,20	300,420	-	-	46,23	5,60	300,420	-	16,10	0,000	0,00	0,00	0,00	4,858
18.12.14	24	-	62,74	10,20	297,770	-	-	46,32	5,60	297,770	-	16,42	0,000	0,00	0,00	0,00	4,908
19.12.14	24	-	62,52	10,20	295,730	-	-	46,07	5,60	295,730	-	16,45	0,000	0,00	0,00	0,00	4,885
20.12.14	24	-	62,80	10,20	296,160	-	-	46,45	5,60	296,160	-	16,35	0,000	0,00	0,00	0,00	4,862
21.12.14	24	-	62,02	10,20	295,030	-	-	45,96	5,60	295,030	-	16,06	0,000	0,00	0,00	0,00	4,759
22.12.14	24	-	63,21	10,20	293,600	-	-	46,35	5,60	293,600	-	16,86	0,000	0,00	0,00	0,00	4,974
Среднее	24,00	-	65,09	10,20	286,120	-	-	46,77	5,60	286,111	-	18,32	0,009	-	-	-	5,251
Итого	720,0				8583,610	0,000				8583,340	0,000		0,270	0,00	0,00	0,00	157,54
Ориентировочно до конца месяца(+)					2648,713					2648,713			0,000				43,55
Корректировка за прошлый месяц (-)					2243,131					2243,109			0,023				44,92
Итого за декабрь 2014 :					8989,191					8988,944			0,247				156,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 13:00	176492,130	-	174859,890	-	0,000	0,000	3445,382	
22.12.14 22:00	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
29.12.2014