Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 07434

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв=0 C

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.14	24	-	66,69	5,00	68,204	-	-	53,95	4,00	41,051	-	-	12,74	27,153	2,336
24.11.14	24	-	66,55	5,00	65,198	-	-	53,88	4,00	41,862	-	-	12,67	23,336	2,085
25.11.14	24	-	66,44	5,00	63,993	-	-	53,31	4,00	38,939	-	-	13,13	25,054	2,178
26.11.14	24	-	66,42	5,00	61,477	-	-	52,73	4,00	36,914	-	-	13,69	24,563	2,139
27.11.14	24	-	66,37	5,00	58,919	-	-	52,45	4,00	36,487	-	-	13,92	22,432	1,998
28.11.14	24	-	66,27	5,00	56,497	-	-	53,65	4,00	33,000	-	-	12,62	23,498	1,975
29.11.14	24	-	66,27	5,00	65,378	-	-	53,91	4,00	38,547	-	-	12,36	26,831	2,257
30.11.14	24	-	66,26	5,00	67,205	-	-	53,28	4,00	39,232	-	-	12,98	27,973	2,365
01.12.14	24	-	66,26	5,00	63,049	-	-	53,07	4,00	38,609	-	-	13,19	24,440	2,131
02.12.14	24	-	66,51	5,00	59,763	-	-	52,47	4,00	36,274	-	-	14,03	23,488	2,073
03.12.14	24	-	67,29	5,00	61,393	-	-	53,17	4,00	36,331	-	-	14,12	25,062	2,202
04.12.14	24	-	67,25	5,00	59,533	-	-	53,19	4,00	37,204	-	-	14,06	22,329	2,027
05.12.14	24	-	67,27	5,00	50,251	-	-	53,75	4,00	32,232	-	-	13,52	18,019	1,650
06.12.14	24	-	67,34	5,00	65,675	-	-	54,38	4,00	40,647	-	-	12,96	25,028	2,214
07.12.14	24	-	67,44	5,00	68,832	-	-	54,55	4,00	41,439	-	-	12,89	27,393	2,384
08.12.14	24	-	67,20	5,00	62,826	-	-	53,80	4,00	39,387	-	-	13,41	23,438	2,105
09.12.14	24	-	67,16	5,00	61,925	-	-	53,47	4,00	38,231	-	-	13,69	23,694	2,117
10.12.14	24	-	67,15	5,00	61,731	-	-	53,65	4,00	37,352	-	-	13,50	24,379	2,143
11.12.14	24	-	66,98	5,00	58,070	-	-	53,22	4,00	36,902	-	-	13,77	21,169	1,928
12.12.14	24	-	67,91	5,00	58,851	-	-	53,89	4,00	37,128	-	-	14,02	21,723	1,998
13.12.14	24	-	71,41	5,00	62,021	-	-	56,70	4,00	36,711	-	-	14,70	25,310	2,349
14.12.14	24	-	71,16	5,00	63,297	-	-	56,55	4,00	37,429	-	-	14,61	25,868	2,390
15.12.14	24	-	70,56	5,00	58,613	-	-	55,72	4,00	37,033	-	-	14,84	21,579	2,074
16.12.14	24	-	69,26	5,00	57,971	-	-	54,78	4,00	36,914	-	-	14,47	21,058	1,995
17.12.14	24	-	69,49	5,00	60,264	-	-	55,40	4,00	37,771	-	-	14,09	22,494	2,098
18.12.14	24	-	69,77	5,00	59,275	-	-	55,43	4,00	37,092	-	-	14,33	22,182	2,081
19.12.14	24	-	69,65	5,00	56,759	-	-	54,96	4,00	35,963	-	-	14,68	20,796	1,978
20.12.14	24	-	69,97	5,00	58,375	-	-	55,38	4,00	36,133	-	-	14,59	22,242	2,086
21.12.14	24	-	69,47	5,00	61,410	-	-	55,32	4,00	36,480	-	-	14,15	24,930	2,250
22.12.14	24	-	68,85	5,00	60,451	-	-	55,00	4,00	36,971	-	-	13,85	23,480	2,131
Среднее	24,00	-	67,89	5,00	61,240	-	-	54,17	4,00	37,542	-	-	13,72	23,698	2,125
Итого	720,0				1837,204	0,000				1126,266	0,000	0,00		710,938	63,74
Ориентировочно до конца месяца(+)					532,934					330,843				202,091	18,79
Корректировка за прошлый месяц (-)					499,180					304,248				194,932	17,445
Итого за декабрь 2014 :					1870,958					1152,862				718,097	65,084906

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.11.14 14:00	40659,242	-	37561,245	-	-	3646,241
22.12.14 22:00	42460,048	-	38662,338	-	-	3708,888

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ °C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до заявке до получения АКТА допуска УУ

29. 12. 2014