ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 1696

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.14	24	-	67,56	5,00	48,440	-	-	57,88	4,00	35,570	-	-	9,68	12,870	1,215
24.11.14	24	-	67,46	5,00	48,251	-	-	57,97	4,00	36,062	-	-	9,49	12,189	1,166
25.11.14	24	-	67,38	5,00	44,365	-	-	57,20	4,00	33,778	-	-	10,18	10,586	1,058
26.11.14	24	-	67,41	5,00	45,392	-	-	56,94	4,00	31,972	-	-	10,47	13,420	1,241
27.11.14	24	-	67,36	5,00	42,169	-	-	56,76	4,00	31,767	-	-	10,60	10,402	1,039
28.11.14	24	-	67,35	5,00	43,606	-	-	56,77	4,00	31,947	-	-	10,58	11,660	1,124
29.11.14	24	-	67,35	5,00	46,105	-	-	57,04	4,00	33,204	-	-	10,31	12,901	1,213
30.11.14	24	-	67,44	5,00	47,202	-	-	57,09	4,00	33,457	-	-	10,35	13,744	1,274
01.12.14	24	-	67,34	5,00	44,912	-	-	57,02	4,00	33,580	-	-	10,31	11,332	1,111
02.12.14	24	-	67,63	5,00	44,225	-	-	56,90	4,00	31,772	-	-	10,73	12,453	1,185
03.12.14	24	-	68,31	5,00	43,960	-	-	57,44	4,00	32,541	-	-	10,86	11,420	1,135
04.12.14	24	-	68,31	5,00	45,323	-	-	57,76	4,00	32,823	-	-	10,55	12,500	1,202
05.12.14	24	-	68,32	5,00	44,623	-	-	58,15	4,00	34,683	-	-	10,17	9,940	1,033
06.12.14	24	-	68,34	5,00	46,830	-	-	58,30	4,00	35,371	-	-	10,03	11,458	1,139
07.12.14	24	-	68,41	5,00	49,249	-	-	58,68	4,00	36,075	-	-	9,73	13,174	1,254
08.12.14	24	-	68,27	5,00	46,066	-	-	58,17	4,00	34,210	-	-	10,10	11,856	1,156
09.12.14	24	-	68,23	5,00	43,245	-	-	57,87	4,00	33,571	-	-	10,36	9,674	1,009
10.12.14	24	-	68,23	5,00	44,044	-	-	57,74	4,00	32,889	-	-	10,49	11,155	1,107
11.12.14	24	-	68,20	5,00	45,608	-	-	57,76	4,00	32,011	-	-	10,45	13,597	1,263
12.12.14	24	-	69,18	5,00	42,836	-	-	58,19	4,00	32,445	-	-	10,99	10,391	1,077
13.12.14	24	-	72,61	5,00	43,382	-	-	60,89	4,00	32,379	-	-	11,72	11,003	1,180
14.12.14	24	-	72,29	5,00	46,292	-	-	60,89	4,00	32,982	-	-	11,40	13,309	1,340
15.12.14	24	-	71,82	5,00	44,471	-	-	60,44	4,00	32,390	-	-	11,38	12,081	1,238
16.12.14	24	-	70,43	5,00	43,140	-	-	59,35	4,00	32,469	-	-	11,07	10,670	1,112
17.12.14	24	-	70,70	5,00	41,911	-	-	60,44	4,00	31,919	-	-	10,26	9,992	1,035
18.12.14	24	-	70,92	5,00	43,913	-	-	59,83	4,00	33,342	-	-	11,09	10,571	1,121
19.12.14	24	-	70,72	5,00	43,221	-	-	59,54	4,00	33,014	-	-	11,18	10,208	1,092
20.12.14	24	-	71,08	5,00	45,879	-	-	60,00	4,00	32,793	-	-	11,08	13,086	1,295
21.12.14	24	-	70,55	5,00	46,624	-	-	59,77	4,00	33,149	-	-	10,78	13,475	1,309
22.12.14	24	-	69,97	5,00	43,496	-	-	59,01	4,00	33,492	-	-	10,96	10,004	1,068
Среднее	24,00	-	68,97	5,00	44,959	-	-	58,39	4,00	33,255	-	-	10,58	11,704	1,160
Итого	720,0				1348,777	0,000				997,657	0,000	0,00		351,120	34,79

Ориентировочно до конца месяца(+)	396,236	295,943	100,293	10,33
Корректировка за прошлый месяц (-)	358,392	263,908	94,484	9,279
Итого за декабрь 2014 :	1386,621	1029,692	356,929	35,842608

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
24.11.14 11:00	2011,139	-	1541,538	-	-	46,478
22.12.14 22:00	3284,529	-	2482,657	-	-	79,448

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
в ожидании подписания АКТА допуска УУ
29.12.2014
Дата _____