ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 1696

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	71,30	9,16	155,254	-	-	51,72	4,56	154,183	-	19,58	1,071	-	-	-	3,110
24.11.14	24	-	68,25	9,16	153,177	-	-	49,92	4,56	152,139	-	18,32	1,038	-	-	-	2,872
25.11.14	24	-	65,29	9,16	149,786	-	-	47,56	4,56	148,795	-	17,73	0,991	-	-	-	2,716
26.11.14	24	-	66,09	9,16	150,107	-	-	47,92	4,56	149,100	-	18,17	1,007	-	-	-	2,789
27.11.14	24	-	68,08	9,16	150,263	-	-	49,15	4,56	149,223	-	18,93	1,040	-	-	-	2,910
28.11.14	24	-	68,03	9,16	149,337	-	-	48,84	4,56	148,315	-	19,19	1,022	-	-	-	2,930
29.11.14	24	-	69,24	9,16	150,142	-	-	49,46	4,56	149,089	-	19,78	1,053	-	-	-	3,035
30.11.14	24	-	68,92	9,16	149,815	-	-	49,07	4,56	148,766	-	19,85	1,049	-	-	-	3,039
01.12.14	24	-	65,74	9,16	151,200	-	-	47,87	4,56	150,207	-	17,87	0,993	-	-	-	2,762
02.12.14	24	-	65,98	9,16	152,369	-	-	48,11	4,56	151,362	-	17,87	1,007	-	-	-	2,784
03.12.14	24	-	67,52	9,16	153,426	-	-	48,98	4,56	152,424	-	18,54	1,002	-	-	-	2,908
04.12.14	24	-	68,45	9,16	154,534	-	-	50,06	4,56	153,539	-	18,39	0,995	-	-	-	2,906
05.12.14	24	-	68,41	9,16	154,203	-	-	50,22	4,56	153,222	-	18,19	0,981	-	-	-	2,868
06.12.14	24	-	65,91	9,16	152,954	-	-	48,56	4,56	151,989	-	17,35	0,965	-	-	-	2,714
07.12.14	24	-	63,13	9,16	152,609	-	-	46,99	4,56	151,681	-	16,14	0,927	-	-	-	2,520
08.12.14	24	-	65,74	9,16	153,504	-	-	48,50	4,56	152,570	-	17,25	0,935	-	-	-	2,706
09.12.14	24	-	65,98	9,16	153,666	-	-	48,94	4,56	152,709	-	17,05	0,957	-	-	-	2,679
10.12.14	24	-	62,56	9,16	153,112	-	-	46,85	4,56	152,216	-	15,71	0,896	-	-	-	2,461
11.12.14	24	-	63,95	9,16	153,478	-	-	47,38	4,56	152,564	-	16,57	0,914	-	-	-	2,600
12.12.14	24	-	63,70	9,16	154,119	-	-	47,44	4,56	153,233	-	16,26	0,886	-	-	-	2,562
13.12.14	24	-	63,19	9,16	151,753	-	-	47,12	4,56	150,903	-	16,07	0,850	-	-	-	2,492
14.12.14	24	-	63,01	9,16	155,892	-	-	47,32	4,56	154,985	-	15,70	0,907	-	-	-	2,504
15.12.14	24	-	62,65	9,16	155,905	-	-	47,03	4,56	155,009	-	15,62	0,896	-	-	-	2,491
16.12.14	24	-	61,91	9,16	144,042	-	-	45,92	4,56	143,228	-	15,99	0,814	-	-	-	2,352
17.12.14	24	-	62,42	9,16	153,952	-	-	46,83	4,56	153,162	-	15,59	0,789	-	-	-	2,451
18.12.14	24	-	62,99	9,16	153,733	-	-	47,20	4,56	152,980	-	15,78	0,753	-	-	-	2,475
19.12.14	24	-	62,77	9,16	153,463	-	-	47,07	4,56	152,786	-	15,70	0,677	-	-	-	2,455
20.12.14	24	-	63,00	9,16	154,096	-	-	47,26	4,56	153,440	-	15,73	0,655	-	-	-	2,469
21.12.14	24	-	62,29	9,16	153,543	-	-	46,73	4,56	152,904	-	15,56	0,639	-	-	-	2,433
22.12.14	24	-	63,22	9,16	152,667	-	-	46,99	4,56	152,050	-	16,23	0,618	-	-	-	2,519
Среднее	24,00	-	65,32	9,16	152,537	-	-	48,10	4,56	151,626	-	17,22	0,911	-	-	-	2,684
Итого	720,0				4576,100	0,000				4548,773	0,000		27,326	0,00	0,00	0,00	80,51

Ориентировочно до конца месяца(+)	1369,923	1363,565	6,358	22,06
Корректировка за прошлый месяц (-)	1232,199	1223,495	8,705	23,41
Итого за декабрь 2014 :	4713,823	4688,844	24,979	79,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.11.14 11:00	6254,065	-	6209,397	-	-	-	94,836	
22.12.14 22:00	10584,523	-	10514,197	-	-	-	170,514	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29. 12. 2014

Филиал ОАО «ТГК-1» Отдел расчетов и анализа теплопотребления ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО до момента получения АКТА допуска УУ
Дата _____