ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04814

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Тхв=0 С
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС								
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
23.11.14	24	-	67,01	6,00	57,901	-	-	57,06	5,00	46,044	-	-	9,95	11,857	1,255
24.11.14	24	-	66,87	6,00	56,785	-	-	56,97	5,00	47,018	-	-	9,90	9,767	1,120
25.11.14	24	-	66,77	6,00	53,430	-	-	56,15	5,00	43,717	-	-	10,62	9,714	1,114
26.11.14	24	-	66,81	6,00	51,406	-	-	55,69	5,00	41,166	-	-	11,12	10,240	1,144
27.11.14	24	-	66,78	6,00	50,344	-	-	55,65	5,00	40,430	-	-	11,12	9,914	1,113
28.11.14	24	-	66,78	6,00	50,602	-	-	55,43	5,00	40,057	-	-	11,35	10,545	1,160
29.11.14	24	-	66,76	6,00	51,534	-	-	55,63	5,00	40,780	-	-	11,13	10,754	1,173
30.11.14	24	-	66,79	6,00	52,889	-	-	55,62	5,00	40,796	-	-	11,17	12,093	1,265
01.12.14	24	-	66,73	6,00	52,666	-	-	55,81	5,00	41,903	-	-	10,93	10,763	1,178
02.12.14	24	-	66,99	6,00	50,441	-	-	55,53	5,00	40,514	-	-	11,46	9,927	1,131
03.12.14	24	-	67,71	6,00	54,242	-	-	56,67	5,00	43,022	-	-	11,04	11,220	1,236
04.12.14	24	-	67,74	6,00	53,166	-	-	56,92	5,00	43,292	-	-	10,81	9,874	1,139
05.12.14	24	-	67,82	6,00	55,571	-	-	57,38	5,00	45,042	-	-	10,44	10,529	1,186
06.12.14	24	-	67,78	6,00	57,105	-	-	57,42	5,00	45,850	-	-	10,35	11,255	1,239
07.12.14	24	-	67,82	6,00	57,990	-	-	57,64	5,00	46,959	-	-	10,18	11,031	1,228
08.12.14	24	-	67,71	6,00	54,877	-	-	57,12	5,00	44,674	-	-	10,59	10,203	1,166
09.12.14	24	-	67,69	6,00	53,680	-	-	56,95	5,00	43,276	-	-	10,74	10,405	1,171
10.12.14	24	-	67,64	6,00	52,401	-	-	56,75	5,00	42,754	-	-	10,89	9,646	1,120
11.12.14	24	-	67,58	6,00	51,670	-	-	56,48	5,00	41,412	-	-	11,10	10,258	1,154
12.12.14	24	-	68,43	6,00	51,233	-	-	57,08	5,00	41,455	-	-	11,35	9,778	1,141
13.12.14	24	-	72,00	6,00	53,864	-	-	59,94	5,00	41,271	-	-	12,07	12,593	1,407
14.12.14	24	-	71,82	6,00	53,882	-	-	59,99	5,00	42,784	-	-	11,83	11,097	1,305
15.12.14	24	-	71,17	6,00	52,104	-	-	59,34	5,00	42,129	-	-	11,83	9,974	1,210
16.12.14	24	-	70,00	6,00	52,181	-	-	58,56	5,00	41,922	-	-	11,45	10,259	1,200
17.12.14	24	-	70,07	6,00	52,506	-	-	58,71	5,00	42,894	-	-	11,36	9,612	1,163
18.12.14	24	-	70,45	6,00	52,169	-	-	59,02	5,00	42,916	-	-	11,42	9,253	1,144
19.12.14	24	-	70,19	6,00	53,064	-	-	58,88	5,00	43,076	-	-	11,31	9,988	1,190
20.12.14	24	-	70,44	6,00	53,714	-	-	59,17	5,00	42,785	-	-	11,27	10,929	1,254
21.12.14	24	-	70,06	6,00	54,305	-	-	58,94	5,00	42,971	-	-	11,12	11,334	1,274
22.12.14	24	-	69,48	6,00	52,536	-	-	58,35	5,00	43,074	-	-	11,13	9,462	1,138
Среднее	24,00	-	68,40	6,00	53,342	-	-	57,36	5,00	42,866	-	-	11,03	10,476	1,190
Итого	720,0				1600,255	0,000				1285,979	0,000	0,00		314,276	35,71

Ориентировочно до конца месяца(+)	476,324	385,247	91,077	10,75
Корректировка за прошлый месяц (-)	426,421	339,617	86,804	9,628
Итого за декабрь 2014 :	1650,158	1331,609	318,549	36,835691

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.11.14 14:00	68660,561	-	57271,065	-	-	1283,514
22.12.14 23:00	70227,255	-	58529,079	-	-	1318,564

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...ния по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АСТ и пуска УУ
29. 12. 2014