ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 26992

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	68,33	-	100,525	-	-	58,37	-	72,316	-	9,96	28,209	0,00	-	0,00	2,573
24.11.14	24	-	68,26	-	97,458	-	-	58,11	-	73,126	-	10,15	24,332	0,00	-	0,00	2,333
25.11.14	24	-	68,22	-	92,378	-	-	57,58	-	69,173	-	10,64	23,205	0,00	-	0,00	2,251
26.11.14	24	-	68,26	-	90,673	-	-	57,38	-	66,658	-	10,88	24,016	0,00	-	0,00	2,296
27.11.14	24	-	68,24	-	88,553	-	-	57,13	-	65,565	-	11,11	22,988	0,00	-	0,00	2,230
28.11.14	24	-	68,24	-	90,807	-	-	57,32	-	65,017	-	10,93	25,791	0,00	-	0,00	2,400
29.11.14	24	-	68,22	-	92,748	-	-	57,36	-	65,994	-	10,86	26,754	0,00	-	0,00	2,470
30.11.14	24	-	68,30	-	99,168	-	-	57,63	-	66,112	-	10,66	33,056	0,00	-	0,00	2,882
01.12.14	24	-	68,19	-	89,475	-	-	57,22	-	67,697	-	10,97	21,778	0,00	-	0,00	2,161
02.12.14	24	-	68,54	-	83,673	-	-	58,20	-	60,177	-	10,34	23,497	0,00	-	0,00	2,169
03.12.14	24	-	69,16	-	92,838	-	-	58,60	-	67,384	-	10,56	25,454	0,00	-	0,00	2,400
04.12.14	24	-	69,19	-	91,261	-	-	58,51	-	67,499	-	10,68	23,762	0,00	-	0,00	2,295
05.12.14	24	-	69,21	-	94,629	-	-	58,91	-	70,119	-	10,30	24,510	0,00	-	0,00	2,347
06.12.14	24	-	69,18	-	95,809	-	-	58,93	-	71,575	-	10,25	24,234	0,00	-	0,00	2,338
07.12.14	24	-	69,22	-	104,278	-	-	59,39	-	73,070	-	9,82	31,208	0,00	-	0,00	2,797
08.12.14	24	-	69,16	-	93,498	-	-	58,68	-	69,296	-	10,47	24,202	0,00	-	0,00	2,328
09.12.14	24	-	69,14	-	92,813	-	-	58,42	-	68,140	-	10,72	24,673	0,00	-	0,00	2,364
10.12.14	24	-	69,15	-	91,674	-	-	58,39	-	68,409	-	10,76	23,265	0,00	-	0,00	2,274
11.12.14	24	-	69,12	-	91,505	-	-	58,20	-	66,376	-	10,93	25,130	0,00	-	0,00	2,390
12.12.14	24	-	70,12	-	89,876	-	-	58,77	-	66,334	-	11,35	23,542	0,00	-	0,00	2,330
13.12.14	24	-	73,67	-	92,896	-	-	61,53	-	66,914	-	12,14	25,982	0,00	-	0,00	2,636
14.12.14	24	-	73,28	-	95,981	-	-	61,72	-	68,920	-	11,55	27,061	0,00	-	0,00	2,689
15.12.14	24	-	72,83	-	90,547	-	-	60,93	-	67,527	-	11,90	23,020	0,00	-	0,00	2,398
16.12.14	24	-	71,51	-	90,554	-	-	59,96	-	67,291	-	11,55	23,263	0,00	-	0,00	2,363
17.12.14	24	-	71,68	-	91,948	-	-	60,27	-	68,452	-	11,41	23,496	0,00	-	0,00	2,386
18.12.14	24	-	71,93	-	91,375	-	-	60,40	-	68,440	-	11,53	22,935	0,00	-	0,00	2,360
19.12.14	24	-	71,71	-	91,446	-	-	60,27	-	69,011	-	11,44	22,435	0,00	-	0,00	2,320
20.12.14	24	-	72,00	-	95,007	-	-	60,88	-	68,822	-	11,12	26,185	0,00	-	0,00	2,567
21.12.14	24	-	71,48	-	97,431	-	-	60,54	-	69,206	-	10,94	28,225	0,00	-	0,00	2,689
22.12.14	24	-	70,86	-	93,805	-	-	59,81	-	68,752	-	11,04	25,053	0,00	-	0,00	2,456
Среднее	24,00	-	69,88	-	93,154	-	-	58,98	-	68,113	-	10,90	25,042	-	-	-	2,416
Итого	720,0				2794,630	0,000				2043,375	0,000		751,254	0,00	0,00	0,00	72,49
Ориентировочно до конца месяца(+)					837,728					617,111			220,617				22,04
Корректировка за прошлый месяц (-)					714,689					528,050			186,639				18,41
Итого за декабрь 2014 :					2917,668					2132,436			785,232				76,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 14:00	72223,374	-	51469,485	-	0,000	-	2820,649	
22.12.14 22:00	74954,638	-	53466,093	-	0,000	-	2891,566	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до занесения АКТА допуска УУ
Дата 29.12.2014