Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04816

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр.	Тхв=0 С
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки				КТПТР-05	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.14	24	-	66,66	6,00	38,002	-	-	47,57	5,00	7,610	-	-	19,10	30,392	2,173
24.11.14	24	-	66,38	6,00	35,719	-	-	47,88	5,00	7,629	-	-	18,51	28,089	2,007
25.11.14	24	-	66,46	6,00	32,662	-	-	46,56	5,00	7,125	-	-	19,90	25,537	1,841
26.11.14	24	-	66,60	6,00	33,226	-	-	46,69	5,00	6,746	-	-	19,91	26,480	1,899
27.11.14	24	-	66,58	6,00	34,399	-	-	46,79	5,00	6,618	-	-	19,79	27,781	1,982
28.11.14	24	-	66,58	6,00	33,694	-	-	46,13	5,00	6,569	-	-	20,45	27,125	1,942
29.11.14	24	-	66,66	6,00	35,931	-	-	46,15	5,00	6,651	-	-	20,51	29,280	2,090
30.11.14	24	-	66,77	6,00	36,438	-	-	45,43	5,00	6,656	-	-	21,34	29,782	2,132
01.12.14	24	-	66,50	6,00	32,119	-	-	46,63	5,00	6,790	-	-	19,87	25,329	1,821
02.12.14	24	-	66,94	6,00	36,181	-	-	46,05	5,00	6,449	-	-	20,89	29,732	2,127
03.12.14	24	-	67,46	6,00	33,967	-	-	47,45	5,00	6,783	-	-	20,01	27,185	1,971
04.12.14	24	-	67,53	6,00	34,122	-	-	47,53	5,00	6,757	-	-	20,00	27,365	1,985
05.12.14	24	-	67,54	6,00	32,900	-	-	47,63	5,00	7,014	-	-	19,91	25,886	1,889
06.12.14	24	-	67,57	6,00	34,164	-	-	48,05	5,00	7,128	-	-	19,52	27,035	1,967
07.12.14	24	-	67,82	6,00	40,054	-	-	47,90	5,00	7,213	-	-	19,92	32,841	2,373
08.12.14	24	-	67,51	6,00	34,657	-	-	48,13	5,00	6,866	-	-	19,38	27,791	2,011
09.12.14	24	-	67,47	6,00	33,175	-	-	47,76	5,00	6,662	-	-	19,70	26,513	1,921
10.12.14	24	-	67,40	6,00	32,416	-	-	47,30	5,00	6,526	-	-	20,10	25,891	1,878
11.12.14	24	-	67,44	6,00	33,415	-	-	46,84	5,00	6,246	-	-	20,60	27,168	1,962
12.12.14	24	-	68,32	6,00	33,080	-	-	47,60	5,00	6,219	-	-	20,72	26,861	1,965
13.12.14	24	-	71,93	6,00	35,209	-	-	49,00	5,00	6,230	-	-	22,93	28,979	2,229
14.12.14	24	-	71,58	6,00	35,838	-	-	48,78	5,00	6,354	-	-	22,80	29,485	2,257
15.12.14	24	-	70,75	6,00	30,471	-	-	49,19	5,00	6,255	-	-	21,56	24,217	1,850
16.12.14	24	-	69,56	6,00	30,363	-	-	48,54	5,00	6,241	-	-	21,01	24,122	1,810
17.12.14	24	-	69,72	6,00	32,177	-	-	48,06	5,00	6,396	-	-	21,66	25,781	1,937
18.12.14	24	-	70,05	6,00	33,245	-	-	48,46	5,00	6,368	-	-	21,59	26,877	2,022
19.12.14	24	-	69,82	6,00	31,646	-	-	48,38	5,00	6,397	-	-	21,44	25,249	1,902
20.12.14	24	-	70,24	6,00	34,577	-	-	48,31	5,00	6,343	-	-	21,93	28,234	2,124
21.12.14	24	-	69,80	6,00	34,412	-	-	47,83	5,00	6,316	-	-	21,97	28,095	2,102
22.12.14	24	-	69,05	6,00	31,891	-	-	47,62	5,00	6,269	-	-	21,43	25,622	1,905
Среднее	24,00	-	68,16	6,00	34,005	-	-	47,54	5,00	6,648	-	-	20,61	27,357	2,002
Итого	720,0				1020,149	0,000				199,425	0,000	0,00		820,724	60,07

Ориентировочно до конца месяца(+)	293,542		56,997		
Корректировка за прошлый месяц (-)	277,554		56,976	236,546	17,74
Итого за декабрь 2014 :	1036,138		199,446	220,577	16,082
				836,692	61,737098

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.11.14 14:00	37239,387	-	7633,498	-	-	2091,242
22.12.14 23:00	38241,712	-	7828,279	-	-	2150,351

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

филиал "Невский" ОАО "ТГК-1"
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
29.12.2014