ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04816

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки				КТПТР-05	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	71,35	9,16	294,210	-	-	49,50	4,60	293,909	-	21,85	0,302	-	-	-	6,471
24.11.14	24	-	68,42	9,16	290,153	-	-	47,88	4,60	289,847	-	20,54	0,306	-	-	-	6,001
25.11.14	24	-	65,39	9,16	282,212	-	-	45,60	4,60	281,976	-	19,79	0,236	-	-	-	5,620
26.11.14	24	-	66,07	9,16	282,590	-	-	45,89	4,60	282,329	-	20,18	0,261	-	-	-	5,739
27.11.14	24	-	68,17	9,16	282,667	-	-	47,01	4,60	282,372	-	21,16	0,295	-	-	-	6,022
28.11.14	24	-	68,02	9,16	280,373	-	-	46,61	4,60	280,090	-	21,41	0,283	-	-	-	6,041
29.11.14	24	-	69,38	9,16	282,472	-	-	47,33	4,60	282,219	-	22,05	0,254	-	-	-	6,267
30.11.14	24	-	68,93	9,16	281,748	-	-	46,88	4,60	281,493	-	22,05	0,254	-	-	-	6,250
01.12.14	24	-	65,93	9,16	284,510	-	-	45,88	4,60	284,190	-	20,05	0,319	-	-	-	5,743
02.12.14	24	-	66,20	9,16	286,776	-	-	46,14	4,60	286,520	-	20,06	0,256	-	-	-	5,790
03.12.14	24	-	67,46	9,16	288,567	-	-	46,91	4,60	288,308	-	20,55	0,259	-	-	-	5,969
04.12.14	24	-	68,53	9,16	290,737	-	-	48,02	4,60	290,430	-	20,51	0,307	-	-	-	6,004
05.12.14	24	-	68,56	9,16	290,293	-	-	48,15	4,60	289,983	-	20,42	0,310	-	-	-	5,967
06.12.14	24	-	66,15	9,16	288,231	-	-	46,79	4,60	287,918	-	19,36	0,312	-	-	-	5,620
07.12.14	24	-	63,23	9,16	287,644	-	-	45,30	4,60	287,338	-	17,93	0,306	-	-	-	5,196
08.12.14	24	-	65,61	9,16	289,136	-	-	46,39	4,60	288,847	-	19,22	0,289	-	-	-	5,596
09.12.14	24	-	66,36	9,16	289,534	-	-	47,06	4,60	289,211	-	19,30	0,324	-	-	-	5,627
10.12.14	24	-	62,64	9,16	288,810	-	-	44,98	4,60	288,537	-	17,66	0,273	-	-	-	5,138
11.12.14	24	-	63,96	9,16	289,247	-	-	45,47	4,60	288,954	-	18,49	0,294	-	-	-	5,387
12.12.14	24	-	63,84	9,16	290,624	-	-	45,57	4,60	290,336	-	18,26	0,288	-	-	-	5,346
13.12.14	24	-	63,31	9,16	286,128	-	-	45,31	4,60	285,885	-	17,99	0,243	-	-	-	5,185
14.12.14	24	-	63,18	9,16	294,106	-	-	45,64	4,60	293,845	-	17,54	0,261	-	-	-	5,195
15.12.14	24	-	62,75	9,16	294,158	-	-	45,33	4,60	293,860	-	17,42	0,298	-	-	-	5,163
16.12.14	24	-	62,13	9,16	271,954	-	-	44,21	4,60	271,729	-	17,92	0,224	-	-	-	4,906
17.12.14	24	-	62,39	9,16	290,519	-	-	44,91	4,60	290,231	-	17,48	0,288	-	-	-	5,117
18.12.14	24	-	63,12	9,16	290,354	-	-	45,41	4,60	290,026	-	17,71	0,328	-	-	-	5,183
19.12.14	24	-	62,87	9,16	289,970	-	-	45,18	4,60	289,590	-	17,70	0,380	-	-	-	5,173
20.12.14	24	-	63,08	9,16	291,069	-	-	45,52	4,60	290,726	-	17,56	0,343	-	-	-	5,152
21.12.14	24	-	62,43	9,16	290,275	-	-	45,13	4,60	289,956	-	17,30	0,319	-	-	-	5,060
22.12.14	24	-	63,14	9,16	288,630	-	-	45,15	4,60	288,305	-	17,99	0,326	-	-	-	5,232
Среднее	24,00	-	65,42	9,16	287,590	-	-	46,17	4,60	287,299	-	19,25	0,291	-	-	-	5,572
Итого	720,0				8627,697	0,000				8618,960	0,000		8,737	0,00	0,00	0,00	167,16

Ориентировочно до конца месяца(+)	2587,849	2585,010	2,839	46,06
Корректировка за прошлый месяц (-)	2336,856	2334,618	2,268	48,06
Итого за декабрь 2014 :	8878,689	8869,351	9,308	165,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 14:00	157357,283	-	148609,585	-	-	-	4426,278	
22.12.14 23:00	165801,128	-	157044,867	-	-	-	4589,316	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТ допуска УУТЭ
29.12.2014