

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ-943 № 04809

расходомер Подходящий тр. VA2305M 40

Обратн.тр. VA2305M 40

тр. цирк. ГВС

тр. Подпитки

Рассчетный алгоритм:  $ЭНЕР = Q \cdot M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$   $лето: Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$

Дневные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{дн} = Q_{гвс} \cdot \rho_{гвс} \cdot \rho_{лота}$

Дневные нагрузки (ср. час), Гкал/ч,  $Q_{дн} = Q_{гвс} \cdot \rho_{гвс} \cdot \rho_{лота}$

Дневные нагрузки (ср. час), Гкал/ч,  $Q_{дн} = Q_{гвс} \cdot \rho_{гвс} \cdot \rho_{лота}$

Фактические нагрузки:  $Q_{дн} = Q_{гвс} \cdot \rho_{гвс} \cdot \rho_{лота}$

Гот ф. = т/сут  $Q_{дн} = Q_{гвс} \cdot \rho_{гвс} \cdot \rho_{лота}$

Гот ф. = т/сут  $Q_{дн} = Q_{гвс} \cdot \rho_{гвс} \cdot \rho_{лота}$

Константные значения:  $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5$

Дата	часы	Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод		
		TI	P1	G1	Q2	G2	DT
23.11.14	24	70,85	9,16	173,405	4,56	173,059	21,32
24.11.14	24	68,01	9,16	170,092	4,56	169,711	0,381
25.11.14	24	65,03	9,16	163,542	4,56	163,119	0,423
26.11.14	24	65,67	9,16	163,781	4,56	163,374	0,407
27.11.14	24	67,76	9,16	163,794	4,56	163,374	0,407
28.11.14	24	67,60	9,16	161,949	4,56	163,371	0,423
29.11.14	24	68,95	9,16	163,598	4,56	161,530	0,418
30.11.14	24	68,50	9,16	163,158	4,56	163,158	0,439
01.12.14	24	65,57	9,16	164,778	4,56	162,705	21,68
02.12.14	24	65,84	9,16	165,870	4,56	164,335	19,65
03.12.14	24	67,04	9,16	167,302	4,56	166,852	19,79
04.12.14	24	68,11	9,16	168,845	4,56	168,402	19,90
05.12.14	24	68,17	9,16	168,528	4,56	168,402	0,443
06.12.14	24	65,80	9,16	167,099	4,56	168,040	0,489
07.12.14	24	65,20	9,16	166,679	4,56	166,610	0,507
08.12.14	24	65,20	9,16	167,640	4,56	167,171	17,34
09.12.14	24	66,01	9,16	167,931	4,56	167,133	18,50
10.12.14	24	62,30	9,16	167,357	4,56	167,206	18,70
11.12.14	24	63,59	9,16	167,431	4,56	166,775	0,582
12.12.14	24	63,49	9,16	168,321	4,56	167,800	18,04
13.12.14	24	62,94	9,16	165,859	4,56	165,339	0,521
14.12.14	24	62,82	9,16	170,764	4,56	170,240	17,77
15.12.14	24	62,39	9,16	170,775	4,56	170,240	17,77
16.12.14	24	61,73	9,16	159,470	4,56	159,008	0,543
17.12.14	24	62,01	9,16	172,348	4,56	171,784	17,62
18.12.14	24	62,76	9,16	172,096	4,56	171,540	0,462
19.12.14	24	62,52	9,16	171,775	4,56	171,207	17,05
20.12.14	24	62,72	9,16	172,531	4,56	171,956	0,564
21.12.14	24	62,08	9,16	171,961	4,56	171,396	0,555
22.12.14	24	62,74	9,16	170,776	4,56	171,956	17,35
23.12.14	24	62,74	9,16	170,776	4,56	171,956	0,568
Среднее	24,00	65,04	9,16	167,647	4,56	167,151	0,588
Итого	720,0			5029,413	0,000	5014,541	14,872

Дата	часы	Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод		
		TI	P1	G1	Q2	G2	DT
23.11.14	24	70,85	9,16	173,405	4,56	173,059	21,32
24.11.14	24	68,01	9,16	170,092	4,56	169,711	0,381
25.11.14	24	65,03	9,16	163,542	4,56	163,119	0,423
26.11.14	24	65,67	9,16	163,781	4,56	163,374	0,407
27.11.14	24	67,76	9,16	163,794	4,56	163,374	0,407
28.11.14	24	67,60	9,16	161,949	4,56	163,371	0,423
29.11.14	24	68,95	9,16	163,598	4,56	161,530	0,418
30.11.14	24	68,50	9,16	163,158	4,56	163,158	0,439
01.12.14	24	65,57	9,16	164,778	4,56	162,705	21,68
02.12.14	24	65,84	9,16	165,870	4,56	164,335	19,65
03.12.14	24	67,04	9,16	167,302	4,56	166,852	19,79
04.12.14	24	68,11	9,16	168,845	4,56	168,402	19,90
05.12.14	24	68,17	9,16	168,528	4,56	168,402	0,443
06.12.14	24	65,80	9,16	167,099	4,56	168,040	0,489
07.12.14	24	65,20	9,16	166,679	4,56	166,610	0,507
08.12.14	24	65,20	9,16	167,640	4,56	167,171	17,34
09.12.14	24	66,01	9,16	167,931	4,56	167,133	18,50
10.12.14	24	62,30	9,16	167,357	4,56	167,206	18,70
11.12.14	24	63,59	9,16	167,431	4,56	166,775	0,582
12.12.14	24	63,49	9,16	168,321	4,56	167,800	18,04
13.12.14	24	62,94	9,16	165,859	4,56	165,339	0,521
14.12.14	24	62,82	9,16	170,764	4,56	170,240	17,77
15.12.14	24	62,39	9,16	170,775	4,56	170,240	17,77
16.12.14	24	61,73	9,16	159,470	4,56	159,008	0,543
17.12.14	24	62,01	9,16	172,348	4,56	171,784	17,62
18.12.14	24	62,76	9,16	172,096	4,56	171,540	0,462
19.12.14	24	62,52	9,16	171,775	4,56	171,207	17,05
20.12.14	24	62,72	9,16	172,531	4,56	171,956	0,564
21.12.14	24	62,08	9,16	171,961	4,56	171,396	0,555
22.12.14	24	62,74	9,16	170,776	4,56	171,956	17,35
Среднее	24,00	65,04	9,16	167,647	4,56	167,151	0,588
Итого	720,0			5029,413	0,000	5014,541	14,872

Дата	часы	Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод		
		TI	P1	G1	Q2	G2	DT
23.11.14	24	70,85	9,16	173,405	4,56	173,059	21,32
24.11.14	24	68,01	9,16	170,092	4,56	169,711	0,381
25.11.14	24	65,03	9,16	163,542	4,56	163,119	0,423
26.11.14	24	65,67	9,16	163,781	4,56	163,374	0,407
27.11.14	24	67,76	9,16	163,794	4,56	163,374	0,407
28.11.14	24	67,60	9,16	161,949	4,56	163,371	0,423
29.11.14	24	68,95	9,16	163,598	4,56	161,530	0,418
30.11.14	24	68,50	9,16	163,158	4,56	163,158	0,439
01.12.14	24	65,57	9,16	164,778	4,56	162,705	21,68
02.12.14	24	65,84	9,16	165,870	4,56	164,335	19,65
03.12.14	24	67,04	9,16	167,302	4,56	166,852	19,79
04.12.14	24	68,11	9,16	168,845	4,56	168,402	19,90
05.12.14	24	68,17	9,16	168,528	4,56	168,402	0,443
06.12.14	24	65,80	9,16	167,099	4,56	168,040	0,489
07.12.14	24	65,20	9,16	166,679	4,56	166,610	0,507
08.12.14	24	65,20	9,16	167,640	4,56	167,171	17,34
09.12.14	24	66,01	9,16	167,931	4,56	167,133	18,50
10.12.14	24	62,30	9,16	167,357	4,56	167,206	18,70
11.12.14	24	63,59	9,16	167,431	4,56	166,775	0,582
12.12.14	24	63,49	9,16	168,321	4,56	167,800	18,04
13.12.14	24	62,94	9,16	165,859	4,56	165,339	0,521
14.12.14	24	62,82	9,16	170,764	4,56	170,240	17,77
15.12.14	24	62,39	9,16	170,775	4,56	170,240	17,77
16.12.14	24	61,73	9,16	159,470	4,56	159,008	0,543
17.12.14	24	62,01	9,16	172,348	4,56	171,784	17,62
18.12.14	24	62,76	9,16	172,096	4,56	171,540	0,462
19.12.14	24	62,52	9,16	171,775	4,56	171,207	17,05
20.12.14	24	62,72	9,16	172,531	4,56	171,956	0,564
21.12.14	24	62,08	9,16	171,961	4,56	171,396	0,555
22.12.14	24	62,74	9,16	170,776	4,56	171,956	17,35
Среднее	24,00	65,04	9,16	167,647	4,56	167,151	0,588
Итого	720,0			5029,413	0,000	5014,541	14,872

Дата	часы	Подходящий трубопровод			Обратный трубопровод		
		TI	P1	G1	Q2	G2	DT
23.11.14	24	70,85	9,16	173,405	4,56	173,059	21,32
24.11.14	24	68,01	9,16	170,092	4,56	169,711	0,381
25.11.14	24	65,03	9,16	163,542	4,56	163,119	0,423
26.11.14	24	65,67	9,16	163,781	4,56	163,374	0,407
27.11.14	24	67,76	9,16	163,794	4,56	163,374	0,407
28.11.14	24	67,60	9,16	161,949	4,56	163,371	0,423
29.11.14	24	68,95	9,16	163,598	4,56	161,530	0,418
30.11.14	24	68,50	9,16	163,158	4,56	163,158	0,439
01.12.14	24	65,57	9,16	164,778	4,56	162,705	21,68
02.12.14	24	65,84	9,16	165,870	4,56	164,335	19,65
03.12.14	24	67,04	9,16	167,302	4,56	166,852	19,79
04.12.14	24	68,11	9,16	168,845	4,56	168,402	19,90
05.12.14	24	68,17	9,16	168,528	4,56	168,402	0,443
06.12.14	24	65,80	9,16	167,099	4,56	168,040	0,489
07.12.14	24	65,20	9,16	166,679	4,56	166,610	0,507
08.12.14	24	65,20	9,16	167,640	4,56	167,171	17,34
09.12.14	24	66,01	9,16	167,931	4,56	167,133	18,50
10.12.14	24	62,30	9,16	16			