ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 05458

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр.	Txв=0 C
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС				ТПТ-15-2	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.14	24	-	64,89	6,00	24,522	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,89	24,522	1,593
24.11.14	24	-	64,27	6,00	21,017	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,27	21,017	1,352
25.11.14	24	-	64,70	6,00	33,187	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,70	33,187	2,149
26.11.14	24	-	64,80	6,00	40,687	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,80	40,687	2,639
27.11.14	24	-	64,80	6,00	41,727	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,80	41,727	2,706
28.11.14	24	-	64,80	6,00	41,497	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,80	41,497	2,691
29.11.14	24	-	64,93	6,00	42,567	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,93	42,567	2,766
30.11.14	24	-	65,15	6,00	46,397	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,15	46,397	3,025
01.12.14	24	-	64,87	6,00	41,122	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,87	41,122	2,670
02.12.14	24	-	65,15	6,00	41,612	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,15	41,612	2,713
03.12.14	24	-	65,76	6,00	40,958	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,76	40,958	2,695
04.12.14	24	-	65,76	6,00	40,936	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,76	40,936	2,694
05.12.14	24	-	65,84	6,00	41,123	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,84	41,123	2,710
06.12.14	24	-	65,98	6,00	43,124	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,98	43,124	2,848
07.12.14	24	-	66,25	6,00	48,251	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,25	48,251	3,199
08.12.14	24	-	65,86	6,00	42,499	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,86	42,499	2,801
09.12.14	24	-	65,73	6,00	40,869	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,73	40,869	2,689
10.12.14	24	-	65,68	6,00	40,655	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,68	40,655	2,672
11.12.14	24	-	65,62	6,00	39,260	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,62	39,260	2,578
12.12.14	24	-	66,49	6,00	39,568	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,49	39,568	2,633
13.12.14	24	-	69,81	6,00	41,124	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,81	41,124	2,873
14.12.14	24	-	69,68	6,00	43,365	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,68	43,365	3,024
15.12.14	24	-	69,01	6,00	40,602	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,01	40,602	2,804
16.12.14	24	-	67,67	6,00	39,400	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,67	39,400	2,668
17.12.14	24	-	67,99	6,00	39,801	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,99	39,801	2,708
18.12.14	24	-	68,16	6,00	40,066	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,16	40,066	2,733
19.12.14	24	-	67,94	6,00	38,088	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,94	38,088	2,590
20.12.14	24	-	68,33	6,00	40,612	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,33	40,612	2,777
21.12.14	24	-	68,08	6,00	44,592	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,08	44,592	3,038
22.12.14	24	-	67,22	6,00	40,067	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,22	40,067	2,695
Среднее	24,00	-	66,38	6,00	39,977	-	-	0,00	-	-	-	-	66,38	39,977	2,658
Итого	720,0				1199,296	0,000				0,000	0,000	0,00		1199,296	79,73

Ориентировочно до конца месяца(+)	363,377	0,000	363,377	24,70
Корректировка за прошлый месяц (-)	333,264	0,000	0,000	21,970
Итого за декабрь 2014 :	1229,409	0,000	1562,673	82,462282

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.11.14 13:00	33084,704	-	0,000	-	-	2120,951
22.12.14 22:00	34272,286	-	0,000	-	-	2199,929

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1"
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 29.12.2014