ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 05458

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС				ТПТ-15-2	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,71	9,16	180,842	-	-	49,80	4,56	180,260	-	20,91	0,582	-	-	-	3,828
24.11.14	24	-	67,82	9,16	176,658	-	-	47,92	4,56	176,047	-	19,90	0,611	-	-	-	3,561
25.11.14	24	-	64,94	9,16	169,322	-	-	45,45	4,56	168,699	-	19,49	0,622	-	-	-	3,343
26.11.14	24	-	65,68	9,16	169,625	-	-	45,80	4,56	169,000	-	19,88	0,625	-	-	-	3,415
27.11.14	24	-	67,70	9,16	169,581	-	-	46,97	4,56	168,971	-	20,74	0,610	-	-	-	3,560
28.11.14	24	-	67,59	9,16	167,740	-	-	46,52	4,56	167,110	-	21,07	0,630	-	-	-	3,579
29.11.14	24	-	68,84	9,16	169,388	-	-	47,17	4,56	168,753	-	21,67	0,635	-	-	-	3,717
30.11.14	24	-	68,47	9,16	168,941	-	-	46,77	4,56	168,287	-	21,70	0,654	-	-	-	3,711
01.12.14	24	-	65,43	9,16	170,890	-	-	45,85	4,56	170,227	-	19,58	0,663	-	-	-	3,390
02.12.14	24	-	65,71	9,16	171,763	-	-	45,99	4,56	171,095	-	19,71	0,668	-	-	-	3,432
03.12.14	24	-	67,06	9,16	173,525	-	-	46,90	4,56	172,885	-	20,16	0,639	-	-	-	3,544
04.12.14	24	-	68,06	9,16	175,131	-	-	48,23	4,56	174,502	-	19,83	0,629	-	-	-	3,519
05.12.14	24	-	68,07	9,16	174,696	-	-	48,38	4,56	174,076	-	19,69	0,620	-	-	-	3,485
06.12.14	24	-	65,65	9,16	173,095	-	-	46,91	4,56	172,455	-	18,74	0,640	-	-	-	3,288
07.12.14	24	-	62,83	9,16	172,731	-	-	45,35	4,56	172,095	-	17,48	0,636	-	-	-	3,064
08.12.14	24	-	65,29	9,16	173,818	-	-	46,46	4,56	173,192	-	18,83	0,626	-	-	-	3,318
09.12.14	24	-	65,76	9,16	174,190	-	-	47,00	4,56	173,561	-	18,76	0,629	-	-	-	3,313
10.12.14	24	-	62,26	9,16	173,555	-	-	44,95	4,56	172,917	-	17,31	0,639	-	-	-	3,048
11.12.14	24	-	63,58	9,16	173,570	-	-	45,45	4,56	172,928	-	18,12	0,642	-	-	-	3,190
12.12.14	24	-	63,40	9,16	174,488	-	-	45,54	4,56	173,845	-	17,86	0,643	-	-	-	3,160
13.12.14	24	-	62,88	9,16	172,018	-	-	45,29	4,56	171,365	-	17,58	0,652	-	-	-	3,069
14.12.14	24	-	62,72	9,16	176,898	-	-	45,58	4,56	176,225	-	17,14	0,673	-	-	-	3,078
15.12.14	24	-	62,33	9,16	176,865	-	-	45,18	4,56	176,186	-	17,15	0,680	-	-	-	3,079
16.12.14	24	-	61,59	9,16	163,985	-	-	44,41	4,56	163,416	-	17,18	0,570	-	-	-	3,146
17.12.14	24	-	62,07	9,16	176,243	-	-	45,07	4,56	175,558	-	17,00	0,685	-	-	-	3,042
18.12.14	24	-	62,68	9,16	175,955	-	-	45,54	4,56	175,263	-	17,14	0,692	-	-	-	3,062
19.12.14	24	-	62,46	9,16	175,620	-	-	45,25	4,56	174,917	-	17,21	0,703	-	-	-	3,069
20.12.14	24	-	62,67	9,16	176,399	-	-	45,49	4,56	175,687	-	17,19	0,711	-	-	-	3,079
21.12.14	24	-	62,01	9,16	175,686	-	-	45,04	4,56	174,967	-	16,97	0,719	-	-	-	3,028
22.12.14	24	-	62,79	9,16	174,425	-	-	45,09	4,56	173,701	-	17,71	0,724	-	-	-	3,136
Среднее	24,00	-	64,97	9,16	173,255	-	-	46,18	4,56	172,606	-	18,79	0,648	-	-	-	3,308
Итого	720,0				5197,642	0,000				5178,190	0,000		19,452	0,00	0,00	0,00	99,25

Ориентировочно до конца месяца(+)	1566,402	1560,226	6,176	27,72
Корректировка за прошлый месяц (-)	1433,099	1427,713	5,385	28,70
Итого за декабрь 2014 :	5330,946	5310,703	20,242	98,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 13:00	115432,187	-	115438,139	-	-	-	2649,155	
22.12.14 22:00	120517,089	-	120503,953	-	-	-	2745,991	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
29. 12. 2014