ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04776

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.11.14	24	-	70,52	9,16	116,019	-	-	35,00	4,60	116,872	-	35,52	-0,854	-	-	-	4,100
24.11.14	24	-	67,13	9,16	159,940	-	-	39,06	4,60	158,514	-	28,07	1,427	-	-	-	4,560
25.11.14	24	-	64,94	9,16	244,763	-	-	43,01	4,60	240,490	-	21,94	4,272	-	-	-	5,574
26.11.14	24	-	65,58	9,16	245,372	-	-	43,48	4,60	241,163	-	22,10	4,210	-	-	-	5,628
27.11.14	24	-	67,66	9,16	245,794	-	-	44,74	4,60	241,447	-	22,92	4,347	-	-	-	5,849
28.11.14	24	-	67,50	9,16	242,217	-	-	44,32	4,60	237,990	-	23,18	4,227	-	-	-	5,822
29.11.14	24	-	68,85	9,16	244,721	-	-	45,09	4,60	240,410	-	23,75	4,312	-	-	-	6,029
30.11.14	24	-	68,40	9,16	243,656	-	-	44,66	4,60	239,354	-	23,74	4,302	-	-	-	5,998
01.12.14	24	-	65,50	9,16	247,250	-	-	43,80	4,60	242,897	-	21,70	4,353	-	-	-	5,576
02.12.14	24	-	65,77	9,16	247,708	-	-	43,98	4,60	243,385	-	21,78	4,324	-	-	-	5,607
03.12.14	24	-	66,95	9,16	251,622	-	-	44,71	4,60	247,143	-	22,24	4,479	-	-	-	5,818
04.12.14	24	-	68,01	9,16	255,422	-	-	45,95	4,60	250,883	-	22,06	4,539	-	-	-	5,866
05.12.14	24	-	68,08	9,16	254,574	-	-	46,20	4,60	250,024	-	21,87	4,550	-	-	-	5,800
06.12.14	24	-	65,73	9,16	251,312	-	-	44,88	4,60	246,796	-	20,86	4,516	-	-	-	5,465
07.12.14	24	-	62,83	9,16	250,355	-	-	43,34	4,60	245,838	-	19,49	4,517	-	-	-	5,095
08.12.14	24	-	65,12	9,16	252,546	-	-	44,48	4,60	247,848	-	20,64	4,697	-	-	-	5,442
09.12.14	24	-	65,95	9,16	253,837	-	-	45,23	4,60	249,185	-	20,72	4,652	-	-	-	5,490
10.12.14	24	-	62,24	9,16	252,256	-	-	43,13	4,60	247,558	-	19,11	4,698	-	-	-	5,045
11.12.14	24	-	63,53	9,16	251,376	-	-	43,49	4,60	246,671	-	20,04	4,705	-	-	-	5,264
12.12.14	24	-	63,43	9,16	253,088	-	-	43,66	4,60	248,396	-	19,77	4,692	-	-	-	5,231
13.12.14	24	-	62,88	9,16	249,775	-	-	43,34	4,60	245,240	-	19,54	4,535	-	-	-	5,098
14.12.14	24	-	62,76	9,16	257,192	-	-	43,65	4,60	252,682	-	19,11	4,510	-	-	-	5,134
15.12.14	24	-	62,33	9,16	257,042	-	-	43,40	4,60	252,437	-	18,93	4,605	-	-	-	5,088
16.12.14	24	-	61,68	9,16	236,959	-	-	42,32	4,60	232,721	-	19,36	4,238	-	-	-	4,786
17.12.14	24	-	61,95	9,16	253,411	-	-	43,06	4,60	248,896	-	18,89	4,515	-	-	-	5,003
18.12.14	24	-	62,70	9,16	252,938	-	-	43,53	4,60	248,487	-	19,17	4,451	-	-	-	5,064
19.12.14	24	-	62,46	9,16	252,205	-	-	43,32	4,60	247,712	-	19,14	4,492	-	-	-	5,043
20.12.14	24	-	62,66	9,16	253,834	-	-	43,59	4,60	249,272	-	19,07	4,562	-	-	-	5,061
21.12.14	24	-	62,03	9,16	252,372	-	-	43,22	4,60	247,898	-	18,81	4,474	-	-	-	4,961
22.12.14	24	-	62,68	9,16	249,656	-	-	43,18	4,60	245,014	-	19,50	4,642	-	-	-	5,089
Среднее	24,00	-	64,93	9,16	242,640	-	-	43,49	4,60	238,441	-	21,43	4,200	-	-	-	5,320
Итого	720,0				7279,212	0,000				7153,223	0,000		125,989	0,00	0,00	0,00	159,59
Ориентировочно до конца месяца(+)					2251,768					2211,430			40,338				45,01
Корректировка за прошлый месяц (-)					918,948					921,842			-2,894				30,29
Итого за декабрь 2014 :					8612,032					8442,811			169,222				174,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.14 14:00	167069,145	-	167175,747	-	-	-	3717,516	
23.12.14 00:00	174286,138	-	174266,017	-	-	-	3874,722	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С ___ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ___ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеКом"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по ёмкой тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УУТЭ
по заявке до получения АКТ допуска УУ
29.12.2014